Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej zapewniającej w szczególności zaopatrzenie w wodę mieszkańców Miasta Łomża

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450111225

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zjazd

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpwik.lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwik.lomza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: MIASTO ŁOMŻA

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 450669921

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Plac Stary Rynek

1.11.4.) Miejscowość: Łomża

1.11.5.) Kod pocztowy: 18-400

1.11.6.) Województwo: podlaskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.11.9.) Numer telefonu: 862156700

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: rayusz@um.lomza.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.lomza.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej zapewniającej w szczególności zaopatrzenie w wodę mieszkańców Miasta Łomża

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f4f1040-3a16-43e7-9718-01f115d96413

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00316677

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1335826

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami, w tym składanie ofert, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1335826

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os
x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca Javascript np.: EDGE, Chrome, FireFox, w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies" lub możliwością korzystania z lokalnej pamięci przeglądarki,
4) komunikacja z platformazakupowa.pl jest szyfrowana z wykorzystaniem protokołu TLS 1.3.
5)Czas odbioru danych przez platformę zakupową jest zsynchronizowany z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce wyznaczonym przez serwery czasu Głównego Urzędu Miar z użyciem protokołu NTP.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
8. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca.
11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego przy komunikacji poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" to 500 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określa Rozdział II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZK.271.5.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż automatycznej paczkowarki do wody pitnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż automatycznej fabrycznie nowej i nieużywanej paczkowarki do wody pitnej, zapewniającej paczkowanie wody wodociągowej na wypadek stanów kryzysowych (wojna, klęska żywiołowa), ale także w przypadku awarii sieci wodociągowych lub innych sytuacji awaryjnych, o parametrach technicznych spełniających minimalne wymagania techniczne opisane poniżej.
Minimalne wymagania techniczne dot. paczkowarki oraz elementów eksploatacyjnych, w tym folii i skrzynek:
a) pojemność woreczków: od 0,5 do 1,0 dm3,
b) wydajność: min. 1 200 worków 1 l/h,
c) szerokość folii na wałku: min. 320 mm ± 10 mm,
d) rodzaj folii: folia jednowarstwowa (bez rękawa),
e) zapotrzebowanie mocy: max. 3 kW, zabezpieczenie 16A,
f) przyłącze wodne: ¾", wydajność 5 m3/h przy ciśnieniu 2-3 bar,
g) linia uzdatniania wody: przyłącze, zawór kulowy, reduktor ciśnienia, filtr wody w wykonaniu wraz z obudową ze stali nierdzewnej i wkładem bawełnianym o prześwicie porów nie większym niż 0,5 µm, lampa UV (przepływ min. 2,8 m3/h, dawka min. 400 J/m2, przyłącze min. ¾", moc elektryczna min. 50 W),
h) dezynfekcja foli: lampa UV,
i) wykonywane czynności: przedział pakujący: odwijanie folii jednowarstwowej z rolki, formowanie w rękaw, zgrzewanie podłużne folii w rękaw bezworkowy, datowanie, dozowanie wody, zgrzewanie poprzeczne wraz z odcięciem, transport woreczka do transportera woreczków,
j) materiały i wykonanie: obudowa zewnętrzna i wszystkie drzwi w wykonaniu z materiału nie gorszego niż stal nierdzewna AISI 304 i grubości nie mniejszej niż 1,3 mm, w celu łatwego dostępu do elementów ruchomych wymaga się, aby przedział pakujący oraz odrębny przedział linii uzdatniania był zabezpieczony drzwiami z przeszkleniami,
k) transporter woreczków: długości min 1,5 m,
l) wyposażenie: licznik wyprodukowanych woreczków, oddzielna regulacja temperatury zgrzewu podłużnego i poprzecznego, regulacja prędkości przesuwu transportera woreczków, oświetlenie przedziału pakującego oraz linii uzdatniania wody,
m) oferowany typ i model paczkowarki wody nie może być produktem / rozwiązaniem prototypowym oraz musi pochodzić z produkcji seryjnej. Poprzez produkcję seryjną należy rozumieć:
- powtarzalność tj. paczkowarki wody muszą być produkowane w seriach o określonej wielkości i oferowany typ i model paczkowarki jest zainstalowany na innej komunalnej stacji uzdatniania wody przez okres co najmniej 12 miesięcy,
- posiadać opracowaną dokumentację techniczną (projektową, konstrukcyjną i wykonawczą),
- standaryzacją tj. procesy, materiały i technologie powinny być ustalone i powtarzalne,

˜ spełnieniem wymogów prawnych tj. oferowany typ i model paczkowarki wody musi zapewniać możliwość uzyskania przez Użytkownika pozytywnej oceny higienicznej.
n) paczkowarka powinna zapewniać możliwość jej wprowadzenia przez otwór drzwiowy o szerokości w świetle min. 1,20 m oraz jej wysokość nie powinna być większa niż 2,15 m,
o) paczkowarka powinna posiadać atest PZH z zawartym sformułowaniem: „przeznaczony do pakowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" umożliwiający późniejsze uzyskanie w PSSE Sanepid pozytywnej oceny higienicznej,
p) folia do pakowania wody powinna posiadać atest PZH z zawartym sformułowaniem: „przeznaczony do pakowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" oraz z adnotacją o możliwości dezynfekcji foli promieniami UV umożliwiające późniejsze uzyskanie w PSSE Sanepid pozytywnej oceny higienicznej,
q) folia do pakowania powinna posiadać wykonane badania przez niezależne laboratorium potwierdzające uzyskanie wymaganych prawem wyników w zakresie: oceny biofilmu zgodnie z PN-EN 16421:2015-01, badań organoleptycznych zgodnie z PN-EN 1622:2006 oraz PN-EN ISO 7027-1:2016-09 oraz PN-EN ISO 7887:2012+AP 1:2015-06, badań w zakresie migracji substancji organicznych zgodnie z PN-EN 12873 oraz PN-EN 1484:1999, badań w zakresie migracji metali i nieorganicznych składników zgodnie z PN-EN 17294-2:2024-04 umożliwiające późniejsze uzyskanie w PSSE Sanepid pozytywnej oceny higienicznej,
r) znormalizowane pojemniki transportowe powinny być o wymiarach 600x400x200 mm i być w kolorze niebieskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42921300-1 - Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej cysterny do wody pitnej o pojemności użytkowej 2300 l (z dopuszczalną tolerancją technologiczną ± 200 l), izolowanej termicznie
i wyposażonej w moduł dezynfekcji wody UV.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności użytkowej 2300 l (z dopuszczalną tolerancją technologiczną ± 200 l), izolowanej termicznie, zamontowanej na platformowej przyczepie dwuosiowej o DMC do 3500 kg z regulowanym dyszlem, wyposażonej w moduł dezynfekcji wody UV.

Wymagane parametry techniczne cysterny:
• Pojemność: 2300 l (± 200 l). Pojemność użytkowa cysterny zostanie przez Wykonawcę dobrana i wykonana w taki sposób, aby rzeczywista masa całkowita gotowego, zatankowanego do pełna zestawu bezwzględnie nie przekroczyła DMC 3500 kg.
• Konstrukcja: Zbiornik jednokomorowy z przegrodą (falochronem) o przekroju eliptycznym, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 (DIN 1.4301).
• Izolacja: Pianka poliuretanowa min. 60 mm na całej powierzchni zbiornika, w tym pod wręgami wykonanymi ze stali nierdzewnej.
• Powierzchnia zewnętrzna: Blacha nierdzewna mazerowana.
• System mycia: Instalacja do mycia wnętrza w systemie zamkniętym CIP.
• Właz górny: Średnica min. DN 500, pokrywa zamykana na kłódkę, z odpowietrznikiem. Uszczelka silikonowa osadzona w pokrywie (system zapobiegający wypadaniu).
• Skrzynia dystrybucyjna: Stal nierdzewna, z tyłu cysterny, zamykana na klucz. Wyposażenie: elektropolerowany kolektor, 3 zawory czerpalne kulowe, zawór główny DN 50 ze złączem strażackim 2" i zaślepką.
• Oznakowanie: Trwałe napisy „WODA PITNA" po obu stronach zbiornika.

Wymagane parametry podwozia i układu jezdnego
• Przyczepa: Platformowa, dwuosiowa, DMC do 3500 kg. Rama cynkowana ogniowo, podłoga antypoślizgowa.
• Układ jezdny: Osie o nośności min. 1800 kg każda, hamulec najazdowy, koła z ogumieniem wzmacnianym.
• Dyszel: Z regulowaną wysokością sprzęgu (typu „łabędzia szyja"). Konstrukcja dyszla musi umożliwiać bezpieczną

agregację zarówno z samochodem ciężarowym (typu hakowiec), jak i ciągnikiem rolniczym. Przyczepa musi być wyposażona w system wymiennych końcówek dyszla (zaczepów oczkowych) dopuszczony przez producenta podwozia i zgodny z homologacją pojazdu. Wykonawca dostarczy w zestawie z przyczepą:
˜ 1 szt. zaczepu oczkowego o średnicy fi 50 mm (klasa D50-X) – dostosowany do haka automatycznego pojazdu ciężarowego Zamawiającego,
˜ 1 szt. zaczepu oczkowego o średnicy fi 40 mm zgodnego z normą DIN 11026 – dostosowany do zaczepu transportowego ciągnika rolniczego Zamawiającego.
• Oświetlenie drogowe: Wykonane w technologii LED typu Multivolt (obsługujące bezawaryjnie napięcie w zakresie 12V–24V), umożliwiające bezpośrednią pracę z instalacją ciągnika rolniczego (12V) oraz samochodowego pojazdu ciężarowego (24V). Przyczepa wyposażona w przewód z wtykiem 13-pin. Wykonawca dostarczy w zestawie pasujące adaptery (przejściówki) mechaniczne:
˜ 1 szt. z gniazda ciężarowego 15-pin (24V) na wtyk 13-pin,
˜ 1 szt. z gniazda rolniczego 7-pin (12V) na wtyk 13-pin.
• Wyposażenie: Koło podporowe o dużej nośności, 2 podpory stabilizujące z tyłu, kliny najazdowe.

Wymagane parametry modułu dezynfekcji UV
• Technologia: Lampa UV niskociśnieniowa w nierdzewnej obudowie.
• Sterowanie: Automatyka z opóźnieniem załączania, wizualna sygnalizacja stanu pracy (woda zdatna / nagrzewanie / awaria).
• Zasilanie: Autonomiczne (akumulatory żelowe min. 2 szt.) z zewnętrznym gniazdem ładowania.
• Odwodnienie: Układ spustowy pozwalający na odwodnienie modułu na okres zimowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44611400-0 - Cysterny do przechowywania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , określone na podstawie art.112 ustawy Pzp, dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , w sposób należyty wykonał co najmniej 2 dostawy (dla każdej części zamówienia), z których każda polegała na dostawie:
• fabrycznie nowej i nieużywanej paczkowarki do wody pitnej o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 zł brutto każda, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie (np. referencji),
• fabrycznie nowej przyczepy-cysterny lub cysterny samochodowej przeznaczonej do transportu wody o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie (np. referencji),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) część pierwsza zamówienia:
a) atest PZH na paczkowarkę automatyczną z zawartym sformułowaniem: „przeznaczony do paczkowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”,
b) atest PZH na folię z zawartym sformułowaniem: „przeznaczony do paczkowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”,
c) karta katalogowa urządzenia z zawartymi danymi technicznymi oraz fotografiami urządzenia,
d) rysunek wymiarowy z zawartymi podstawowymi wymiarami paczkowarki oraz przyłączami i wymaganiami instalacyjnymi paczkowarki w zakresie wody, kanalizacji i energii,
e) DTR (Dokumentacja techniczno – ruchowa).

2) część druga zamówienia:
a) aktualny atest higieniczny PZH oraz świadectwo jakości zdrowotnej PZH.
b) certyfikat ISO producenta,
c) karta katalogowa urządzenia z zawartymi danymi technicznymi oraz fotografiami urządzeń,
d) rysunek techniczny z zawartymi podstawowymi wymiarami,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-07-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1335826

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-07-09 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-08-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiającym jest Miasto Łomża z siedzibą:
Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
Telefon: +48 86 215 67 00
Adres poczty elektronicznej: ratusz@um.lomza.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku

Strona BIP: https://lomza.bip.net.pl
NIP: 718-214-49-19

w którego imieniu występuje i kontaktuje się pełnomocnik Zamawiającego
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży
18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 reprezentowane przez Zarząd
Telefon: +48 86 216 62 77
Adres poczty elektronicznej: sekretariat @mpwik.lomza.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1335826
Na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.