Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez dostawę montaż i uruchomienie stacjonarnych agregatów prądotwórczych rezerwowego zasilania z układami SZR dla obiektów użyteczności publicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KROCZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BATALIONÓW CHŁOPSKICH 29

1.5.2.) Miejscowość: Kroczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-425

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 0343152150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroczyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez dostawę montaż i uruchomienie stacjonarnych agregatów prądotwórczych rezerwowego zasilania z układami SZR dla obiektów użyteczności publicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cefa1c19-ffd6-4009-be0d-d32dec532923

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00443570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00033512/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez dostawę, montaż i uruchomienie stacjonarnychagregatów prądotwórczych rezerwowego zasilania z układami SZR dla obiektów użyteczności publicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gwkroczyce.e-zp.finn.pl/procurements/136/procurement

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja następuje za pośrednictwem Systemu E- zamówienia Publiczne Gminy Kroczyce dostępnym pod adresem internetowym: https://gwkroczyce.e-zp.finn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
• stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
• zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
• system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux. Oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
- Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
- Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
- Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss),
- czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
Szerzej na ten temat w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce;
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 34 315-21-51 ÷ 5 wew. 39 i adresem e-mail: iod@kroczyce.pl
c) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
d) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 902).
e) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. c powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. c powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób

pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
W odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że Wykonawca posiada prawo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które go dotyczą – w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UG-V.271.2.00005.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup, dostawę, montaż i uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego przeznaczonego do zapewnienia rezerwowego źródła zasilania dla budynku Urzędu Gminy
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa wraz z dostawami i realizacją robót dla realizacji całości zadania związanego z budową nowego agregatu prądotwórczego zasilającego budynek byłej szkoły podstawowej (adaptacja na siedzibę UG w trakcie realizacji), który zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 29 w Kroczycach. Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Agregat powinien spełniać następujące parametry techniczne:
Parametry prądnicy:
- Moc stała: 100 kW/125 kVA;
- Współczynnik mocy: 0,8;
- Częstotliwość: 50 Hz;
- Poziom zakłóceń z obciążeniem : THD <3%;
- Napięcie: 400/230 V;

- Liczba faz: 3;
- Kontrola napięcia na 3 fazach;
- Regulacja napięcia: AVR, cyfrowy;
- Stopień ochrony prądnicy: IP23;
Parametry silnika spalinowego:
- Rodzaj paliwa: Diesel (EN 590);
- Układ paliwowy: wtrysk bezpośredni;
- Maksymalne zużycie paliwa przy 100 obc. : ≤ 32l/h;
- Prędkość obrotowa: 1500 obr/min;
- Regulacja obrotów: elektroniczna;
- Klasa wykonania silnika: G3 (wg ISO 8528-5);
- Klasa izolacji: H;
- Rozruszniki elektryczny;
- Zbiornik paliwa: nie mniej niż 190l - Dopuszcza się zastosowanie dodatkowego zbiornika paliwa, który będzie zintegrowany z agregatem (przymocowany do zespołu prądotwórczego) i nie będzie stanowił osobnego elementu zabudowanego w osobnym miejscu, pod warunkiem że łączna pojemność zbiorników będzie wynosić nie mniej niż 190l.
- Sygnalizator dźwiękowy awarii;
- Przycisk awaryjnego zatrzymania;
- Obudowa wyciszona 88dB – 7m;
- Kontrola poziomu paliwa;
- Izolacja drgań silnika i prądnicy;
- Tłumik spalin z kompensatorem drgań;
- Pomiar ciśnienia oleju;
- Termostat wysokiej temperatury silnika;
- Pomiar temperatury silnika;
- Filtr paliwa z separatorem wody;
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej;
Sterowanie i wyposażenie:
- Panel sterowania;
- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem;
- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora (tryb autostartu ATS);
- Pomiar wartości prądu w 3 fazach;
- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora;
- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej;
- Licznik energii czynnej i biernej generatora;
- Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów;
- Pomiar napięcia akumulatora;
- Układ SZR przystosowany do warunków zewnętrznych jeśli jego instalacja zostanie wykonana poza budynkiem.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy - stanowiący załącznik do SWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy PFU a SWZ (w tym projektu umowy) pierwszeństwo mają postanowienia SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

71355200-3 - Wykonywanie badań

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena oferty brutto;
2) Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup, dostawę, montaż i uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego przeznaczonego do zapewnienia rezerwowego źródła zasilania dla obiektów SP ZOZ SKALMED w Kroczycach oraz Szkoły Podstawowej w Kroczycach
1. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego przeznaczonego do zapewnienia rezerwowego źródła zasilania dla obiektu Szkoły Podstawowej w Kroczycach.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa wraz z dostawami i realizacją robót dla realizacji całości zadania związanego z budową nowego agregatu prądotwórczego zasilającego budynek szkoły podstawowej, który zlokalizowany jest przy ul. Sienkiewicza 7 w Kroczycach. Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Agregat powinien spełniać następujące parametry techniczne:
Parametry prądnicy:
- Moc stała: 40 kW/50 kVA;
- Współczynnik mocy: 0,8;
- Częstotliwość: 50 Hz;
- Poziom zakłóceń z obciążeniem : THD <3%;
- Napięcie: 400/230 V;
- Liczba faz: 3;
- Kontrola napięcia na 3 fazach;
- Regulacja napięcia: AVR, cyfrowy;
- Stopień ochrony prądnicy: IP23;
Parametry silnika spalinowego:
- Rodzaj paliwa: Diesel (EN 590);
- Układ paliwowy: wtrysk bezpośredni;
- Maksymalne zużycie paliwa przy 100 obc. : ≤ 12,5l/h;
- Prędkość obrotowa: 1500 obr/min;
- Regulacja obrotów: elektroniczna;
- Klasa wykonania silnika: G3 (wg ISO 8528-5);
- Klasa izolacji: H;
- Rozruszniki elektryczny;
- Zbiornik paliwa: nie mniej niż 100l- Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowego zbiornika paliwa, który będzie zintegrowany z agregatem (przymocowany do zespołu prądotwórczego) i nie będzie stanowił osobnego elementu zabudowanego w osobnym miejscu, pod warunkiem że łączna pojemność zbiorników będzie wynosić nie mniej niż 100 l.
- Sygnalizator dźwiękowy awarii;
- Przycisk awaryjnego zatrzymania;
- Obudowa wyciszona: 70dB – 7m;
- Kontrola poziomu paliwa;
- Izolacja drgań silnika i prądnicy;
- Tłumik spalin z kompensatorem drgań;
- Pomiar ciśnienia oleju;
- Termostat wysokiej temperatury silnika;
- Pomiar temperatury silnika;
- Filtr paliwa z separatorem wody;
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej.
Sterowanie i wyposażenie:

- Panel sterowania
- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem;
- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora (tryb autostartu ATS);
- Pomiar wartości prądu w 3 fazach;
- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora;
- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej;
- Licznik energii czynnej i biernej generatora;
- Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów;
- Pomiar napięcia akumulatora;
- Układ SZR przystosowany do warunków zewnętrznych jeśli jego instalacja zostanie wykonana poza budynkiem.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy- stanowiący załącznik do SWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy PFU a SWZ (w tym projektu umowy) pierwszeństwo mają postanowienia SWZ.
2. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego przeznaczonego do zapewnienia rezerwowego źródła zasilania dla obiektu SP ZOZ SKALMED w Kroczycach.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa wraz z dostawami i realizacją robót dla realizacji całości zadania związanego z budową nowego agregatu prądotwórczego zasilającego budynek SP ZOZ SKALMED, który zlokalizowany jest przy ul. Batalionów Chłopskich 33 w Kroczycach.
Agregat powinien spełniać następujące parametry techniczne:
Parametry prądnicy:
- Moc stała: 40 kW/50 kVA;
- Współczynnik mocy: 0,8;
- Częstotliwość: 50 Hz;
- Poziom zakłóceń z obciążeniem : THD <3%;
- Napięcie: 400/230 V;
- Liczba faz: 3;
- Kontrola napięcia na 3 fazach;
- Regulacja napięcia: AVR, cyfrowy;
- Stopień ochrony prądnicy: IP23.

Parametry silnika spalinowego:
- Rodzaj paliwa: Diesel (EN 590);
- Układ paliwowy: wtrysk bezpośredni;
- Maksymalne zużycie paliwa przy 100 obc. : ≤ 12,5l/h;
- Prędkość obrotowa: 1500 obr/min;
- Regulacja obrotów: elektroniczna;
- Klasa wykonania silnika: G3 (wg ISO 8528-5);
- Klasa izolacji: H;
- Rozruszniki elektryczny;
- Zbiornik paliwa: nie mniej niż 100l- Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowego zbiornika paliwa, który będzie zintegrowany z agregatem (przymocowany do zespołu prądotwórczego) i nie będzie stanowił osobnego elementu zabudowanego w osobnym miejscu, pod warunkiem że łączna pojemność zbiorników będzie wynosić nie mniej niż 100 l.
- Sygnalizator dźwiękowy awarii;
- Przycisk awaryjnego zatrzymania;
- Obudowa wyciszona: 70dB – 7m;
- Kontrola poziomu paliwa;
- Izolacja drgań silnika i prądnicy;
- Tłumik spalin z kompensatorem drgań;
- Pomiar ciśnienia oleju;
- Termostat wysokiej temperatury silnika;
- Pomiar temperatury silnika;
- Filtr paliwa z separatorem wody;
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej;

Sterowanie i wyposażenie:
- Panel sterowania;
- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem;
- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora (tryb autostartu ATS);
- Pomiar wartości prądu w 3 fazach;
- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora;
- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej;
- Licznik energii czynnej i biernej generatora;
- Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów;
- Pomiar napięcia akumulatora;
- Układ SZR przystosowany do warunków zewnętrznych jeśli jego instalacja zostanie wykonana poza budynkiem

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy- stanowiący załącznik do SWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy PFU a SWZ (w tym projektu umowy) pierwszeństwo mają postanowienia SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

71355200-3 - Wykonywanie badań

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena oferty brutto;
2) Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty Wykonawca załącza również:
a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych; (dokument pełnomocnictwa powinien obejmować swym zakresem umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy).
b) Pełnomocnictwo lub inny dokument obejmujący umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
2) W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie są oni zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony mają prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku:
1) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych , pozwoleń/zgłoszeń i etc.;
2) gdy powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz warunkujących wykonanie zamówienia, których nie przewidziano w momencie zawarcia umowy;
3) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, co spowodowało zakłócenia w realizacji zamówienia lub brak możliwości kontynuowania wykonywania zamówienia,
4) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania zamówienia,
5) z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia zgodnie z jej postanowieniami;
6) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania zamówienia, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie realizacji zamówienia a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec;
7) braku możliwości realizacji zamówienia w pierwotnie określonym terminie na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
8) napotkania niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchów, artefaktów archeologicznych, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót;
9) zaistnienia innych, nieprzewidzianych na etapie zawarcia umowy okoliczności faktycznych, prawnych lub technicznych, niezależnych od Wykonawcy, mających istotny wpływ na możliwość dotrzymania pierwotnego terminu wykonania zamówienia, pod warunkiem, że Wykonawca dochował należytej staranności w celu realizacji umowy w terminie;
10) w sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania zamówienia; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania prac wynikających ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy PZP.
Strony mają prawo do zmiany umowy odnoszącej się do przedmiotu umowy i/lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku:
1) konieczności wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji zamówienia, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej lub uzasadnionych potrzeb Zamawiającego
2) wystąpienia innych, nieprzewidzianych na etapie zawarcia umowy okoliczności, które wpływają na sposób wykonania zamówienia, zakres robót lub konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,
3) konieczności wykonanie robót zamiennych, których wykonanie wiąże się ze zmianą wynagrodzenia;
4) wystąpienia innych warunków terenowych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia,
5) konieczności rezygnacji z wykonania części robót w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji zamówienia bądź kosztów eksploatacji;
6) zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania zamówienia, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wynagrodzenie.
7) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia.
8) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w PFU, co utrudnia lub uniemożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji postępowania.
Ciąg dalszy w polu: SEKCJA IX - Pozostałe informacje.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępnej pod adresem: https://gwkroczyce.e-zp.finn.pl/procurements/136/procurement

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-10-02 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cd. do pola: SEKCJA VII:
Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne; zmieniły się okoliczności wykonania umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec ograniczeniu o więcej niż 10% wartości umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót.
Strony mają prawo dokonania następujących zmian umowy:
1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji;
2) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
3) innych zmian wynikających z obiektywnych potrzeb stron lub rozwoju technologii, które nie naruszają zasad uczciwej konkurencji ani nie zmieniają charakteru umowy.
Umowa może ulec zmianie także w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy robót, oraz w przypadku wprowadzenia podwykonawcy lub nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udziału podwykonawcy/podwykonawców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia.
Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w składzie Wykonawców wspólnie realizujących Umowę spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy PZP.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:
a) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
c) forma pisemna pod rygorem nieważności.