Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup agregatów prądotwórczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STARA BIAŁA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kazimierza 1

1.5.2.) Miejscowość: Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-411

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 243668710

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starabiala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.starabiala.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup agregatów prądotwórczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45a96095-d0d2-40d0-a4f6-3a0a0b65c521

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00470408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00075271/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup agregatów prądotwórczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45a96095-d0d2-40d0-a4f6-3a0a0b65c521

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
* Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.
* Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stara Biała jest Pani Magdalena Łabędzka, adres e-mail: iod@starabiala.pl
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r., poz. 793 ze zmianami);
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2026 r. poz. 793), dalej „ustawa Pzp";
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.ZP.271.20.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kompletnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego zamontowanego na przyczepie.
Minimalne wymagania techniczne agregatu:
a. moc min. 100 kVa/85 kW
b. moc znamionowa – min. 95 kVa/75 kW
c. Napięcie – 400/230 V
d. Częstotliwość – 50Hz (pełna stabilizacja częstotliwości +/- 2%
e. Silnik: wysokoprężny Diesel, Stage V – zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1628
f. Rodzaj paliwa: olej napędowy
g. Zbiornik paliwa – min. 250 l
h. Elektroniczna regulacja obrotów silnika
i. Elektroniczny sterownik agregatu z możliwością automatycznego startu
j. Liczba faz – 3
k. Sterownik z funkcją automatycznego startu agregatu (AMF),
l. Zabezpieczenie prądnicy w ręcznym i automatycznym trybie pracy
m. Instalacja elektryczna 24V
n. 1 x akumulator
o. Filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju
p. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
q. Rozruch automatyczny
r. Tłumik wyciszony, wyciszona obudowa
s. Polska Instrukcja obsługi
t. Cyfrowy panel zarządzania agregatem

1a. Agregat powinien być wyposażony w zabudowaną skrzynkę/rozdzielnicę odbioru energii elektrycznej.
Rozdzielnica powinna posiadać:
- wyłącznik główny,
- zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów,
- zabezpieczenia różnicowoprądowe tam, gdzie są wymagane,
- zacisk/terminal uziemiający,
- odpowiednie oznaczenie wszystkich obwodów,
- stopień ochrony odpowiedni do pracy na zewnątrz.
W rozdzielnicy należy przewidzieć:
- gniazdo 63 A, 400 V, 5P, 3P+N+PE, przemysłowe,
- gniazdo 32 A, 400 V, 5P, 3P+N+PE, przemysłowe,
- 3 × gniazdo 230 V, 16 A, 2P+PE,
- niezależne zabezpieczenia poszczególnych gniazd.

1b. Agregat powinien posiadać zewnętrzne wielostykowe złącze sterownicze, umożliwiające połączenie przewodem sterowniczym z układem SZR/ATS obiektu, w którym przyszłościowo zostanie zadysponowany.
Wymaga się, aby złącze zapewniało co najmniej następujące funkcje:
- zdalny START agregatu,
- zdalny STOP agregatu,
- sygnał „agregat gotowy do pracy”,
- sygnał „agregat pracuje”,
- sygnał „agregat osiągnął prawidłowe napięcie/częstotliwość”,
- sygnał „awaria agregatu”,
- sygnał „niski poziom paliwa”,
- sygnał „praca na obciążeniu” – jeżeli sterownik agregatu umożliwia jego wyprowadzenie.
Złącze powinno posiadać minimum 8–12 styków.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z agregatem schemat zacisków złącza sterowniczego, opis wszystkich sygnałów oraz wymagania dotyczące przewodu sterowniczego.
Agregat musi umożliwiać pracę w trybie AUTO.
W trybie AUTO agregat powinien być w stanie oczekiwania na sygnał z układu SZR/ATS. Po otrzymaniu sygnału START agregat powinien automatycznie uruchomić silnik, osiągnąć wymagane parametry elektryczne oraz przekazać do układu SZR/ATS sygnał gotowości do przejęcia obciążenia.
Po zaniku sygnału zapotrzebowania na pracę agregatu powinien nastąpić automatyczny powrót do pracy w stanie gotowości, a następnie zatrzymanie silnika po czasie wybiegu/chłodzenia określonym przez producenta.
Cały układ powinien umożliwiać automatyczne przejęcie i oddanie obciążenia bez konieczności ręcznej obsługi agregatu, przy zachowaniu wymaganych blokad elektrycznych i mechanicznych układu SZR/ATS.

1c. Agregat powinien być wyposażony w grzałkę płynu chłodzącego silnika, umożliwiającą utrzymywanie silnika w temperaturze zapewniającej szybki i niezawodny rozruch w warunkach niskiej temperatury.
Grzałka powinna posiadać własne zasilanie zewnętrzne 230 V.
Wymaga się zastosowania dedykowanego gniazda/przyłącza 230 V do zasilania grzałki płynu chłodzącego z odpowiednim zabezpieczeniem.
Preferowane jest zastosowanie przemysłowego gniazda 230 V, 16 A, 2P+PE, o stopniu ochrony odpowiednim do pracy na zewnątrz.
Gniazdo powinno być jednoznacznie opisane, np.: „ZASILANIE ZEWNĘTRZNE – GRZAŁKA SILNIKA – 230 V”.

1d. Agregat powinien posiadać wyprowadzony i oznakowany punkt przyłączenia przewodu uziemiającego.
Wymaga się dostarczenia wraz z agregatem:
-zacisku uziemiającego,
-przewodu uziemiającego o odpowiednich parametrach (L-7 mb),
-wyposażenia umożliwiającego wykonanie uziemienia agregatu zgodnie z wymaganiami instalacji.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2026, nieużywany, posiadać pakiet usług gwarancyjnych, posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazać poniższe Zamawiającemu wraz z urządzeniem objętym zamówieniem:
a. instrukcję obsługi
b. karty gwarancyjne
c. certyfikaty CE
d. deklaracje zgodności i inne wymagane dokumenty
4. Wykonawca dostarcza transportem własnym (wliczonym w cenę).
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego oraz wykonywania przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta agregatu. Każdy przegląd musi być potwierdzony w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej.
6. Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami m.in.:
a. 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa.
b. Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.
c. 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
d. 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia wraz ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE.
7. Agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016. Pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający znak CE.
8. Wymagane wykonanie obudowy z wykończeniem dla odporności na korozję minimum C4H zgodnie z EN ISO 12944.
9. Zawiasy ze stali, drzwi zamykane na klucz.
10. Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego.
11. Amortyzatory drgań silnika i prądnicy typu HD.

Specyfikacja przyczepy:
1. Przyczepa drogowa z zaczepem kulowym, rama ocynkowana, dyszel prosty
2. Liczba osi - 2, liczba kół – 4
3. Mechaniczne połączenie z hamulcami przyczepy

4. DMC: max 1800 kg (zakres DMC 1400 – 2700 kg)
5. Homologacja drogowa UE
6. Podłużne wzmocnienia pod montaż agregatu
7. Minimum 4 podpory stabilizujące do pracy postojowej
8. Wzmocnione koło podporowe
9. Kliny pod koła
10. Kompletne oświetlenie drogowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34223300-9 - Przyczepy

71314100-3 - Usługi elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 60%, gwarancja – 40% (przyjęto minimalny okres gwarancji - 2 lata, natomiast maksymalny okres gwarancji - 3 lat)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kompletnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego zamontowanego na przyczepie.
Minimalne wymagania techniczne agregatu:
a. moc min. 55 kVa/ 44 kW
b. moc znamionowa – min. 50 kVa/40 kW
c. Napięcie – 400/230 V
d. Częstotliwość – 50Hz (pełna stabilizacja częstotliwości +/- 2%
e. Praca w trybie ręcznym i automatycznym
f. Silnik: wysokoprężny Diesel 1500 obr/min,, Stage V – zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1628
g. Rodzaj paliwa: olej napędowy
h. Zbiornik paliwa – min. 150 l
i. Elektroniczna regulacja obrotów silnika
j. Elektroniczny sterownik agregatu z możliwością automatycznego startu
k. Liczba faz - 3
l. Zabezpieczenie prądnicy w ręcznym i automatycznym trybie pracy
m. Sterownik z funkcją automatycznego startu agregatu (AMF),
n. Instalacja elektryczna 24V
o. 1 x akumulator

p. Filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju
q. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
r. Rozruch automatyczny
s. Tłumik wyciszony, wyciszona obudowa
t. Polska Instrukcja obsługi
u. Cyfrowy panel zarządzania agregatem

1a. Agregat powinien być wyposażony w zabudowaną skrzynkę/rozdzielnicę odbioru energii elektrycznej.
Rozdzielnica powinna posiadać:
-wyłącznik główny,
-zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów,
-zabezpieczenia różnicowoprądowe tam, gdzie są wymagane,
-zacisk/terminal uziemiający,
-odpowiednie oznaczenie wszystkich obwodów,
-stopień ochrony odpowiedni do pracy na zewnątrz.
W rozdzielnicy należy przewidzieć:
-gniazdo 63 A, 400 V, 5P, 3P+N+PE, przemysłowe,
-gniazdo 32 A, 400 V, 5P, 3P+N+PE, przemysłowe,
-3 × gniazdo 230 V, 16 A, 2P+PE,
-niezależne zabezpieczenia poszczególnych gniazd.

1b. Agregat powinien posiadać zewnętrzne wielostykowe złącze sterownicze, umożliwiające połączenie przewodem sterowniczym z układem SZR/ATS obiektu w którym przyszłościowo zostanie zadysponowany.
Wymaga się, aby złącze zapewniało co najmniej następujące funkcje:
-zdalny START agregatu,
-zdalny STOP agregatu,
-sygnał „agregat gotowy do pracy”,
-sygnał „agregat pracuje”,
-sygnał „agregat osiągnął prawidłowe napięcie/częstotliwość”,
--sygnał „awaria agregatu”,
sygnał „niski poziom paliwa”,
-sygnał „praca na obciążeniu” – jeżeli sterownik agregatu umożliwia jego wyprowadzenie.
Złącze powinno posiadać minimum 8–12 styków.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z agregatem schemat zacisków złącza sterowniczego, opis wszystkich sygnałów oraz wymagania dotyczące przewodu sterowniczego.
Agregat musi umożliwiać pracę w trybie AUTO.
W trybie AUTO agregat powinien być w stanie oczekiwania na sygnał z układu SZR/ATS. Po otrzymaniu sygnału START agregat powinien automatycznie uruchomić silnik, osiągnąć wymagane parametry elektryczne oraz przekazać do układu SZR/ATS sygnał gotowości do przejęcia obciążenia.
Po zaniku sygnału zapotrzebowania na pracę agregatu powinien nastąpić automatyczny powrót do pracy w stanie gotowości, a następnie zatrzymanie silnika po czasie wybiegu/chłodzenia określonym przez producenta.
Cały układ powinien umożliwiać automatyczne przejęcie i oddanie obciążenia bez konieczności ręcznej obsługi agregatu, przy zachowaniu wymaganych blokad elektrycznych i mechanicznych układu SZR/ATS.

1c. Agregat powinien być wyposażony w grzałkę płynu chłodzącego silnika, umożliwiającą utrzymywanie silnika w temperaturze zapewniającej szybki i niezawodny rozruch w warunkach niskiej temperatury.
Grzałka powinna posiadać własne zasilanie zewnętrzne 230 V.
Wymaga się zastosowania dedykowanego gniazda/przyłącza 230 V do zasilania grzałki płynu chłodzącego z odpowiednim zabezpieczeniem.
Preferowane jest zastosowanie przemysłowego gniazda 230 V, 16 A, 2P+PE, o stopniu ochrony odpowiednim do pracy na zewnątrz.
Gniazdo powinno być jednoznacznie opisane, np.: „ZASILANIE ZEWNĘTRZNE – GRZAŁKA SILNIKA – 230 V”.

1d. Agregat powinien posiadać wyprowadzony i oznakowany punkt przyłączenia przewodu uziemiającego.
Wymaga się dostarczenia wraz z agregatem:
-zacisku uziemiającego,
-przewodu uziemiającego o odpowiednich parametrach (L- 7 mb),
-wyposażenia umożliwiającego wykonanie uziemienia agregatu zgodnie z wymaganiami instalacji.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2026, nieużywany, posiadać pakiet usług gwarancyjnych, posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazać poniższe Zamawiającemu wraz z urządzeniem objętym zamówieniem:
a. instrukcję obsługi
b. karty gwarancyjne
c. certyfikaty CE

d. deklaracje zgodności i inne wymagane dokumenty
4. Wykonawca dostarcza transportem własnym (wliczonym w cenę).
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego oraz wykonywania przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta agregatu. Każdy przegląd musi być potwierdzony w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej.
6. Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami m.in.:
e. 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa.
f. Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.
g. 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
h. 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia wraz ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE.
7. Agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016. Pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający znak CE.
8. Wymagane wykonanie obudowy z wykończeniem dla odporności na korozję minimum C4H zgodnie z EN ISO 12944.
9. Zawiasy ze stali, drzwi zamykane na klucz.
10. Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego.
11. Amortyzatory drgań silnika i prądnicy typu HD.

Specyfikacja przyczepy:
1. Przyczepa drogowa z zaczepem kulowym, rama ocynkowana, dyszel prosty
2. Liczba osi - 2, liczba kół – 4
3. Mechaniczne połączenie z hamulcami przyczepy
4. DMC: max 1800 kg (zakres DMC 1400 – 2700 kg)
5. Homologacja drogowa UE
6. Podłużne wzmocnienia pod montaż agregatu
7. Minimum 4 podpory stabilizujące do pracy postojowej
8. Wzmocnione koło podporowe
9. Kliny pod koła
10.Kompletne oświetlenie drogowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34223300-9 - Przyczepy

71314100-3 - Usługi elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 60%, gwarancja – 40% (przyjęto minimalny okres gwarancji - 2 lata, natomiast maksymalny okres gwarancji - 3 lat)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego stacjonarnego, kompletnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego.
Minimalne wymogi techniczne agregatu:
a. moc max chwilowa - 55kVa
b. moc znamionowa – 50/40 kVA/kW
c. Napięcie – 400/230 V
d. Częstotliwość – 50Hz (pełna stabilizacja częstotliwości +/- 2%
e. Rodzaj paliwa: olej napędowy
f. Zbiornik paliwa – min. 150 l
g. Elektroniczna regulacja obrotów silnika
h. Elektroniczny sterownik z funkcją automatycznego startu agregatu (AMF),
i. Liczba faz - 3
j. Zabezpieczenie prądnicy w ręcznym i automatycznym trybie pracy
k. Instalacja elektryczna 24V
l. 1 x akumulator
m. Filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju
n. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
o. Rozruch automatyczny
p. Tłumik wyciszony, wyciszona obudowa
q. Polska Instrukcja obsługi
r. Cyfrowy panel zarządzania agregatem

1a. Agregat powinien być wyposażony w zabudowaną skrzynkę/rozdzielnicę odbioru energii elektrycznej.
Rozdzielnica powinna posiadać:
-wyłącznik główny,
-zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów,
-zabezpieczenia różnicowoprądowe tam, gdzie są wymagane,
-zacisk/terminal uziemiający,
-odpowiednie oznaczenie wszystkich obwodów,
-stopień ochrony odpowiedni do pracy na zewnątrz.
W rozdzielnicy należy przewidzieć:
-gniazdo 63 A, 400 V, 5P, 3P+N+PE, przemysłowe,
-gniazdo 32 A, 400 V, 5P, 3P+N+PE, przemysłowe,
-3 × gniazdo 230 V, 16 A, 2P+PE,
-niezależne zabezpieczenia poszczególnych gniazd.

1b. Agregat powinien posiadać zewnętrzne wielostykowe złącze sterownicze, umożliwiające połączenie przewodem sterowniczym z układem SZR/ATS obiektu w którym przyszłościowo zostanie zadysponowany.
Wymaga się, aby złącze zapewniało co najmniej następujące funkcje:
-zdalny START agregatu,
-zdalny STOP agregatu,
-sygnał „agregat gotowy do pracy”,
-sygnał „agregat pracuje”,
-sygnał „agregat osiągnął prawidłowe napięcie/częstotliwość”,
-sygnał „awaria agregatu”,
-sygnał „niski poziom paliwa”,
-sygnał „praca na obciążeniu” – jeżeli sterownik agregatu umożliwia jego wyprowadzenie.
Złącze powinno posiadać minimum 8–12 styków.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z agregatem schemat zacisków złącza sterowniczego, opis wszystkich sygnałów oraz wymagania dotyczące przewodu sterowniczego.
Agregat musi umożliwiać pracę w trybie AUTO.
W trybie AUTO agregat powinien być w stanie oczekiwania na sygnał z układu SZR/ATS. Po otrzymaniu sygnału START agregat powinien automatycznie uruchomić silnik, osiągnąć wymagane parametry elektryczne oraz przekazać do układu SZR/ATS sygnał gotowości do przejęcia obciążenia.
Po zaniku sygnału zapotrzebowania na pracę agregatu powinien nastąpić automatyczny powrót do pracy w stanie gotowości, a następnie zatrzymanie silnika po czasie wybiegu/chłodzenia określonym przez producenta.
Cały układ powinien umożliwiać automatyczne przejęcie i oddanie obciążenia bez konieczności ręcznej obsługi agregatu, przy zachowaniu wymaganych blokad elektrycznych i mechanicznych układu SZR/ATS.

1c. Agregat powinien być wyposażony w grzałkę płynu chłodzącego silnika, umożliwiającą utrzymywanie silnika w temperaturze zapewniającej szybki i niezawodny rozruch w warunkach niskiej temperatury.
Grzałka powinna posiadać własne zasilanie zewnętrzne 230 V.

Wymaga się zastosowania dedykowanego gniazda/przyłącza 230 V do zasilania grzałki płynu chłodzącego z odpowiednim zabezpieczeniem.
Preferowane jest zastosowanie przemysłowego gniazda 230 V, 16 A, 2P+PE, o stopniu ochrony odpowiednim do pracy na zewnątrz.
Gniazdo powinno być jednoznacznie opisane, np.: „ZASILANIE ZEWNĘTRZNE – GRZAŁKA SILNIKA – 230 V".

1d. Agregat powinien posiadać wyprowadzony i oznakowany punkt przyłączenia przewodu uziemiającego.
Wymaga się dostarczenia wraz z agregatem:
-zacisku uziemiającego,
-przewodu uziemiającego o odpowiednich parametrach (L- 7 mb),
-wyposażenia umożliwiającego wykonanie uziemienia agregatu zgodnie z wymaganiami instalacji.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2026, nieużywany, posiadać pakiet usług gwarancyjnych, posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazać poniższe Zamawiającemu wraz z urządzeniem objętym zamówieniem:
a. instrukcję obsługi
b. karty gwarancyjne
c. certyfikaty CE
d. deklaracje zgodności i inne wymagane dokumenty
4. Wykonawca dostarcza transportem własnym (wliczonym w cenę).
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego oraz wykonywania przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta agregatu. Każdy przegląd musi być potwierdzony w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej.
6. Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami m.in.:
a. 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa.
b. Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.
c. 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
d. 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia wraz ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE.
7. Agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016. Pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający znak CE.
8. Wymagane wykonanie obudowy z wykończeniem dla odporności na korozję minimum C4H zgodnie z EN ISO 12944.
9. Zawiasy ze stali, drzwi zamykane na klucz.
10. Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego.
11. Amortyzatory drgań silnika i prądnicy typu HD.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 60%, gwarancja – 40% (przyjęto minimalny okres gwarancji - 2 lata, natomiast maksymalny okres gwarancji - 3 lat)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium:
- dla zadania nr 1 w wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
- dla zadania nr 2 w wysokości: 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
- dla zadania nr 3 w wysokości: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97, ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: BS w Starej Białej 03 9038 0004 0000 0013 2000 0040. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku przelewu uważa się uznanie rachunku bankowego zamawiającego do dnia 14.10.2026 r. do godz. 09.00. W przypadku, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, zgodnie z art. 97, ust 10 ustawy wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, spełniając wymogi określone w art. 58 ust. 2 i 5 ustawy. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy złoży każdy z wykonawców zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp, a także w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu Umowy, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia;
b) potwierdzonej przez Producenta/Oficjalnego Dystrybutora danej marki/danego komponentu informacji o zaprzestaniu produkcji danego komponentu lub jego dostępności w terminie realizacji Zamówienia, której Dostawca nie mógł mieć w chwili składania Oferty;
c) potwierdzonej przez Producenta/Oficjalnego Dystrybutora danej marki/danego komponentu informacji o zmianie nazewnictwa/rebrandingu lub zastąpieniu danego komponentu w terminie realizacji Zamówienia lub trwania Umowy, której Dostawca nie mógł mieć w chwili składania Oferty lub trwania Umowy. W takiej sytuacji Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia lub w przypadku reklamacji uniemożliwiającej naprawę, do wymiany na zamiennik o takiej samej funkcjonalności i nie gorszych parametrach niż oferowane;
d) zmiany terminu realizacji Umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy);
e) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili zawarcia umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:
1) zainicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmiany,
3) forma pisemna pod rygorem nieważności.
3. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 i 2ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejscem składania ofert jest Platforma e-zamowienia, dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-10-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni