Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wraz z montażem pomp ciepła do Przedszkola Miejskiego w Wiązowie – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 37

1.5.2.) Miejscowość: Wiązów

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713931136

1.5.8.) Numer faksu: 713931136 w.13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.bartosz@wiazow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiazow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wiazow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa wraz z montażem pomp ciepła do Przedszkola Miejskiego w Wiązowie – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-962abcc9-d11e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021846/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wykonanie dokumentacji PT oraz montaż pomp ciepła w Przedszkolu Miejskim w Wiązowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153879/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BS.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z montażem pomp ciepła do Przedszkola Miejskiego w Wiązowie, w ramach realizacji zadania pn.:
Wykonanie dokumentacji PT oraz montaż pomp ciepła w Przedszkolu Miejskim w Wiązowie. Zakres prac dotyczy wymiany źródła ciepła z dotychczasowej kotłowni na paliwo stałe – ekogroszek, na układ kaskadowy 3 pomp ciepła typu powietrze – woda, przeznaczonych do montażu zewnętrznego. Zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi: Qco = 80,0 kW.
Zaprojektowano układ grzewczy w oparciu o działanie 3 pomp ciepła np. typu LA 35TBS firmy Dimplex lub równoważnych, pracujących w układzie kaskadowym. Dobrane pompy posiadają maksymalną temperaturę zasilania równą 64 °C oraz maksymalną moc grzewczą 24,7 kW. Współczynnik wydajności COP do 3,4.
Znamionowy pobór mocy – 7,7 kW.
Napięcie zasilania 3/N/PE,~400 V, 50 Hz,
Wysokowydajny parownik zapewnia wysokie współczynniki efektywności COP. Pompy zlokalizowane zostaną na zewnątrz budynku, bezpośrednio za ścianą zewnętrzną pomieszczenia technicznego. W pomieszczeniu technicznym zlokalizowane zostaną układy pomp obiegowych, indywidualne dla każdej z pomp ciepła. Zaprojektowano elektronicznie regulowane pompy cyrkulacyjnej np. UPH 90-32. W skład pojedynczego układu pompowego wchodzą dodatkowo filtr siatkowy, zawór zwrotny oraz zawory odcinające. Woda grzewcza przygotowana w układzie pomp ciepła zasilać będzie bezpośrednio zasobnik c.w.u., np. WWSP 556 f. Dimplex lub równoważny, o pojemności 500 l oraz pośrednio instalację centralnego ogrzewania w budynku, poprzez zbiornik buforowy no. PSW500 f. Dimplex lub równoważny, o pojemności 500 l. Nawiązując do stanu istniejącego w budynku projektuje się połączenie z dwoma obiegami instalacyjnymi:
• OBIEG 1 – INSTALACJA C.O. DLA BUDYNKU o mocy ok. 80 kW:
• OBIEG 2 – INSTALACJA C.W.U. DLA BUDYNKU.
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE:
1. doprowadzenie energii elektrycznej do szafki sterowniczej w pomieszczeniu technicznym,
2. wykonanie zasilania urządzeń:
1) pompy ciepła powietrze-woda (3 szt.) P= 7,7 kW, 3~400 V (50 Hz);
2) pompa obiegowa pomp ciepła (3 szt.) P= 150 W, 1~230V;
3) pompa obiegowa ładowania zasobnika c.w.u. (1 szt.) P= 150 W, 1~230V;
4) pompa obiegowa centralnego ogrzewania (1 szt.) P=130 W, 1~230V;
5) grzałka zanurzeniowa do zbiornika buforowego (3 szt.) P= 7,5 kW, 3~400 V;
6) grzałka zanurzeniowa do zbiornika zasobnika c.w.u. (1 szt.) P= 6,0 kW, 3~400 V;
Zakres prac obejmuje także roboty demontażowe, uruchomienie instalacji pomp ciepła, przeszkolenie pracownika, regulację i obserwację pracy przez 72 godziny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji, która stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
Ponadto Zamawiający udostępnia przedmiar robót z kosztorysu inwestorskiego, który stanowi jedynie funkcję pomocniczą, a nie obowiązującą do wyceny oferty przez Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42511110-5 - Pompy grzewcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną powyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z punktem 17 SWZ decydującym kryterium o wyborze oferty w postępowaniu była cena (waga - 60%). Po przeprowadzonej analizie w zakresie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdza, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 670350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 670350,00 PLN