Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szczytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łomżyńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 623 25 80

1.5.8.) Numer faksu: 89 623 25 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugszczytno@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.szczytno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-769f1a97-d12b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020310/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157741/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.PFZ.271.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót objętych zamówieniem:

• miejscowość Niedźwiedzie - dz.nr 147/2, 176 – długość linii ASXSn 50/52 mb, 2 szt. żerdź strunobetonowa wirowana, oprawa 2 szt.;
• miejscowość Szymany - dz. nr 389 – długość linii YAKY – 38/63 mb., długość linii ASXSn 51/54 mb., żerdź strunobetonowa wirowana - 6 szt., oprawa LED - 6 szt.;
• miejscowość Rudka - dz. nr 21/7 – długość linii ASXSn 50/52 mb., żerdź strunobetonowa wirowana - 1 szt., oprawa - 1 szt.;
• miejscowość Lemany - dz. nr 182/24, 182/31 – długość linii ASXSn 95/99 mb, żerdź strunobetonowa wirowana - 2 szt., oprawa LED - 1 szt.;
• miejscowość Lemany - dz. nr 20/5 – długość linii ASXSn 319,5/332 mb, długość linii YAKY 0,5/15 mb. żerdź strunobetonowa wirowana - 8 szt., oprawa LED - 8 szt., pomiar- sterowanie;
• miejscowość Lipowa Góra Zachodnia - dz. nr 22/36, 22/53, 22/56 – długość linii ASXSn 184/192 mb., żerdź strunobetonowa wirowana - 4 szt., oprawa - 4 szt.,
• miejscowość Siódmak - dz. nr 802/2, 809/15, 951 - długość linii YAKY – 74/105 mb., długość linii ASXSn 222/230 mb., żerdź strunobetonowa wirowana - 5 szt., oprawa LED - 5 szt.
• miejscowość Kamionek - dz. nr 8/40 - długość linii ASXSn 50/53 mb, żerdź strunobetonowych wirowanych - 1 szt., opraw - LED, 1 szt.,
• miejscowość Wały - dz. nr 144/3 - długość linii ASXSn 100/104 mb, 2 szt. żerdzi strunobetonowych wirowanych, 2 szt. opraw LED,
• miejscowość Nowe Gizewo - dz.nr 129/28 - długość linii ASXSn 90/94 mb, 3 szt. żerdzi strunobetonowych wirowanych, 3 szt. opraw LED;
• miejscowość Prusowy Borek - dz. nr 87/7 - długość linii ASXSn 123/129 mb, żerdź strunobetonowa wirowana - 3 szt., oprawa LED - 3 szt.;
• miejscowość Korpele - dz. nr 45/118 - długość linii ASXSn 25/27 mb, 1 szt. żerdzi strunobetonowych wirowanych, 1 szt. opraw LED;
• miejscowość Lipowiec - dz. nr 107, 108, 109, 110, 111, 112, 119, 120,2, 120/3, 120/4, 121/2, 768, 773 - długość linii ASXSn 506/526 mb, 4 szt. opraw LED; pomiar - sterowanie;
• miejscowość Lipowiec - dz. nr 750/1 - długość linii ASXSn 165/171 mb, 3 szt. żerdzi strunobetonowych wirowanych, 2 szt. opraw LED;
• miejscowość Lipowiec - dz. nr 108/8 - długość linii YAKY – 75/92 mb., 1 szt. żerdzi strunobetonowych wirowanych, 1 szt. opraw LED.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projektach techniczno-wykonawczych – projektach budowlanych. Zamówienie obejmuje również wykonanie robót związanych z uruchomieniem i regulacja czasu świecenia według wskazań Zamawiającego po zamontowaniu urządzeń pomiarowych przez firmę Energa.

Parametry techniczno-użytkowe montowanych oprawy LED o mocy 54 - 65 W.
Dopuszcza się w miejsce projektowanych opraw sodowych zamontowanie opraw LED.
- obudowa oprawy (korpus, pokrywa, uchwyt) wykonana ze stopu aluminium metodą wtrysku ciśnieniowego na gorąco;
- oprawa wyposażona w przeźroczystą szybę zabezpieczającą układ optyczny przed uszkodzeniem o odporności na uderzenia min. IK 09- należy dostarczyć potwierdzenie z badań przez niezależną jednostkę badawczą.
Stopień szczelności powinien wynosić IP66 dla całości oprawy;
- oprawa dwukomorowa;
- oprawa wyposażona w wewnętrzny radiator zabezpieczony pokrywą przed promieniowaniem słonecznym;
- opraw wykonane w kl. II ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
- uchwyt montażowy powinien umożliwić montaż oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie z regulacją położenia -10 +10 stopni;
- całkowita rzeczywista sprawność oprawy powinna wynosić min. 130 lm/W - potwierdzona krzywymi rozsyłu w formie edytowalnej do programu DIALUX – należy dołączyć raport z pomiarów fotometrycznych potwierdzający powyższe

wymagania wykonane przez niezależne laboratorium badawcze na terenie UE;
- oprawy LED muszą być wyposażone w wielosoczewkowy układ optyczny rozsył światłości zgodnie z PN EN -13201;2016;
- emitowana przez oprawy barwa światła (CCT) powinna mieścić się w przedziale 3800K –4200 K, a CRI ≥ 70;
- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009;
- oprawy wyposażone w układy zasilające przystosowane do pracy AC 230V-50Hz z zasilaczem wyposażony w miękki rozruch tzw. soft start (w przedziale 5-10sek) - prąd zasilający panel LED max – 700 mA z funkcją DALI;
- dostęp do wnętrza oprawy bez użycia narzędzi a wymiana układu zasilania i panelu LED na sieci również bez użycia narzędzi;
- deklarowana trwałość diod min.100 000 godzin raport IES LM80-L90/B10;
- panel LED wyposażony w czujnik temperatury połączony z zasilaczem zabezpieczający przed przegrzaniem panelu;
- oprawy wyposażone w zabezpieczenie przed przepięciami do min.10 kV i 10kA przed zasilaczem w oprawie oraz w zasilaczu do min. 6kV;
- gwarancja na oprawy powinna wynosić min.5 lat;
- oprawy muszą posiadać certyfikat jakości typu 5 zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17067 nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej w zakresie spełnienia norm PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3;
- oprawa musi posiadać układ zasilający z możliwością dopasowania poboru mocy oraz strumienia świetlnego do indywidualnych wymagań klienta poprzez fabryczne zaprogramowanie do 3 poziomów oświetlenia w wybranych odstępach czasowych;
- układy zasilające powinny być skompensowane i mieć min. cos φ 93 przy redukcji mocy 50%;
- ze względów eksploatacyjnych oprawy powinny mieć możliwość wymiany panelu LED i zasilacza na linii oświetleniowej bez użycia narzędzi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 310011,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 310011,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 310011,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL-VOLT Michał Sobieski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 74518444057

7.3.3) Ulica: Nowe Kiejkuty 14

7.3.4) Miejscowość: Dźwierzuty

7.3.5) Kod pocztowy: 12-120

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 310011,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące