Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamieniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259376

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1000 - lecia Państwa Polskiego 25

1.5.2.) Miejscowość: Kamieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-061

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin@kamieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamieniec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/kamieniec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2466f68-d121-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235935

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001325/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161852/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INW.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową grawitacyjnej instalacji kanalizacji zewnętrznej, sita pionowego do mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompowni ścieków surowych z rurociągiem ciśnieniowym ścieków surowych, biologicznej oczyszczalni ścieków w oparciu o moduł typu SBR o wielkości 100 RLM i przepływie <12,00m3/d, studnią pomiarową, rurociągiem ciśnieniowym ścieków oczyszczonych, poletkiem rozsączającym ścieki oczyszczone do gruntu, ogrodzeniem terenu, siecią wodociągową z hydrantem ppoż., przyłączem wodociągowym, instalacją elektryczną zasalania obiektów oraz oświetlenia terenu.
W zakres robót (przedmiotu zamówienia) wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia (wraz z dostawami, montażem urządzeń i rozruchem technologicznym).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
- dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik do SWZ,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiące załącznik do SWZ,
- przedmiar robót (forma pomocnicza) – stanowiący załącznik do SWZ.
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia załączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obowiązującymi przepisami, normami.
Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.
Zamawiający wymaga aby parametry jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych do projektowanego poletka rozsączającego (ziemi) powinny być zgodne wydanym pozwoleniem wodnoprawnym nr PO.ZUZ.1.4210.3.2022.KS z dna 24 marca 2022 roku, oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311), tj. nie przekroczą wartości dopuszczalnych określonych w załączniku nr 2: dla oczyszczalni RLM<2000,
- BZT5 40mgO2/dm3,
- ChZT 150mgO2/dm3,
- zawiesina ogólna 50mg/dm3,
Zamawiający wymaga aby po wybudowaniu oczyszczalni nastąpił okres wstępnej eksploatacji tzw. rozruch technologiczny, który będzie trwał do 6 m-cy. Podczas tej fazy pracy oczyszczalni dopuszcza się przekroczenia parametrów określonych w Parametry jakości odprowadzanych do ziemi ścieków oczyszczonych będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311), tj. nie przekroczą wartości dopuszczalnych określonych w załączniku nr 2: maksymalnie o 50% względem wskaźników zawartych w Rozrządzeniu dla oczyszczalni <2000RLM. Po zakończonym rozruchu technologicznym oczyszczalnia powinna zapewniać planowane stopnie redukcji zanieczyszczeń. W celu poprawy parametrów pracy oczyszczalni należy przeprowadzić regulację układu napełniania, recyrkulacji oraz napowietrzania oczyszczalni ścieków zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR producenta oczyszczalni w odniesieniu do warunków pracy urządzenia.
Na potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego tj. założonych parametrów skuteczności oczyszczania ścieków Wykonawca wykona analizy laboratoryjne ścieków surowych i oczyszczonych przez akredytowane laboratorium, dopiero po osiągnięciu tych parametrów Zamawiający uzna, że zbudowana oczyszczalnia ścieków zakończyła okres rozruchu technologicznego.
Zamawiający informuje, że zadanie inwestycyjne (przedmiot zamówienia) jest dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i musi zostać wykonane i rozliczone w 2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1250876,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1412944,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1250876,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KRIBO Joanna Żuradzka-Boryczko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360928772

7.3.3) Ulica: Jurajska 2

7.3.4) Miejscowość: Iwanowice Włościańskie

7.3.5) Kod pocztowy: 32-095

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1250876,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-06

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy