Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa sieci wodociągowej Kalisty, gmina Świątki – Etap III" współfinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIĄTKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 87

1.5.2.) Miejscowość: Świątki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-008

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 896169232

1.5.8.) Numer faksu: 896169822

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swiatki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiatki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.swiatki.pl/?c=179

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Rozbudowa sieci wodociągowej Kalisty, gmina Świątki – Etap III" współfinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f96f818a-d0f2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00336471/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wodociąg Kalisty Kłobia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161480/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROS.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej Kalisty, gmina Świątki – Etap III" współfinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Niniejsze opracowani jest wydzieleniem fragmentu sieci wodociągowej z dokumentacji projektowej pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej Kalisty gm. Świątki-(opr. INSTAL-PROJEKT Piotr Gołąb, 09.2016).
Niniejsze opracowanie dla Etapu 3 w rozpatrywanym fragmencie sieci nie zmienia żadnych parametrów inwestycji w stosunku do opracowania podstawowego co umożliwia realizację robót budowlanych na podstawie ważnego zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie z 2016 roku. Odcinki sieci wodociągowej usytuowane w pasie drogi wojewódzkiej realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z 2016 - dokumentacji pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej Kalisty gm. Świątki – odcinki sieci wodociągowej realizowane w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 530 Ostróda-Łukta-Dobre Miasto"-(opr. INSTAL-PROJEKT Piotr Gołąb, 09.2016).
Podczas realizacji Etapu 3 należy spełnić wszystkie wytyczne i wymagania zawarte w projekcie podstawowym jak i w załączonych do niego warunkach, decyzjach, uzgodnieniach i opinii geotechnicznej. Sieci i przyłącza Etapu 3 wykonywać zgodnie z załączonym opisem technicznym i załączonymi rysunkami nr 1-5.

Etap 3 swym zakresem obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w poniższym zakresie:
- sieć wodociągowa – rury PE -Ø110 - długość L=1897m
- sieć wodociągowa – rury PE -Ø90 - długość L=56m
- sieć wodociągowa – rury PE -Ø63 - długość L=38m
- hydrant przeciwpożarowy dn80 z zasuwą - 7 szt.
- zasuwa dn 100 – 4szt.
- zasuwa dn 80 – 1szt.
- przeciski pod drogą wojewódzką Ø219 x 8 - długość L=30+23m

Teren objęty opracowaniem Etapu 3 stanowią działki ewidencyjne :
Własność Skarb Państwa / PGL Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Dobrocin – dz. nr: 5-510
Własność prywatna – dz. nr: 5-421, 5-371, 5-373, 5-672, 5-374, 5-423, 5-422, 5-679, 5-190/10, 5-190/3, 5-190/6, 5-190/5, 5-190/4, 5-190/2, 5-190/1, 5-190/13, 5-190/7, 5-190/8, 5-680, 5-693, 5-696, 5-694, 5-693
Własność Gmina Świątki – dz. nr: 5-673, 5-424,
Własność Województwo Warmińsko-Mazurskie / ZDW w Olsztynie: dz. nr: 5-590

Zamówienie dotyczy jedynie i wyłącznie wykonania sieci wodociągowej. Wykonanie przyłączy zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (art. 15 ust. 2 stanowi, że realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.) zostanie wykonane na własny koszt właścicieli nieruchomości.

Roboty liniowe wykonywane będą zgodnie z uwzględnianiem istniejącego uzbrojenia terenu oraz warunkami sytuacyjno-wysokościowymi.
Włączenia do istniejących sieci PVC zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 510 obręb Kalisty, gmina Świątki wykonać poprzez trójniki z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe, odpowiednio Ø80 i Ø100 zabezpieczone przed rozłączeniem, uzbrojone na odejściu w zasuwy żeliwne kołnierzowe, wodociągowe PN-16, Ø 100 z łącznikami kołnierzowymi do rur PE Ø110. Zasuwy z uszczelnieniem miękkim, trzpieniem teleskopowym obudowanym rurą PP lub PE. Trzpienie zakończyć w skrzynkach żeliwnych do zasuw, zabezpieczonych przed osiadaniem typowymi elementami żelbetowymi zamontowanymi na równi z terenem. Pod elementy żelbetowe stosować podsypkę żwirową gr. 20cm. Lokalizację zasuw odpowiednio oznakować.

Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur ciśnieniowych dla wody PE-100 SDR 17, Ø90 i Ø110 dla ciśnienia PN-10, łączonych poprzez zgrzewanie. Rurociągi układać na głębokości od 1,7 do 1,8 m w gruncie rodzimym, na wyrównanym dnie wykopu pozbawionym kamieni, na podsypce piaskowej gr. 10cm z zastosowaniem obsypki piaskowej min.15cm ponad

wierzch rurociągu. Pod rowami melioracyjnymi i drogowymi zachować głębokość przykrycia min. 1,5m. (przemarzanie gruntu 1,2m)
W trakcie prowadzenia robót ziemnych sprawdzać zgodność rodzaju występujących gruntów z gruntami wykazanymi w opinii geologicznej.
Na napotkanych odcinkach gruntów nienośnych dokonać wymiany gruntu na piasek grubości 15cm i ławę żwirową gr. 20cm. Nadsypka z piasku gr.15cm ponad wierzch rury.
Zasypka wykopów warstwowa, gruntem rodzimym. Uzyskać zagęszczenie zasypywanych wykopów do 90% wartości Proctora w drogach i 80% w gruntach rolnych. Zmiany kierunku, trójniki, kształtki – systemowe PE-100, SDR 17, PN-10 dostawcy rurociągu, łączone j.w.
Armatura odcinająca: zasuwy żeliwne kołnierzowe, wodociągowe, PN-16, Ø80 i Ø100 z uszczelnieniem miękkim i łącznikami kołnierzowymi do rur PE Ø90 i Ø110.
Zasuwy uzbrojone w przedłużony trzpień osłonięty rurą PE, obudowę do zabudowy w ziemi i skrzynkę żeliwną. Trzpienie armatury umieścić w skrzynce żeliwnej, na równi z terenem. Dla zabezpieczenia przed osiadaniem, na równi z terenem skrzynkę obłożyć elementem żelbetowym. Pod elementy żelbetowe stosować podsypkę żwirow gr.20cm. Korpus armatury ocieplić 30 cm warstwą keramzytu granulowanego przykrytą pasem folii gr. 0,5 mm.
Hydranty stosować nadziemne, łamane, Ø 80, z żeliwa sferoidalnego gł. 1,7 m, osadzone na kolanie stopowym z przedłużką poziomą i cokołem kolanowym. Kolumna hydrantu i rura nasadowa zabezpieczone farbą epoksydową czerwoną, dzwon z dwoma wyprowadzeniami do węży. Hydranty odcięte od sieci zasuwami kołnierzowymi j.w. Ø80, z łącznikiem kołnierzowym do rur PE Ø90. Na równi z terenem, na obwodzie hydrantów, na podsypce piaskowej gr. 20cm montować, elementy osłonowe, żelbetowe, z otworem. Przy armaturze stosować bloki oporowe i podporowe wykonane z betonu B-15 zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociągów. Nad rurociągami sieci ułożyć taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.
Lokalizację armatury i hydrantów oznaczyć tabliczkami informacyjnymi na słupkach stalowych ocynkowanych lub na stałych (bliskich) elementach istniejącej zabudowy stanowiącej zagospodarowanie
Rurociągi po wykonaniu wypłukać, poddać próbie ciśnieniowej 1,1MPa i wydezynfekować.
Wodę z wybudowanego wodociągu przed użytkowaniem poddać badaniom laboratoryjnym w celu stwierdzenia przydatności do spożycia.
Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, uzgodnieniami oraz wymaganiami dostawcy rurociągów i obowiązującymi przepisami.
Przekroczenie dróg nieutwardzonych - gruntowych prywatnych i gminnych wykonać na rozkop połówkowy z zastosowaniem rur ochronnych PE100-SDR-17- zgodnie z częścią graficzną.
Przekroczenie dróg asfaltowych (utwardzonych) wojewódzkich wykonać przeciskiem stosując rury przeciskowe stalowe bez szwu wg. PN/H-74219 Ø219x8, na głębokości min. 1,5m licząc od niwelety jezdni do górnej krawędzi rury osłonowej. Rurę osłonową zastosować na całej szerokości przekroczenia. Zabrania się wykonywania podkopów pod nawierzchnią jezdni. Komory przeciskowe należy usytuować poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej i powiatowej.
Przekroczenie rowów wykonać rozkopem lub przeciskiem w rurach ochronnych PE 100, SDR 17 – zgodnie z częścią graficzną.
Przekroczenie terenów podmokłych wykonać za pomocą przewiertów sterowanych z rur PE – 100, SDR 17 Ø110, PN – 10 łączonych przez zgrzewanie czołowe.
Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczyć stosując rury osłonowe dwudzielne dł. 2 m na każde skrzyżowanie (rura na istniejącym kablu).
Skrzyżowania z rurociągami gazowymi zabezpieczyć stosując rury osłonowe dwudzielne dł. 2 m na skrzyżowanie (rura na istniejącym gazociągu).
Rurociągi wodociągowe PE Ø110 umieszczać w rurach ochronnych i przeciskowych Ø200. Ø225 na płozach PEHD dla rur Ø110/200, Ø110/225. Końce rur przeciskowych i osłonowych uszczelnić oraz uzbroić w manszety Ø110 / 200, Ø110 / 225.
Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej z rur PE-RC - Ø 110 bez podsypki piaskowej.
Projekt budowlany wraz z kompletem dokumentacji dostępny w Urzędzie Gminy w Świątkach
Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania określony został w Załącznikach nr 7, nr 8, nr 9 w których znajdują się przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna. Załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

79342311-6 - Usługi ankietowania zadowolenia klientów

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 399865,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 421450,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 399865,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Spółka z O.O. Świątki 68B, 11-008 Świątki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393877487

7.3.4) Miejscowość: Świątki

7.3.5) Kod pocztowy: 11-008

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399865,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące