Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne zaopatrywanie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, w materiały służące do naprawy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632023635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 616698926

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zkkostrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkkostrzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.zkkostrzyn.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywne zaopatrywanie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, w materiały służące do naprawy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f9a65f6-0ccf-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294273

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040820/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywne zaopatrywanie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, w materiały służące do naprawy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w roku 2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00280132/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.1.2.2.2022/PN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 120000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne zaopatrywanie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, zwanego dalej Zakładem, w materiały służące do naprawy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w roku 2022, zgodnie z wykazem.
Warunki techniczne :
Zasuwy kołnierzowe miękko-uszczelnione – krótkie szereg F4
- ochrona antykorozyjna: powłoka z farby epoksydowej o min. gr. 250 µm (wewnątrz i zewnątrz) – wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość ochrony antykorozyjnej każdej dostarczonej sztuki armatury,
- ciśnienie robocze: min PN10 max. PN16 korpus zasuwy z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15,
- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zwężeń,
- trzpień (wrzeciono): ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
- klin z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 wulkanizowany na całej powierzchni powłoką z gumy EPDM,
- wymienne uszczelnienie trzpienia pod ciśnieniem,
- wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego.
Specyfikacja obudów do zasuw i nawiertek:
-kaptur wykonany z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
-pręt stalowy o przekroju kwadratowym,
- rura osłonowa wykonana z PE,
- możliwość ustawienia obudowy na dowolnej długości (teleskopowa),
- zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie lub cynkowanie,
- do oferty należy dołączyć: Kartę katalogową.
Nawiertka samonawiercająca do rur PE i PVC:
- korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 400-15,
- średnica nawiercania jednakowa dla wszystkich średnic nawiercanej rury: 38mm,
- wydłużony nóż ze stali nierdzewnej,
- obejma wyłożona gumą na całej powierzchni,
- doszczelnienie noża do pierścienia mosiężnego znajdującego się z obejmie za pomocą gumowego o-ringu (nie dopuszcza się połączenia mosiądz-mosiądz),
- możliwość wielokrotnego zamknięcia poprzez dokręcenie nawiertki bez konieczności stosowania dodatkowej zasuwki gwintowanej (funkcja zaworu zamykającego).

Łączniki rurowo-kołnierzowe:
- korpus, pierścień zaciskowy z żeliwa sferoidalnego,
- uszczelka z mieszanki EPDM,
- w przypadku łączników na rury PE/PVC wymagany pierścień mosiężny jako zabezpieczenie przed wysunięciem,
- wymagane zakresy montażowe nie mniejsze niż podane w tabeli cenowej,
- odchylenie osiowe z każdej strony +/- 3°,
- wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość powłoki antykorozyjne każdej dostarczonej sztuki.
Nawiertki NWZ do rur PE i PVC:
- korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400-15,
- obejma wykonana z żeliwa sferoidalnego GJS 400-15, połówki obejmy w całości wyłożone gumą EPDM,
- prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia,
- klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM, dla średnicy DN32 dopuszcza się wykonanie klina z mosiądzu,
- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia,
- ochrona antykorozyjna: farbą epoksydową o min. gr. 250 µm,
- wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość powłoki antykorozyjne każdej dostarczonej sztuki.

Kształtki żeliwne kołnierzowe:
- wykonanie z żeliwa sferoidalnego,
- owiercenie kołnierzy: PN10,
- ochrona antykorozyjna: farbą epoksydową o min. gr. 250 µm na zewnątrz odporna na promieniowanie UV, części zabezpieczone antykorozyjnie odporne na środki dezynfekujące
- przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2.
Specyfikacja skrzynek do zasuw, nawiertek:
- korpus wykonany z tworzywa PEHD;
- pokrywa wykonana z żeliwa szarego min. EN-GJL-250,
- do oferty należy dołączyć: Kartę katalogową.
Opaski naprawcze:
- opaska - ze stali kwasoodpornej,
- Śruby łączące wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,
- opaska- jednodzielna, z dociskiem,
- uszczelnienie z gumy EPDM,
- do oferty należy dołączyć: Kartę katalogową.
Nasuwki ciśnieniowe, złączki dwukielichowe:
-tworzywo PVC, PN 10, uszczelka EPDM,
- powinny odpowiadać normie PN-EN ISO 1452-3:2010.
Rura wodociągowa PVC:
- tworzywo PVC PN 10, uszczelka EPDM.
Rury PE
- DN 32 x 3.0, PN 16 SDR 11
- rury powinny odpowiadać normie PN-EN 12201-2 (do wody pitnej).
- wszystkie zamawiane elementy muszą być fabrycznie nowe, oraz być trwale oznaczone nadrukiem. Nadruk powinien zawierać minimum:
-Nazwę producenta ,
-Rodzaj tworzywa,
-Szereg wymiarowy,
-Wymiary.
Uszczelki płaskie gumowe z uszami
- mieszanka gumowa EPDM.
Złączka
- żeliwo sferoidalne,
- do rur PE zgodnie z EN 12201-2, PN 16, L=112 mm,
- uszczelnienie i mocowanie wyłącznie na zewnętrznym obwodzie rury,
- uszczelka typu O-ring z elastomeru o wysokiej elastyczności,
- połączenie elastyczne, złączka obracalna także w stanie zmontowanym i w razie potrzeby, demontowalna,
- gwinty wewnętrzne z żywicy POM wzmocnione pierścieniem ze stali nierdzewnej.
Rury i kształtki powinny posiadać ściankę litą oraz klasę S (SN8). Rury i kształtki powinny odpowiadać normie PN-EN 1401:2009.

. Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty:
- Karta katalogowa producenta,
- Atest PZH,
- Deklaracja zgodności lub certyfikaty,
- Certyfikat CNBOP,
- Certyfikat GSK RAL.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44163100-1 - Rury

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44163160-9 - Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jednym z wymagań był: Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty. Postawienie tego wymagania ma na celu identyfikację osoby, która w imieniu własnym, bądź w imieniu reprezentowanego przez siebie podmiotu złożyła określone oświadczenie woli. Brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego uniemożliwia potwierdzenie, że oferta została złożona przez uprawnione do tego osoby.
Oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „RAKAPOL" Sp. z o.o., została złożona w postaci elektronicznej, jako plik (.pdf) ale bez opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W związku z tym, że oferta nie spełnia wymogów formalnych przewidzianych w elektronicznych postępowaniach o zamówienie publiczne, podlega odrzuceniu. Powyższa oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie