Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zamość

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Peowiaków 92

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 639 29 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zamosc.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edff007e-13df-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023343/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292829/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.43.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie wszystkich branż z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w ujęciu w m. Wólka Wieprzecka.”

Miejsce realizacji inwestycji: Gmina Adamów, obręb 15 Szewnia Dolna, działka nr 572/2 zgodnie z załącznikiem graficznym. Gmina Zamość posiada umowę dzierżawy gruntu leśnego zawartą pomiędzy Nadleśnictwem Zwierzyniec a Gminą Zamość.
2. Opis stanu istniejącego:
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody jest konieczna ze względu na niewłaściwe parametry wody dystrybuowanej do odbiorcy końcowego oraz potrzebę zapewnienia stabilnego w czasie efektu uzdatniania wody.
2. Istniejące SUW dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych obejmujący dwie studnie wiercone o głębokości 50 m i wydajności 80 m3/h przy depresji S=1,75 m w ilości Qdb śr. = 263 m3/d, Qg max = 45 m3/h. (Skan decyzji - załącznik nr 1). Pozwolenie wydane z terminem obowiązywania do dnia 31 lipca 2026 r.
3. Zgodnie z wykonanymi badaniami wody z lat 2019, 2020 oraz 2022, woda w ujęciu ma przekroczone stężenie żelaza, które należy usunąć w ramach projektowanego procesu uzdatniania wody. (Badania - załączniki nr 2,3,4).
4. Dobowe zużycie wody w okresie letnim kształtuje się na poziomie 300 m3/d oraz 150 m3/d w okresie zimowym zgodnie z warunkami GZOK.6000.18.2022 (Załącznik nr 5).
5. SUW pracuje obecnie w układzie jednostopniowego pompowania wody. Woda pompowana bezpośrednio z ujęcia poddawana jest dezynfekcji chlorem i kierowana bezpośrednio do sieci wodociągowej.
6. Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz istniejącego procesu technologicznego zgodnie z załącznikiem nr 6, 7, 8, 9.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający: Zamość, dnia 19-08-2022 r.
Gmina Zamość
Ul. Peowiaków 92
22-400 Zamość

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka.
Działając na podstawie art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, który stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne
Przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił na stronie postępowania informację o kwocie przeznaczonej na

sfinansowanie zamówienia w wysokości 50 000,00 zł brutto.
W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty:
1. Prestige Marek Skrocki, ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznań , NIP 782 209 70 29 78 720,00 zł, 60 miesięcy, 7 miesięcy od podpisania umowy

2. HTS Sp. z o.o. , ul. Zagłoby 8/2B, 35-303 Rzeszów, NIP 873 321 81 53, 291 556,74 zł, 60 miesięcy, 7 miesięcy od podpisania umowy

Po analizie możliwości finansowych Gminy, Zamawiający stwierdza, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia o powyższą wartość.
Zachodzi zatem przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Pouczenie:
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Z up. Wojta
Elżbieta Sobulska
Sekretarz Gminy
……
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78720,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 291556,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie