Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Tuszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-080

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 232 13 82

1.5.8.) Numer faksu: 42 614 30 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyn.info.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-725fba63-3995-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00387503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068422/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358104/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2710.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac obejmuje czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej z przyłączami w granicy pasa drogowego na terenie gminy Tuszyn.
Zamawiający podzielił zamówienie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn” na trzy części.

CZĘŚĆ I - Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie

Przedmiotem zamówienia jest częściowe wykonanie sieci wodociągowej (od punku W1 do punktu W25) w dz. nr 1 obr. nr 1 (Miasto Tuszyn) oraz nr 240 obr. Modlica oraz przyłączy wodociągowych projektowanych w pasie drogowym do granicy działek o nr ewid.: 54/2, 52, 43, 40, obr. nr 1.

Planowane prace w zakresie inwestycji:
- odkrycie istniejącego wodociągu w miejscu łączenia,
- weryfikowanie stanu istniejącego z projektem technicznym,
- wykonanie włączenia nowego wodociągu w punkcie W1,
- ułożenie sieci wodociągowej od punku W1 do punktu W25,
- wykonanie armatury odcinającej oraz hydrantu ppoż.,
- wykonanie bloków oporowych na załamaniach sieci oraz pod zasuwy,
- wykonanie w miejscu włączenia przyłączy do sieci nawiertek NCS 160/40 + zasuwy odcinające ze skrzynkami ulicznymi,
- budowa przyłączy wodociągowych fi40PE, SDR11 od projektowanego wodociągu gminnego 160PE do granicy działek,
- zakończenie przyłączy zasuwą odcinającą oraz zaślepienie,
- wykonanie niezbędnych badań i odbiorów sieci wraz z przyłączami.

Inwestycja prowadzona jest na podstawie Decyzji nr 509/2020 z dnia 28.10.2020 roku znak AiB.6740.509.2020.M.P Nr. rej. 2459/2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym w miejscowości Tuszyn, ul. Kaczeńcowa, dz. nr ew.1, obr. 1 oraz dz. nr ew. 240, obr. Modlica, gm. Tuszyn

Zakres realizacji zadania, objęty przedmiotowym zamówieniem został szczegółowo określony w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 478644,22 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac obejmuje czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej z przyłączami w granicy pasa drogowego na terenie gminy Tuszyn.
Zamawiający podzielił zamówienie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn” na trzy części.

CZĘŚĆ II - Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej 160PE wraz z przyłączami do granicy

działki drogowej nr 115 przyległych do ul. Nadrzecznej w Bądzyniu. Inwestycja obejmuje nieruchomości o nr ewid. 87, 66/1, 66/4, 115.

SIEĆ WODOCIĄGOWA
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 Ø160 mm PN16 SDR 11.
Długość rurociągu: L=328,00 m.
Projektowany rurociąg zostanie włączony w punkcie W1 (sieć 160PVC). W miejscu włączenia należy zamontować trójnik 160/160/160 oraz trzy zasuwy (na każdej nitce wodociągowej).
Do wbudowania zastosować zasuwy równoprzelotowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz, na ciśnienie min. PN 16, z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia tzw. "Suchym gwintem", trzpień nierdzewny łożyskowy z walcowanym gwintem.
Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakładką, przelot prosty bez gniazda. Skrzynki do zasuw (sieciowej i hydrantu) obrukować lub zabezpieczyć krążkiem betonowym w promieniu 50 cm, oznakować i wyprowadzić do poziomu terenu, trzpienie do kluczy winny znajdować się 20 cm pod pokrywą skrzynki.
Na sieci projektuje się dwa hydranty p.poż. nadziemne na odejściu bocznym wraz z zasuwami odcinającymi. Zastosować się do wymagań ZWiK w TUSZYNIE określonych w warunkach technicznych. Wodociąg należy zakończyć trójnikiem zaślepką z wyparciem. Do trójnika należy zamontować zasuwę wraz z hydrantem naziemnym.
Na załamaniach sieci należy wykonać bloki oporowe z betonu C30/37 oraz w miejscu występowania zasuw w dnie wykopu wykonać bloki podporowe z betonu C20/25. Między blokami oporowymi i podporowymi zastosować podkładkę gumową gr. min. 10mm. Zasuwy i trójniki montować na podłożu betonowym. Wszystkie zastosowane elementy armatury i kształtki z żeliwa sferoidalnego zewnętrznie i wewnętrznie muszą być zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową.
Na wysokości 40 cm nad rurociągiem należy ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą z wkładką stalową, umożliwiającą zlokalizowanie rurociągu przy użyciu wykrywaczy metali. Rurociąg przyłącza w części pod jezdnią gruntową należy ułożyć w rurze osłonowej dł. min. 5,5 m, z rury PE 250.
W rurze osłonowej zastosować płozy dystansowe oraz na wlocie i wylocie zastosować manszety (uszczelnienia).

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
Przyłącza zostaną włączone do projektowanego wodociągu o średnicy Ø 160PVC przez nawiertkę NCS z trzpieniem stalowym ze skrzynką i obudową uliczną oraz zasuwą Ø 32/40 miękkouszczelnioną gwintowana z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia, trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem, przelot prosty - bez gniazda, zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczona antykorozyjnie, zamontowane na przyłączu na terenie działki nr 115 (ul. Nadrzeczna).
Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE 100 SDR11 na PN 16 o średnicy 40mm i grubości ścianki min. 3,7 mm koloru niebieskiego lub czarnego. Skrzynkę do zasuw i nawiertaki należy zabezpieczyć betonowym krążkiem lub obrukować i wyprowadzić ponad poziom terenu, trzpienie do kluczy winny znajdować się 20cm pod pokrywą skrzynki.
WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONAĆ POPRZEZ ZŁĄCZKI ELEKTROOPOROWE.

Inwestycja prowadzona jest na podstawie Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych znak AiB.6743.Z.36.2020.M.P. z dnia 22.07.2020 r.

Zakres realizacji zadania, objęty przedmiotowym zamówieniem został szczegółowo określony w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 147713,41 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac obejmuje czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej z przyłączami w granicy pasa drogowego na terenie gminy Tuszyn.
Zamawiający podzielił zamówienie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn” na trzy części.

CZĘŚĆ III - Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja, która przewiduje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek w ulicy Wąskiej, obręb 10, działki ewidencyjne nr 98/1, 121/1, 111/3, 86/13.

Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Wąskiej oraz 9 przyłączy wodociągowych do przyległych posesji w tym jedno przyłącze przechodzące przez działkę prywatną o numerze ewid. 111/3. Przyłącza do posesji należy zakończyć w granicach posesji zasuwami odcinającymi. Łączna długość zaprojektowanej sieci wynosi – ok. 335 m.

Hydranty ppoż. podziemne HP80- 3 szt.

Inwestycja prowadzona jest na podstawie Decyzji nr 613/2021 z dnia 18.11.2021 roku znak AiB.6740.566.2021.M.P Nr rej. 3029/2021 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek w miejscowości Tuszyn, ul. Wąska nr ew. dz. 98/1, 121/1, 111/3, 86/12 obr. 10 gm. Tuszyn

Zakres realizacji zadania, objęty przedmiotowym zamówieniem został szczegółowo określony w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 214072,51 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1710, z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 07.10.2022 r. do godz. 10:00 na część I zamówienia: Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie, nie wpłynęła żadna oferta.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1710, z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 07.10.2022 r. do godz. 10:00 na część II zamówienia: Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu, nie wpłynęła żadna oferta.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1710, z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 07.10.2022 r. do godz. 10:00 na część III zamówienia: Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie, nie wpłynęła żadna oferta.