Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w wersji zaprojektuj i wybuduj, zamontowanej na dachu obiektu JRG-2 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191123504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Beniowskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-382

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 769 05 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.przetargi@kmpsp.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-gdansk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w wersji zaprojektuj i wybuduj, zamontowanej na dachu obiektu JRG-2 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16decde6-4564-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035480/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w wersji zaprojektuj i wybuduj, zamontowanej na dachu obiektu JRG-2 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00417454/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PT.2370.II.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w wersji zaprojektuj i wybuduj, zamontowanej na dachu obiektu JRG-2 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku. Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru instalacji fotowoltaicznej oraz przeprowadzenie rozruchu technologicznego kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonana instalacja powinna charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy. Przedmiotowe zadanie powstało w związku z koniecznością ograniczenia zużycia energii elektrycznej i zwiększenia efektywności energetycznej istniejących układów poprzez wykorzystanie instalacji opartych o ogniwa fotowoltaiczne wykorzystuję energię z OZE. Efektem budowy instalacji PV będzie zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku oraz uzyskanie wysokiego efektu ekologicznego, który bezpośrednio wpłynie na ograniczenie emisji do atmosfery znacznych ilości dwutlenku węgla.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania oraz jej kompleksowego wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 45 kWp +/- 0,5 kWp. Instalacja będzie rozmieszczona na dachu skośnym budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 przy ul. Siennickiej 30/40, 80-758 Gdańsk. Panele fotowoltaiczne ustawione na konstrukcji wsporczej montowanej do połaci dachu, skierowanej w kierunku południowym lub wschód - zachód. Konstrukcja wiaty fotowoltaicznej wykonana z materiału niekorodującego (np. aluminium, stal ocynkowana ogniowo itp.), sposób posadowienia trwały, aby zapewnić budowli stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym. Instalacja zabezpieczona inwerterem o mocy min. 36 kW / DC. Inwerter i rozdzielnica AC z licznikiem zamontowana w pobliżu rozdzielnicy głównej lub na powierzchni dachu przy instalacji PV. Połączenie z instalacją w miejscu rozdzielni głównej za pośrednictwem zabezpieczeń. Instalacja fotowoltaiczna obligatoryjnie musi być wyposażona w urządzenia przeciwpożarowe spełniające normę IEC 60947 lub równoważną, a także urządzenia przepięciowe (ogranicznik przepięć), zabezpieczające i uziemiające instalację, posiadała 2 wyłączniki bezpieczeństwa z dedykowanym oznaczeniem (w pobliżu instalacji oraz w miejscu ogólnodostępnym).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa:
1) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
2) Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

09330000-1 - Energia słoneczna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
1. W postępowaniu, w terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły 3 oferty od następujących Wykonawców:
1) RP Solar Sp. z o.o., ul. Smolna 1D, 81-877 Sopot, cena oferty: 405 900,00 zł brutto.
2) INTEK – TECH Technika Instalacji Prażuch Piotr, ul. Kościuszki 4/2, 48-388 Kamiennik cena oferty: 437 511,00 zł brutto.
3) Electric Krzysztof Gil, Oktawian Ambroziak Sp. J. Al. Grunwaldzka 481, 80-953 Gdańsk, cena oferty: 220 846,50 zł brutto.

2. Oferta Nr 1) firmy RP Solar Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2) ppkt c) ustawy Pzp tj. „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń”.
Do oferty nie zostały dołączone karty katalogowe zaproponowanych rozwiązań (w tym paneli fotowoltaicznych, inwertera), wraz z warunkami gwarancji oraz serwisowania układu, jak wymagał tego Zamawiający w SWZ.

3. Oferty: Nr 2) firmy INTEK – TECH Technika Instalacji Prażuch Piotr i Nr 3) firmy Electric Krzysztof Gil, Oktawian Ambroziak Sp. J., podlegają odrzuceniu z dwóch powodów:
1) ze względu na niezgodność z przepisami ustawy art. 226 ust. 1 pkt 3) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp tj. „W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”. Oferta oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 nie zostały złożone w żadnej z wymienionych wyżej postaci.
2) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp tj. „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego”.
Zamawiający po przeprowadzeniu deszyfracji pliku oferty poddał go walidacji (sprawdzeniu czy oferta została prawidłowo podpisana). W wyniku sprawdzenia poprawności podpisów Zamawiający otrzymał wynik weryfikacji:
„Uwierzytelnienie e-dokumentu nie jest możliwie. Weryfikator nie wykrył wśród przesłanych plików żadnego pliku z podpisem”.
Oferty nie zostały opatrzone podpisem w formie elektronicznej ani w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym bądź osobistym, jak wymagał tego Zamawiający w SWZ. Przedmiotowe oferty zostały jedynie zeskanowane bez opatrzenia jej odpowiednim podpisem.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0