

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana ruraru z armaturą w stacji uzdatniania wody w Gryficach, ul. Śniadeckich**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361201345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zielona 5

1.5.2.) Miejscowość: Gryfice

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 384 20 47

1.5.8.) Numer faksu: 91 384 22 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zuk.gryfivce.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.zuk.gryfivce.eu>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana ruraru z armaturą w stacji uzdatniania wody w Gryficach, ul. Śniadeckich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a1d171c-7a0f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00518295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00490005

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TT/01/12/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 354227,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana ruraru z armaturą w stacji uzdatniania wody w Gryficach przy ul. Śniadeckich.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ oraz dokumentacji fotograficznej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.
3. W zakresie wykonania przedmiotu umowy jest kompleksowa wymiana ruraru z armaturą i niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, sterowaniem i monitoringiem pracy stacji uzdatniania wody zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- 1) Wymiana wszystkich rur PVC na rury z stali nierdzewnej w obiekcie stacji uzdatniania wody;
- 2) likwidacja zaworów wielodrogowych na filtrach sterujących procesem uzdatniania;
- 3) Przez likwidację zaworów wielodrogowych na filtrach, zmienić proces ich pracy przez zamontowanie oddzielnych zaworów pneumatycznych na każdy cykl uzdatniania;
- 4) na stacji uzdatniania montaż armatury pneumatycznej przystosowanej do pracy w systemie zdalnego sterowania procesem technologicznym uzdatniania wody wraz z niezbędną instalacją i urządzeniami do właściwej ich pracy;
- 5) montaż urządzeń do napowietrzania procesu technologicznego;
- 6) adaptacja/wykonanie sterowania procesem technologicznym uzdatniania wody i płukania filtrów;
- 7) modyfikacja szafy zabezpieczeń elektrycznych o dodatkową pompę głębinową (w chwili obecnej są 3szt. pomp głębinowych zwiększyć do 4szt.);
- 8) przesyłanie informacji dot. pracy SUW na stanowisko dyspozytorni oczyszczalni ścieków;
- 9) adaptacja/wykonanie monitoringu/wizualizacji pracy całego układu technologicznego SUW wraz z możliwością ręcznego sterowania i zmianą parametrów procesu technologicznego z pozycji dyspozytorni na oczyszczalni w Gryficach po zalogowaniu się w systemie na odpowiednim poziomie dostępu
- 10) montaż przyrządów/urządzeń wskazujących stany wody i ciśnienie wraz z możliwością monitoringu (dot. w budynku: filtrów, aeratorów, pomp, dmuchawy, na rurociągach napływowych i odpływowych);
- 11) montaż zaworów na filtrach do spuszczenia wody;
- 12) wykonać sterowanie mające umożliwiać odłączanie poszczególnych filtrów/urządzeń bez wstrzymywania procesu technologicznego pracy pozostałych urządzeń;
- 13) sterowanie technologią uzdatniania wody ma odbywać się na dotychczasowych warunkach (czas płukania, dopłukiwania, zwłoka otwierania i zamykania zaworów, czas pracy dmuchawy, załączanie i wyłączanie pomp głębinowych i pomp sieciowych itp.);
- 14) monitoring pracy musi obejmować obecny zakres przesyłu danych, wizualizacji i sterowania jaki jest w dyspozytorni na terenie oczyszczalni ścieków w Gryficach w uzgodnieniu i współpracę z aktualnym dostawcą tej usługi Control System z Poznania;
- 15) w celu wykonania prac w załączeniu inwestor dostarcza dokumentację obecnej instalacji stacji uzdatniania wody;
- 16) wykonać montaż dodatkowych niezbędnych urządzeń nie objętych dokumentacją a istotnych w technologii uzdatniania wody, które mogą zaistnieć w związku z przebudową instalacji po uzyskaniu pisemnej akceptacji zamawiającego;
- 17) zamontować przepływomierze wody uzdatnionej Ø150, surowej Ø150, wód popłucznych Ø100 oraz wodomierze 2 szt. jednostrumieniowe skrzydełkowe Ø100 wody surowej przed zestawem filtrów 2 × 3;
- 18) Wykonanie dokumentacji o zakresie zmian w aktualnie pracujących szafach sterowniczych;
- 19) uzyskanie parametrów wody uzdatnionej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Wymagania stawiane poszczególnym materiałom naprawczym i ochronnym wg odpowiednich norm i aprobat technicznych.

4. Wykonawca ma prawo dokonać zmiany w przedmiarze robót, jednak wraz z kosztorysem ofertowym szczegółowym będzie zobowiązany do pisemnego uzasadnienia proponowanych zmian.

5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy zamawiający wymaga aby wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby wykonujące czynności, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających Wykonawca ma obowiązek kalkulacji szczegółowej kosztów według nośników cenotwórczych zastosowanych do przygotowania kosztorysu szczegółowego złożonego w postępowaniu przetargowym, w razie konieczności uzupełnionych o stawki jednostkowe minimalne publikowane w Sekocenbudzie aktualnego na dzień złożenia kosztorysu.

7. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za roboty zaniechane, nie wykonane, wycenione wg składników cenotwórczych

oraz cen materiałów zawartych w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego.

8. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót podwykonawcom tylko za zgodą Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy.

10. W przypadku zlecenia robót podwykonawcom, rozliczenia finansowe za wykonane roboty Zamawiający dokona bezpośrednio z podwykonawcą.

11. Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie przetargowej a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego.

12. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

13. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia zamawiającemu przed końcowym odbiorem robót dokumentację powykonawczą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42912310-8 - Aparatura do filtrowania wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożona oferta zawiera błędy uniemożliwiające zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1013000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1013000,00 PLN