Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zakup i montaż klimatyzacji – Inspektorat ZUS/ Jarosław, Inspektorat ZUS /Przemyśl.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-075

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl_rzeszow@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zus.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/zus

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i montaż klimatyzacji – Inspektorat ZUS/ Jarosław, Inspektorat ZUS /Przemyśl.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d874da8-b750-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228266

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00412236/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zakup i montaż klimatyzacji -I/ZUS Jarosław, I/ZUS Przemyśl

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00115724

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 350000/271/1/2023-ZAP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 419042,46 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 340684,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie A: Budynek I/ZUS w Jarosławiu, ul. Słowackiego 21. W ramach zakupu i montażu klimatyzatora dla pomieszczeń na I piętrze (pom. od 103 do110) – I/ZUS Jarosław należy:
Zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora typu multisplit, inwerter o mocy chłodniczej minimum 15,0kW oraz o parametrach nie gorszych niż: poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu w dB(A) +/-57, S.E.E.R.-5,8
Zamontować 8 jednostek wewnętrznych typ ścienny, min. 2kW

Zadanie B: Budynek I/ZUS w Jarosławiu, ul. Słowackiego 21. W ramach zakupu i montażu klimatyzatora dla pomieszczeń na I piętrze (pom. od 111 do114) – I/ZUS należy:
Zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora typu multi-split inwerter o mocy chłodniczej minimum 8,0kW oraz o parametrach nie gorszych niż: poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu w dB(A) +/- 52; czynnik chłodzący R410A.
Zamontować jednostki wewnętrzne typ ścienny – 3 sztuki

Zadanie C: Budynek I/ZUS w Jarosławiu, ul. Słowackiego 21. W ramach zakupu i montażu klimatyzatora dla pomieszczeń (II piętro, pok. Od 212 do 216) należy:
Zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora typu multi-split inwerter o mocy chłodniczej minimum 9,5kW oraz o parametrach nie gorszych niż: poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu w dB(A) +/- 52; czynnik chłodzący R410A.
Zamontować jednostki wewnętrzne typ ścienny – 5 sztuk, min 2kW

Zadanie D: Budynek I/ZUS w Jarosławiu, ul. Słowackiego 21. W ramach zakupu i montażu klimatyzatora dla pomieszczeń na II piętrze (pom. 201, 202, 203, 203A, 217, 219) – I/ZUS Jarosław należy:
Zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora typu multisplit, inwerter o mocy chłodniczej minimum 12,5kW oraz o parametrach nie gorszych niż: poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu w dB(A) +/-57, S.E.E.R.-5,8
Zamontować 8 jednostek wewnętrznych typ ścienny, min. 2kW

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 143727,12 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie A Budynek I/ZUS w Przemyślu, ul. Brodzińskiego 6. W ramach zakupu i montażu instalacji i klimatyzacji dla pomieszczeń (II piętro, pom. od 101 do 103, 105, 2) – I/ZUS Przemyśl należy:
Zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora typu multi-split inwerter o mocy chłodniczej minimum 9,5kW oraz o parametrach nie gorszych niż: poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu w dB(A) +/- 52; czynnik chłodzący R410A.
Zamontować jednostki wewnętrzne typ ścienny – 5 sztuk, min 2kW

Zadanie B Budynek I/ZUS w Przemyślu, ul. Brodzińskiego 6. W ramach zakupu i montażu klimatyzatora dla pomieszczeń na I piętrze (pom. 107 - 109) – I/ZUS Przemyśl należy:
Zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora typu multi-split inwerter o mocy chłodniczej minimum 5,4kW oraz o parametrach nie gorszych niż: poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu w dB(A) +/- 50; czynnik chłodzący R410A.
Zamontować jednostki wewnętrzne typ ścienny – 3 sztuki, min 2kW

Zadanie C: Budynek I/ZUS w Przemyślu, ul. Brodzińskiego 6. W ramach zakupu i montażu klimatyzatora dla pomieszczeń na I piętrze (pom. 114 – 116, 9) – I/ZUS Przemyśl należy:
Zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora typu multi-split inwerter o mocy chłodniczej minimum 8,0kW oraz o parametrach nie gorszych niż: poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu w dB(A) +/- 52; czynnik chłodzący R410A.
Zamontować jednostki wewnętrzne typ ścienny – 3 sztuki, oraz 1 typ kasetonowy min 2kW

Zadanie D: Budynek I/ZUS w Przemyślu, ul. Brodzińskiego 6. W ramach zakupu i montażu instalacji i klimatyzacji dla pomieszczeń (I piętro, pom. 118, 120, 121, pom. 16 parter) – I/ZUS Przemyśl należy:
Zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora typu multi-split inwerter o mocy chłodniczej minimum 8,0kW oraz o parametrach nie gorszych niż: poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu w dB(A) +/- 52; czynnik chłodzący R410A.
Zamontować jednostki wewnętrzne typ ścienny – 3 sztuki, oraz 1 typ kasetonowy min 2kW

Zadanie E Budynek I/ZUS w Przemyślu, ul. Brodzińskiego 6. W ramach zakupu i montażu instalacji i klimatyzacji dla pomieszczeń (II piętro, pom. od 201 do 205) – I/ZUS Przemyśl należy:
Zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora typu multi-split inwerter o mocy chłodniczej minimum 9,5kW oraz o parametrach nie gorszych niż: poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu w dB(A) +/- 52; czynnik chłodzący R410A.
Zamontować jednostki wewnętrzne typ ścienny – 5 sztuk, min 2kW

Zadanie F Budynek I/ZUS w Przemyślu, ul. Brodzińskiego 6. W ramach zakupu i montażu instalacji i klimatyzacji dla pomieszczeń (II piętro, pom. od 207 do 208) – I/ZUS Przemyśl należy:
Zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora typu multi-split inwerter o mocy chłodniczej minimum 5,0kW oraz o parametrach nie gorszych niż: poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu w dB(A) +/- 50; czynnik chłodzący R410A.
Zamontować jednostki wewnętrzne typ ścienny – 2 sztuki, min 2kW

Zadanie G Budynek I/ZUS w Przemyślu, ul. Brodzińskiego 6. W ramach zakupu i montażu klimatyzatora dla pomieszczeń na I piętrze (pom. 212 - 214) – I/ZUS Przemyśl należy:
Zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora typu multi-split inwerter o mocy chłodniczej minimum 5,4kW oraz o parametrach nie gorszych niż: poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu w dB(A) +/- 50; czynnik chłodzący R410A.
Zamontować jednostki wewnętrzne typ ścienny – 3 sztuki, min 2kW

Zadanie H: Budynek I/ZUS w Przemyślu, ul. Brodzińskiego 6. W ramach zakupu i montażu instalacji i klimatyzacji dla pomieszczeń (I piętro, pom. 118, 120, 121, pom. 16 parter) – I/ZUS Przemyśl należy:
Zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora typu multi-split inwerter o mocy chłodniczej minimum 8,0kW oraz o parametrach nie gorszych niż: poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu w dB(A) +/- 52; czynnik chłodzący R410A.
Zamontować jednostki wewnętrzne typ ścienny – 4 sztuki, min 2kW

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 196957,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 154034,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CLEARVENT IGOR OSADA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 180865921

7.3.3) Ulica: OKRZEI

7.3.4) Miejscowość: JAROSŁAW

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 154034,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 196213,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 248583,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 196213,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CLEARVENT IGOR OSADA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 180865921

7.3.3) Ulica: OKRZEI

7.3.4) Miejscowość: JAROSŁAW

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196213,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące