Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOŚNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Sośno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350955

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Sośno

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-412

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 389 01 10

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d0eabb8-dd0d-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d0eabb8-dd0d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011797/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00196707

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości”. Lokalizacja: dz. nr ewid.: 12/3, 12/1, 25, 8, 211, 213, 51, 30, obręb Rogalin 0009, jednostka ewidencyjna 041303_2 Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie.
Zamierzenie budowlane obejmuje:
1. Przebudowę i modernizację hydroforni w miejscowości Rogalin, w tym:
 Wykonanie otworu wiertniczego nr 4 jako nowego ujęcia wód dla potrzeb komunalnych,
 Wykonanie studni głębionowej wraz z uzbrojeniem i obudową,
 Wymianę pompy głębionowej wraz z uzbrojeniem i obudową w istniejącej studni,
 Przebudowę technologii uzdatniania wody,
 Usunięcie nasypów ziemi wokół budynku stacji uzdatniania,
 Termomodernizację budynku stacji uzdatniania wody (wymiana opierzenia z blachy, wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, usunięcie nasypów ziemnych wokół obiektu, wymiana izolacji przeciwwilgociowej, wymiana instalacji odgromowej, przebudowa pomieszczeń w budynku hydroforni),
 Budowę dwóch zbiorników retencyjnych stalowych o pojemności 50m3 każdy wraz z płytami fundamentowymi,
 Wykonanie rurociągu wody surowej z istniejącej i projektowanej studni z rur PE HD 100-RC Ø90x5.4 mm typ 2/2 SDR 17 PN10 do budynku SUW,
 Wykonanie rurociągu tłocznego z budynku stacji uzdatniania do zbiorników retencyjnych z rur PE HD 100-RC 125x7.4 mm typ 2/2 SDR 17 PN10,
 Wykonanie rurociągu ssawnego wody ze zbiorników retencyjnych do stacji uzdatniania wody PE HD 100-RC 160x9.5 mm/ PE 125x7.4 mm typ SDR 17 PN10,
 Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku SUW do zbiornika bezodpływowego PVCØ160x4.7 kl. S SN8 SDR 34,
 Wykonanie instalacji kanalizacji popłuczyn z budynku stacji uzdatniania i wód spustowych ze zbiorników retencyjnych PVCØ200x5.9 kl. S SN8 SDR 34,
 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z biudową instalacji eNN i sterowania dla potrzeb urządzeń technologicznych,
 Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową szerokości 4.0m,
 Wykonanie nowego odstojnika wód popłucznych z odprowadzeniem wód do istniejącego wylotu,
 Wykonanie drogi dojazdowej o szer. 4.0m na dz. ew. 12/1,
 Wykonanie placu manewrowego oraz dojść do budynku SUW i zbiorników retenyjnych,

Informacja na temat obiektów przeznaczonych do rozbiórki.
W celu realizacji inwestycji następujące obiekty przeznacza się do rozbiórki:
 Zbiornik retencyjny stalowy o poj. 50m3,
 Zbiorniki wód popłucznych,
 Istniejacy zbiornik bezodpływowy z kręgów betonowych,
 Istniejące ogrodzenie z siatki stalowej wraz z bramą wjazdową.
2. Przebudowę sieci wodociągowej.
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej z rur azbestocementowych Ø100mm na rury PE HD 100 RC/PP od stacji uzdatniania w Rogalinie gm. Sośno z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej. Prace realizowane będą metodą bezwykopową (przecisku i przewiertu sterowanego). Zakres:
- rury PE HD 100RC/PP Ø110x6.6 mm SDR 17 PN 10 - 327.5 m
- rury PE HD 100RC/PP Ø90x5.4 mm SDR 17 PN 10 - 30 m
- hydranty pożarowe nadziemne DN 80 (wymiana starych hydrantów na nowe) - 4 szt.
W odniesieniu do przedmiotu zamówienia, w zakresie przebudowy i modernizacji hydroforni, roboty budowlane wykonywane będą na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Sępoleńskiego, natomiast roboty w zakresie

przebudowy sieci wodociągowej prowadzone będą na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71351910-5 - Usługi geologiczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” - art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).