Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bytomiu Odrzańskim - postępowanie nr 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytom Odrzański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770296

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Bytom Odrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-115

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48683884022

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bytomodrzanski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0b5c8af-ee4b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bytomiu Odrzańskim - postępowanie nr 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0b5c8af-ee4b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00282121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015642/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bytomiu Odrzańskim w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap IV

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie realizowane w ramach projektu nr RPLB.09.02.01-08-0012/21 pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap

IV" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210401

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1117153,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bytomiu Odrzańskim zgodnie z poniższym zestawieniem:
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Nadbrzeżna II w Bytomiu Odrzańskim. Na przedmiotowym terenie zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej o średnicy 160-250 z rur PVC SN8. Zakres rzeczowy:
o Kanał o średnicy 250 PVC – 257,0 m,
o Kanał o średnicy 200 PVC – 129,0 m,
o Kanał o średnicy 160 PVC – 5,5 m,
o Kanał o średnicy 110 PVC - 21,5 m,
o Studzienki tworzywowe 315 mm – 9 szt.,
o Studnie betonowe o średnicy 1000 mm – 12 szt.,
o Studnia rozprężna o średnicy 1000 mm – 1 szt.
Teren na którym zaprojektowano przedmiotową inwestycję objęty jest ochroną konserwatorską. Projektowana inwestycja zaprojektowana została w jezdni ulic Nadbrzeżnej, Krzywoustego i Ciemnej po trasie istniejącej kanalizacji.
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościelnej w Bytomiu Odrzańskim z wpięciem do sieci istniejących. Na przedmiotowym terenie istnieje obecnie sieć wodociągowa z rur o średnicy wA100 mm. W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Projektowaną sieć wodociągową zaprojektowano wykonać metodą bezwykopową - przewiert sterowany z rur PE RC. Zakres rzeczowy:
o rury d = 110 PE RC – L = 199,6 m,
o rury d = 90 PE RC – L = 23,0 m,
o rury d = 63 PE – L = 4,9 m,
o rury d = 50 PE – L = 7,9 m,
o rury d = 32 PE – L = 31,5 m,
o ilość hydrantów DN80 – 2 szt.,
o zasuwa odcinająca dn100 – 2 szt.,
o zasuwy na przyłączach dn25 – 7 szt.
Teren na którym zaprojektowano przedmiotową inwestycję objęty jest ochroną konserwatorską.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Nadbrzeżnej w Bytomiu Odrzańskim z wpięciem do sieci istniejących.
Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury o średnicy 200x5,9 PVC, 160x4,7 jednorodne „lite" o sztywności obwodowej min. SN8 (8 kN/m2) z uformowaną mufą i uszczelką wargową, zgodnie z obowiązującymi normami. Zakres rzeczowy:
o kanał 0,2 PVC – L = 53,0 m,
o kanał 0,16 PVC – L = 3,0 m,
o studzienki tworzywowe 315 – 2 szt.
Na przedmiotowym terenie istnieje obecnie sieć wodociągowa z rur o średnicy wA100 mm. W ramach niniejszego projektu zaprojektowano przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zakres rzeczowy:
o rury d = 110 PE RC – L = 195,4 m,
o rury d = 63 PE – L = 10,1 m,
o rury d = 90 PE – L = 14,0 m,
o rury d = 32 PE – L = 57,7 m,
o ilość hydrantów DN80 – 3 szt.,
o zasuwa odcinająca dn100 – 2 szt.,
o zasuwa odcinająca dn150 – 1 szt.,
o zasuwy na przyłączach dn25 – 10 szt.

2.Szczegółowy zakres robót/prac został określony w załączniku nr 1 do SWZ – dokumentacji technicznej (projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty odtworzenia nawierzchni, przedmiary, uzgodnienia) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonania, Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności.
Zawarte w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót informacje na temat parametrów i funkcji, nazw własnych, nazw producentów są danymi minimalnymi - zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone we wskazanych wyżej opracowaniach.
Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, nazw własnych, nazw producentów, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie ponieważ jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2195705,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2195705,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie