

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Dostawy****Zakup wraz z montażem kraty oraz prasopłuczki z przenośnikiem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kamieńsku****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY****1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Kamieńsk**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590648280**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** Wieluńska 50**1.5.2.) Miejscowość:** Kamieńsk**1.5.3.) Kod pocztowy:** 97-360**1.5.4.) Województwo:** łódzkie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@kamiensk.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.kamiensk.com.pl>**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**<https://kamiensk.pl> oraz <https://bip.kamiensk.com.pl> zawierające odesłanie na Platformę przetargową pod adresem: <https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Zakup wraz z montażem kraty oraz prasopłuczki z przenośnikiem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kamieńsku

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-1b2d4ea8-3107-11ee-a60c-9ec5599dddc1**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00376878**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-09-01**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00023912/07/P**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.4 „Zakup wraz z montażem kraty oraz prasopłuczki z przenośnikiem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kamieńsku

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00336382

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** RIOŚZP.271.1.15.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 370000,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem kraty typu taśmowo – panelowego oraz prasopłuczki z przenośnikiem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kamieńsku o następujących parametrach:

**1. OPIS KRATY**

- 1) krata typu taśmowo-panelowego z panelem filtracyjnym wykonanym z tworzywa sztucznego,
- 2) czyszczona za pomocą obrotowej szczotki oraz układu samooczyszczania się paneli filtracyjnych realizowanych za pomocą systemu mijania się paneli
- 3) wyposażona w układ dennego czyszczenia paneli za pomocą szczotki
- 4) rama wykonana ze stali nierdzewnej
- 5) obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- 6) czujniki poziomego i pionowego odchylenia taśmy
- 7) czujniki poziomu ścieków przed kratą
- 8) sterowanie od poziomu ścieków przed kratą
- 9) chwytak elementów włóknistych z wyrzutem do prasy skratek
- 10) haki połączone z panelami w systemie mijania się
- 11) elementy filtracyjne wykonane z tworzywa sztucznego
- 12) przystosowana do ścieków typ medium

a) przepływ - max 100 m<sup>3</sup>/h

b) temperatura - 0-50

c) pH - 6-8

d) szczelina filtracyjna - 3mm

e) szerokość czynna kraty - 400mm

f) napęd kraty - 230/400 V, 50 Hz, N = 0,55 kW

g) napęd zgarniaka - 230/400 V, 50 Hz, N = 0,25 kW

h) kąt kraty – 850

i) wykonanie materiałowe:

- elementy filtrujące - ABS/AISI304
- łańcuch – stal nierdzewna AISI 304
- rolki – stal nierdzewna AISI 420
- szczotka – guma
- pierścienie zabezpieczające – stal nierdzewna AISI 304
- wałki – stal nierdzewna AISI 304
- wał napędzany - stal E36
- tarcza napędzana - stal utwardzana 3CR12
- koło łańcuchowe - stal utwardzana 3CR12
- wał napędowy stal E36
- płytki boczne – stal nierdzewna AISI 304
- dolna prowadnica - stal utwardzana 3CR12
- szyna poprzeczna - stal utwardzana 3CR12

j) krata poddana w całości pasywacji poprzez całkowite zanurzenie w kąpeli kwaśnej, dodatkowo zabezpieczona powłoką lakierniczą

2. Prasopłuczka - urządzenie służące do wypłukiwania ze skratek części organicznych, a następnie prasowanie. W pierwszej części urządzenia następuje wprowadzanie skratek do komory płukania, w której dysze płuczające zainstalowane są na całym obwodzie perforowanego bębna, następnie napędzana elektrycznie spirala wałowa prasuje i transportuje skratki do pojemnika. Urządzenie nie potrzebuje układu hydraulicznego, a proces prasowania i płukania jest realizowany za pomocą 1 napędu w dwóch komorach. Dane techniczne:

1) Kąt instalacji dostosowany do wyrzutu z kraty taśmowo – panelowej

2) Przepustowość min. 1 m<sup>3</sup>/h

3) Przewody odciekowe - 2x DN75

4) Średnica roboczej strefy prasowania min. 200mm

5) Kosz prasujący wykonany z trapezoidalnych prętów trwale ze sobą połączonych o prześwicie 2mm +/- 5%

6) Górne dysze płuczające co 450 mm +/- 5%

- 7) Koryto rynny w kształcie litery U o grubości 2,5 mm +/- 5%
  - 8) Koryto, leje oraz kątowniki wykonane ze stali kwasoodpornej AISI316
  - 9) Pokrywa rynny ze stali kwasoodpornej o grubości 2 mm +/- 5%
  - 10) Lej samozaładowczy ze stali nierdzewnej -1 szt
  - 11) Spirala A215/245-50x20 wykonana ze stali specjalnej w wersji ciągnionej, 3 wstępowa.
  - 12) Grubość wstęgi spirali min 20mm +/- 5%
  - 13) Wał centralny spirali jako element pomocniczy
  - 14) Wymagane ciśnienie wody technologicznej – min 4 bar
  - 15) Zapotrzebowanie wodę max. 3l/s przy ciśnieniu 4 bar
  - 16) Przyłącze ¾ cala
  - 17) Sucha masa skratek 40-60%
  - 18) Redukcja objętości od 40 do 70% (w zależności od ilości części stałych w skratkach)
  - 19) System hermetycznego pakowania skratek do worków – tzw longopack, system niekończących się worków z obejmą
  - 20) Napęd: Motoreduktor - Ilość obrotów – 24 obr/min, Moc silnika 2,2 kW, Zasilanie 400V: 2,75 A.
3. Przenośnik spiralny bezwałowy pionowy do transportu skratek spod prasopłuczki na poziom terenu

Dane techniczne:

- 1) przepustowość przenośnika - 3 m<sup>3</sup>/h +/- 5%
  - 2) wysokość przenośnika - 5500 mm +/- 5%
  - 3) koryto rynny w kształcie litery U
  - 4) kąt instalacji - 900 +/- 5%
  - 5) odcieki z odprowadzeniem do kanału
  - 6) łatwo demontowane pokrywy
  - 7) wykładzina z tworzywa sztucznego, odporna na ścieranie
  - 8) leje oraz kątowniki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304
  - 9) koryto i przykrywa wykonane ze stali nierdzewnej AISI304
  - 10) spirala wykonana ze stali specjalnej odpornej na ścieranie
  - 11) napęd: ilość obrotów - 18 obr./min. , moc silnika 0,5 kW, zasilanie 400 V 50 Hz 9,0 A, klasa ochrony IP 55
- Krata oraz przenośnik sterowane za pomocą programowalnego sterownika zabudowanego w szafie sterowania (szczelna obudowa), która dodatkowo wyposażona będzie w wyłączniki przeciążeniowe i licznik godzin pracy napędów. Instalacja wyposażona w automaty smarne pozwalające na ciągłą pracę bez ingerencji obsługi na okres 12 miesięcy. Całość instalacji tj krata oraz prasa skratek wyposażone w pakiet zima pozwalający na bezawaryjną pracę w warunkach zimowych do temperatury -200.

Założenia realizacyjne :

- 1) Dostawa i montaż kraty musi zostać wykonany w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem iż w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy Wykonawca zabuduje w istniejącym kanale urządzenie tymczasowe pozwalające w sposób automatyczny oczyszczać ściek z skratek. Urządzenie tymczasowe musi mieć szczelinę max 8 mm – Wykonawca po zrealizowaniu zadania może zdemontować urządzenie tymczasowe i zabrać z terenu obiektu.
- 2) Szerokość czynna kraty to 400mm więc Wykonawca zobligowany jest do wykucia w istniejącym kanale otworu w którym zmieści się rama kraty gwarantując tym samym iż powierzchnia czynna kraty to 400 mm.
- 3) Głębokość kanału to 710 mm przy czym kanał przed wejściem do pompowni ma zabudowany próg który należy w miarę możliwości usunąć.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 39350000-0 - Urządzenia do obróbki ścieków

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 467400,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 467400,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 467400,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STALBUDOM Sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5260026559
- 7.3.3) Ulica: Zgoda 4/7
- 7.3.4) Miejscowość: Warszawa
- 7.3.5) Kod pocztowy: 00-018
- 7.3.6.) Województwo: mazowieckie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
- 7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty ogólnobudowlane, AKPiA - Podwykonawca nie został jeszcze wybrany

#### **SEKCJA VIII UMOWA**

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 467400,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące