

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów /.../ Część II – Modernizacja gminnego
ujęcia wody w miejscowości Mirówek”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIRÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mirów Stary 27

1.5.2.) Miejscowość: Mirów Stary

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-503

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 628 38 89

1.5.8.) Numer faksu: 486283889

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@mirow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gwmirow.e-zp.finn.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów /.../ Część II – Modernizacja gminnego ujęcia wody w miejscowości Mirówek”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54be2f44-383b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00377746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049114/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00351870

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BG.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1429254,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ogólny zakres robót.

Zakres robót obejmuje:

- Budowę dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 100 m3 każdy.
- Budowę szczelnego zbiornika odparowującego do awaryjnego opróżniania zbiorników retencyjnych.
- Montaż szczelnego zbiornika na podchloryn – szczelnego zbiornika z kręgów betonowych o poj. 1 m3.
- Wykonanie obudowy dwóch studni wraz z niwelacją terenu wokół studni.
- Przebudowę budynku stacji obejmującą: wymianę posadzki w pomieszczeniu technologicznym na posadzkę przemysłową w jednym poziomie – bez podestów pod urządzenia, wykonanie ścianek działowych wydzielających pomieszczenia, zamurowanie otworu w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu nr 03, wykonanie otworu pod drzwi zewnętrzne w pomieszczeniu chloratora, wykonanie nadproża stalowe 2C i zamurowanie pozostałego otworu nad drzwiami, wykonanie elementów wykończeniowych – pomalowanie całego obiektu (wewnątrz), wykonanie glazury na ścianach do wysokości 2,0 m w pomieszczeniu technologicznym, chloratora i wc, zasypanie kanału kablowego i wykonanie posadzki na nim jak na pozostałej części obiektu, montaż nowej technologii w budynku.
- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i montaż projektowanego okablowania.

Wykonanie rurociągów od istniejących studni.

Wykonanie rurociągów od nowych zbiorników retencyjnych do SUW.

Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Budynek technologiczny.

– Obszar będący przedmiotem inwestycji to teren zabudowany przedmiotowym budynkiem technologicznym, wiatą śmietnikową (zasiek), dwoma czynnymi studniami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem. Teren jest ogrodzony, wyposażony w bramę i furtkę. Powierzchnia objęta wnioskiem to 2 300,0 m2. Działka ma kształt czworokąta. Obszar przedmiotowej inwestycji położony jest na gruntach oznaczonych jako RVI czyli grunty rolne VI klasy bonitacyjnej. Teren inwestycji to obszar równinny, nieodróżnicowany wysokościowo i zagospodarowany dla potrzeb funkcjonowania ujęcia wody. Powierzchnię biologicznie czynną działki stanowi głównie teren nieutwardzony, porośnięty zielenią niską w postaci traw. Utwardzenie terenu stanowi opaska betonowa od strony wejść do budynku.

– W granicach terenu inwestycji zidentyfikowano drzewostan kolidujący z planowaną inwestycją. Są to dwa drzewa wymagające wycinki – wg odrębnego postępowania. Dostęp do działki bezpośrednio z drogi gminnej na działce nr ewid. 159. W sąsiedztwie terenu opracowania znajdują się działki o zabudowie rozproszonej zabudowane budynkami mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi. Od strony wschodniej działka graniczy z działką nr 159 będącą drogą dojazdową do terenu inwestycji. Działka objęta wnioskiem jest uzbrojona. Ujęcie wody wraz z budynkiem technologicznym jest obiektem działającym.

– Budynki do rozbiórki.

– Na terenie działki objętej wnioskiem znajduje się obiekt przeznaczone do rozbiórki – jest to istniejący zasiek po składowaniu żużlu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę dwóch zbiorników retencyjnych o poj. 100 m3, budowę szczelnego zbiornika odparowującego dla potrzeb awaryjnego opróżniania zbiorników retencyjnych, budowę zbiornika do neutralizacji podchlorynu z betonowych kręgów o poj. 1m3, usunięcie zbędnej istniejącej infrastruktury tj. rurociągów oraz budowę nowych rurociągów i usunięcie istniejących tras złącza kablowego i wykonanie nowych.

Urządzenia budowlane związane z obiektami:

- istniejące 2 studnie zasilające, do których zostaną zamontowane nowe obudowy,
- projektowane 2 zbiorniki retencyjne o poj. 100 m3 każdy,
- projektowany szczelny zbiornik odparowujący dla potrzeb awaryjnego opróżniania zbiorników retencyjnych,
- projektowany szczelny zbiornik retencyjny na podchloryn wykonany z kręgów betonowych o pojemności 1m3,
- projektowane rurociągi międzyobiektove,
- projektowana trasa złącza kablowego i zasilania.

- Przewiduje się zainstalowanie następujących urządzeń:
- pompy głębinowe w studniach o wydajności 28,8 m³/h każda pozostają bez zmian, na nich instalowana będzie projektowana obudowa,
- zestaw hydroforowy,
- wodomierz, armatura zaporowa,
- szafa sterownicza,
- dozownik podchlorynu sodu,
- zbiornik na podchloryn,
- wykonanie rozdzielni technologicznej,
- wykonanie zasilania pomp i zestawu hydroforowego,
- wykonanie instalacji do urządzeń technologicznych wykonanie rurociągów od istniejących studni nr 1 i 2 do budynku technologicznego i między budynkiem technologicznym a zbiornikami retencyjnymi – z rur polietylenowych Ø160 PE100PN0
- wykonanie rurociągów ssawnych od zbiorników retencyjnych do budynku technologicznego – z rur Ø160 PE100PN0,
- Wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej – z rur o średnicy Ø200 PE100PN10,
- Wykonanie hydrantu p.poż. na przyłączu wodociagowym.

Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków:

- Woda ze zbiorników retencyjny w przypadku awarii będzie odprowadzana do projektowanego awaryjnego zbiornika odparowującego. Zbiornik jest szczelny i wykorzystywany tylko w przypadku awarii.
- Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącego zbiornika na szambo.
- W przypadku wycieku podchlorynu sodu zostanie on odprowadzony do szczelnego zbiornika retencyjnego na podchloryn, a następnie odbierane przez wyspecjalizowanego obiorcę podchlorynu sodu.

Układ komunikacyjny:

- Układ komunikacyjny wg projektu zagospodarowania terenu załączony w części graficznej. Zapewniony jest dojazd na działkę poprzez istniejący zjazd – bez zmian. Projektowane chodniki i dojazdy zaprojektowano z kostki brukowej. Zapewniają one dojścia do elementów infrastruktury związanych z technologią związaną z działaniem ujęcia wody. Chodniki prowadzą od furtki do budynku technologicznego, do istniejących studni głębinowych. Całość komunikacji zaprojektowano z kostki brukowej 8 cm na podbudowie z suchego betonu, obwodowo zakończono krawężnikami i obrzeżami betonowymi.

– Sposób dostępu do drogi publicznej:

- Obsługa komunikacyjna z drogi gminnej - istniejącym zjazdem – bez zmian.

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:

- W studniach zamontowane zostaną pompy głębinowe o mocy 13kW każda. Wydajność każdej studni wynosi 59 m³/h.

Wydajność ujęcia wynosi 100 m³/h.

- Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100PN10.

Przewody kanalizacyjne z rur PVC Sn8 łączone złączami kielichowymi uszczelnionymi uszczelkami gumowymi tak, by zabezpieczyć system przed infiltracją wód gruntowych. Studzienki rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych, połączenia między kręgami należy uszczelnić uszczelkami gumowymi.

Obsługa w zakresie uzbrojenia technicznego:

- zaopatrzenie w wodę – z własnego ujęcia wody (studnia głębinowa),
- odprowadzenie ścieków bytowych – do istniejącego szamba poprzez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach dysponenta sieci, istniejące uzbrojenie zostanie usunięte, projektowane są nowe trasy wewnętrznej linii zasilającej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu i projektu technicznego,
- zaopatrzenie w ciepło – ogrzewanie elektryczne,
- odprowadzenie wód opadowych – na teren własny inwestycji, bez możliwości zalewania terenów sąsiednich działek,
- odpady bytowe – gospodarcze będą gromadzone do pojemników z zapewnieniem wywozu na zorganizowane wysypisko zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zmianami/.
- odpady technologiczne – gromadzone w szczelnym zbiorniku i wywożone przez uprawnionych odbiorców na podstawie umowy z gminą.

Ukształtowanie terenu i układ zieleni:

- Ukształtowanie terenu nie ulegnie znaczącym zmianom, że względu na to, iż projektowane obiekty stanowią uzupełnienie istniejącej funkcji budynku. Zatem projektowane utwardzenie zostało zaprojektowane tak, by nie zalewać działek sąsiednich i dowiązać się do istniejącego budynku.
- Nasypy występujące wokół studni zostaną zniwelowane do poziomu terenu i wyposażone w nowe ocieplane osłony studni.
- Istniejący teren zielony – bez zmian. Po wykonaniu prac należy doprowadzić go do stanu pierwotnego i obsiać trawą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zadania do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2490750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2490750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie