Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie studni głębinowej z obudową na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siekierkach Wielkich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632023635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 616698910

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zkkostrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkkostrzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7bfccee3-2490-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie studni głębinowej z obudową na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siekierkach Wielkich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bfccee3-2490-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030817/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie studni głębinowej z obudową Stacja Uzdatniania Wody w Siekierkach Wielkich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00310883

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.1.1.3.2023/PN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 500000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu studziennego nr 4 na gminnym ujęciu wód podziemnych z utworów neogeńskich zgodnie z Projektem Robót Geologicznych z sierpnia 2020 r. (opracowanym przez Firmę: Bartosz Owczarczak i Michał Krzyżanowski Aquametr s.c.). Wykonanie studni nr 4, ma na celu aby funkcjonowała ona w ramach ustalonych zasobów ujęcia. Odwiert studni należy zlokalizować w obrębie działki o numerze ewidencyjnych nr 371/16 obręb Siekierki Wielkie.
Zamówienie przewiduje wykonanie prac i robót geologicznych, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją, o której mowa powyżej obejmujące w szczególności:
a) Wykonanie otworu o numerze 4 o głębokości około 130,0 m lub do spągu warstwy budującej neogeński poziom wodonośny, poprzez prowadzenie robót wiertniczych metodą obrotową lub udarową przy użyciu urządzenia wiertniczego. Utwory czwartorzędowe do głębokości 10,0 m należy przewiercić za pomocą świdra rurowego lub łyżki wiertniczej w rurach 508 mm – 20 cali. Dalsze wiercenie należy prowadzić obrotowo świdrem gryzowym Ø 470mm, Ø370 mm, i Ø 330 mm z lewym obiegiem płuczki. W otworze zabudować rury stalowe Ø406 mm do głębokości 50,0 m a do głębokości 93,0 m rury Ø356 mm, które pozostaną jako rura cembrowa.
Filtrowanie otworu należy wykonać traconym filtrem wg normy DIN 4925 PCV-U typ KKV DN 175 (Ø195/227 mm) o długości 59,0 m. Eksploatacji Odwiert należy wykonać na do mioceńskiego poziomu wodonośnego, którego strop występuje na głębokości 93,0 m. Wiercenie należy zakończyć na głębokości 130,0 m średnicą końcową ø 330 mm. Kolumnę filtrową należy posadowić na podsypce piaszczystej na głębokości 129,0 m. Warstwę wodonośna przewiduje się ująć w następujący sposób:
• Rura podfiltrowa PVC-U typ KKV DN 175 (Ø195/227 mm) o długości 3,0 m,
• Filtr okładzinowy PVC-U typ KKV DN 175 (Ø195/227 mm) o długości roboczej 28,0 m, okładzina 0,7-1,2 mm, szerokość szczeliny 0,75 mm, osypka 0,8-1,4 mm,
• Rura nadfiltrowa PVC-U typ KKV DN 175 (Ø195/227 mm) o długości 28 m,
• Zamknięcie otworu do czasu wykonania obudowy należy wykonać w postaci kaptura z rur stalowych ø 356 mm,
b) Zamykanie horyzontów wodonośnych, zgodnie z Projektem Robót Geologicznych.
c) Wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego, zgodnie z Projektem Robót Geologicznych.
d) Pompę do próbnego pompowania dostarczy Wykonawca robót.
e) Sposób odprowadzania wody odpompowywanej zgodnie z Projektem Robót Geologicznych.
f) Prace geodezyjne zgodnie z Projektem Robót Geologicznych.
g) Opróbowanie otworu i postępowanie z próbami, zgodnie z Projektem Robót Geologicznych.
h) Wykonanie termoizolacyjnej obudowy studni typu Water Line w kolorze białym, na płycie żelbetowej. Obudowa kompletna DN 100, w wykonaniu armatury ze stali nierdzewnej, wyposażona między innymi w wodomierz zwykły, automatyczne dogrzewanie, hermetyczną skrzynkę przyłączeniową, czujnik otwarcia/zamknięcia obudowy, kranik do poboru wody, uszczelkę wewnętrzną, mechanizm wspomagający otwieranie/zamykanie, odejście z zaworem kulowym na wąż strażacki o średnicy DN32, układ wentylacyjny z siatką zabezpieczającą przed owadami, gniazdo serwisowe 230 V, wewnętrzne oświetlenie LED, uchwyt do odnoszenia obudowy. Zamawiający wymaga dostarczenia atestów higienicznych i deklaracji0 zgodności dla elementów wyposażenia.
i) Wykonanie badań laboratoryjnych – analiz sitowej próbki gruntu oraz analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody surowej (pobór w obecności przedstawiciela Zakładu Komunalnego w Kostrzynie) zgodnie z Projektem Robót Geologicznych.
j) Wyniki pompowania pomiarowego posłużą do określenia parametrów hydrogeologicznych i eksploatacyjnych otworu.
k) Prowadzenie nadzoru geologicznego oraz opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobowej dokumentującej powstanie nowego otworu hydrogeologicznego oraz sporządzanie raportów wiertniczych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 496920,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 496920,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 496920 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD STUDNIARSKI LEOPOLD ŚMIAŁKOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7260013948

7.3.3) Ulica: HORTENSJI 28

7.3.4) Miejscowość: ŁÓDŹ

7.3.5) Kod pocztowy: 91-480

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 496920,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-03-29