Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Wykonanie czterech instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Psary" w ramach zadania: „Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY W PSARACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000537243

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Malinowicka 4

1.5.2.) Miejscowość: Psary

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-512

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 322944921

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@psary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/786999

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Wykonanie czterech instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Psary" w ramach zadania: „Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f8f3398-1fc3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390058

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028387/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wykonanie czterech instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Psary w ramach zadania Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00304433

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych PV na czterech obiektach użyteczności publicznej w Gminie Psary wraz z magazynami energii. Wielkość instalacji powinna być dobrana tak, by zaspokajać roczne zapotrzebowanie na energię, z marginesem uwzględniającym przyszłe potrzeby związane ze wzrostem zużycia nie więcej niż 20%. Magazyny energii, powinny być dobrane tak by zaspokajać, średnioroczne dobowe zapotrzebowanie na energię w godzinach nocnych (przy czym dopuszcza się iż w okresie od równonocy jesiennej do równonocy wiosennej, magazyny energii nie będą w stanie zapewnić pełnego zapotrzebowania na energię). Instalację PV powinny uwzględniać, dodatkowe zwiększenie mocy instalacji PV o moc niezbędną do zasilania magazynów energii. Zastosowane panele fotowoltaiczne oraz inwertery, powinny spełniać normy wynikające z polskiego prawa oraz wszelkie certyfikaty wymagane przez PTPIRE oraz OSD Tauron Dystrybucja. Inwertery powinny łączyć z lokalną siecią za pomocą połączenia sieciowego (wykluczając WiFi), przez złącze Ethernet. Zastosowane magazyny energii, powinny spełniać normy wynikające z polskiego prawa oraz wszelkie certyfikaty wymagane przez Tauron Dystrybucja, pozwalające na pracę urządzenia w systemie hybrydowym. Magazyn energii powinien, też zapewnić rolę zasilania awaryjnego. Czas przełączenia na pracę w zasilaniu awaryjnym powinien być na tyle krótki, by nie dochodziło do zakłóceń pracy komputerów. Instalacje powinny być gotowe (zdolne) do podłączenia do Systemu zarządzania energią, który w przyszłości w jednym miejscu będzie zbierać dane o aktualnym zużyciu energii, produkcji energii z PV, skumulowanym zużyciu i produkcji, energii oddawanej do sieci, skumulowanej energii oddanej do sieci, energii oddanej do magazynu energii, aktualny stan naładowania magazynu energii, bilans energetyczny (energii elektrycznej) budynku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 290244,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 457467,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 343666,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JB ENERGIA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 384994483

7.3.3) Ulica: ul. Chmielowskiego 44C

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

7.3.5) Kod pocztowy: 33-200

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 343666,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 29 grudnia 2023 r.