Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina Przecław

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Przecław

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: (017) 227 67 10

1.5.8.) Numer faksu: (017) 58 13 116

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-54eb57d3-1f23-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina Przecław

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54eb57d3-1f23-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049720/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina Przecław

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00327730

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.44.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina Przecław”.
4.2. Opis inwestycji ujęty we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD:
Zadanie obejmuje: 1) rozbudowę i przebudowę budynku stacji uzdatniania wody w Tuszymie o halę filtrów wraz z budową odcinków przyłącza kanalizacji technologicznej i odcinka przyłącza wody podczyszczonej, 2) budowę dwóch wolnostojących zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150 m3 każdy wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji wodociągowej oraz budową przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji deszczowej,
3) rozbudowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,72 kW do mocy 137,47 kW wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji elektrycznej. Planowane do realizacji obiekty zlokalizowane są na działce o nr. ewid. 2222/3 w Tuszymie. W ramach zadania planuje się przebudowę oraz rozbudowę istniejącego budynku suw o halę w konstrukcji stalowej. Hala przeznaczona będzie pod montaż układu wstępnej filtracji składającego się z sześciu zestawów filtracyjnych umożliwiającego wstępne oczyszczenie wody surowej. Po wstępnej filtracji woda wpływać będzie na istniejący układ dziewięciu zestawów filtracji. Przewidziana rozbudowa będzie powiązana technologicznie z istniejącą stacją. Posadowienie obiektu hali wykonane zostanie za pomocą stóp i ław fundamentowych. Konstrukcja nośna hali będzie jednonawowa, w układzie ramowym. Okładzina ścienna wykonana będzie z płyt warstwowych z rdzeniem, z wyjątkiem ściany południowej, która będzie żelbetowa i stanowić będzie konstrukcję oporową dla istniejącego nasypu. Konstrukcja dachu będzie płatwiowa, pokrycie z papy w układzie dwuwarstwowym na ociepleniu. Projektowana rozbudowa obejmować będzie wykonanie instalacji wewnętrznych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, elektrycznej, grzewczej, wymiany odcinka wody technologicznie surowej, wymiany odcinka wody sieciowej, odcinka wody podczyszczonej oraz odcinków wody technologicznej. W ramach zadania wykonane zostaną również 2 wolnostojące zbiorniki wody uzdatnionej o pojemności 150m3 każdy, przeznaczone do retencji wody pitnej. Zbiorniki posadowione zostaną na żelbetowych płytach fundamentowych na warstwie wymienionego podłoża gruntowego. Zadanie obejmie również rozbudowę instalacji fotowoltaicznej wraz z zasilaniem, z ustawieniem paneli w systemie mieszanym; na dachu hali filtrów i na gruncie. Wykonany zostanie podziemny odcinek instalacji elektrycznej od rozdzielnicy do inwertera.

4.3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
Rozbudowa, przebudowa budynku stacji uzdatniania wody o halę filtrów wraz z budową odcinków przyłącza kanalizacji technologicznej i odcinka przyłącza wody podczyszczonej.
Budowa dwóch wolnostojących zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150 m³ każdy wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji deszczowej.
Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,72 kW do mocy 137,47 kW wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji elektrycznej.

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano wykonanie następujących obiektów robót i urządzeń budowlanych:
1. Rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody o halę filtrów.
Projektuje się przebudowę oraz rozbudowę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody o halę w konstrukcji stalowej i wymiarach zewnętrznych 18,90 m x 10,00 m oraz wysokości 5,00 m. Hala przeznaczona będzie pod montaż układu wstępnej filtracji, składającego się z sześciu zestawów filtracyjnych, umożliwiającego wstępne oczyszczenie wody surowej. Projektowana rozbudowa będzie powiązana technologicznie z istniejącą stacją uzdatniania wody.
Projektowana rozbudowa budynku obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, elektrycznej, grzewczej, wymiany odcinka wody technologicznej surowej, wymiany odcinka wody sieciowej, wymiany odcinka wody podczyszczonej oraz wymiany odcinków wody technologicznej.
2. Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemności 150 m3 każdy.
Projektuje się 2 wolnostojące zbiornik wody uzdatnionej o wymiarach zewnętrznych: 8,09 m średnicy, 4,27 m wysokości i pojemności 150 m3, przeznaczone do retencji wody pitnej. Obiekty zaprojektowano jako rozwiązanie typowe, dostosowane do projektowanych wymagań technologicznych, wykonane jako cylindryczny z elementów stalowych ze stali niskowęglowej atestowanej. Zbiornik przewidziano posadowić na żelbetowych płytach fundamentowych, na warstwie wymienianego

podłoża gruntowego.
3. Instalacja fotowoltaiczna
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej na działce inwestora. W ramach zadania przewidziano wykonanie czterech segmentów paneli o mocy odpowiednio 8,1 kWp, 8,1 kWp, 8,1 kWp, i 13,5 kWp oraz rozbudowę istniejącego segmentu o 0,9 kWp. Instalacje przewidziano wykonać na systemowych stelażach o nachyleniu 25° i 30°, wbijanych w grunt.
Instalacja na dachu istniejącego budynku składać się będzie z modułów fotowoltaicznych, wspartych na systemowych stelażach o nachyleniu 15°, zgrzewanych do istniejącego pokrycia. Łączna moc paneli instalowanych na dachu istniejącego budynku 20,25 kWp. Na części projektowanej budynku przewidziano wykonać montaż modułów za pomocą systemowej konstrukcji wsporczej o nachyleniu zgodny z nachyleniem dachu (3°). Łączna moc paneli instalowanych na projektowanej rozbudowie wynosi 28,80 kWp.
W ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej należy opracować i uzgodnić wymaganą dokumentację elektryczną instalacji fotowoltaicznej, przywołaną w wydanych warunkach OSD PGE oraz przygotować i uzgodnić u operatora instrukcję współpracy ruchowej.
4. Zewnętrzny, podziemny odcinek instalacji elektrycznej (AC) od rozdzielnicy do inwertera.
5. Zewnętrzny, podziemny odcinek instalacji elektrycznej (DC) od inwertera do paneli.
6. Przyłącza wodociągowe do hali filtrów i podejścia do zbiorników,
7. Przyłącza kanalizacji deszczowej i wymiana przyłączy kanalizacji technologicznej
8. Projektowana nawierzchnia utwardzona
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się nawierzchnię utwardzoną, nawiązującą do istniejącego utwardzenia terenu. Część utwardzenia przewidziano wykonać w miejscu istniejącej nawierzchni z drogowych płyt betonowych. Konstrukcja nawierzchni utwardzonej została zaprojektowana z kostki brukowej betonowej o konstrukcji zgodnie z projektem.
9. Branża AKPiA Stacja Uzdatniania Wody,
10. Technologia SUW.

4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Dokumentacja projektowa: Rozbudowa, przebudowa budynku stacji uzdatniania wody o halę filtrów wraz z budową odcinków przyłącza kanalizacji technologicznej i odcinka przyłącza wody podczyszczonej; Budowa dwóch wolnostojących zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150 m³ każdy wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji deszczowej; Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,72 kW do mocy 137,47 kW wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji elektrycznej na działce nr ewid. gr. 2222/3 w miejscowości Tuszyma 479
- Załącznik nr 7A,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: Rozbudowa, przebudowa budynku stacji uzdatniania wody o halę filtrów wraz z budową odcinków przyłącza kanalizacji technologicznej i odcinka przyłącza wody podczyszczonej; Budowa dwóch wolnostojących zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150 m³ każdy wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji deszczowej; Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,72 kW do mocy 137,47 kW wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji elektrycznej na działce nr ewid. gr. 2222/3 w miejscowości Tuszyma 479 - Załącznik nr 7B,
c) Przedmiar robót: Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie gminy Przecław poprzez rozbudowę SUW w Tuszymie oraz budowę zbiorników wyrównawczych w Tuszymie i Przecławiu - Załącznik nr 7C,

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONA LICZBĘ ZNAKÓW POZOSTAŁE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W ROZDZIALE 4 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45245000-6 - Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody

45252124-3 - Przepompowywanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający Gmina Przecław informuje, że działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina Przecław”.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 5 000 000,00 zł brutto. W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło siedem ofert.
Najniższa na kwotę 4 938 587,01 zł - Wykonawca w związku z pismem od Zamawiającego nie przedłużył terminu związania ofertą i jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12.
Kolejna oferta na kwotę 6 285 000,00 zł brutto zawierała wadium nieprawidłowo złożone – nie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14.
Kolejna oferta niepodlegająca odrzuceniu jest na kwotę 6 447 893,55 zł. Wobec powyższego, że oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4938587,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7306200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie