Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Korfantów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 4

1.5.2.) Miejscowość: Korfantów

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-317

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4343 820

1.5.8.) Numer faksu: 77 4343 817

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@korfantow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.korfantow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e2f1af2-4711-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e2f1af2-4711-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00477135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027455/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica - Ścinawa Nyska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka oraz odcinka wodociągowej Jegielnica-Ścinawa Nyska” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nr umowy 00065-65150-UM0810123/22 z dnia 2 grudnia 2022 roku.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00374539

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKI.IV.271.12.2023.ISz

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1086105,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Na przedmiot zamówienia składa się zakres rzeczowy robót obejmujący wykonanie tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska, w tym budowa przyłączy wodociągowych obejmujący n/w zakres:
wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska wraz z budową przyłączy w n/w zakresie:
1) odcinek sieci wodociągowej tranzytowej o długości około 2.450 m obejmujący, m.in.:
˜ wykonanie sieci z rur Ø 160 PE 100 SDR 17 metodą wykopu otwartego oraz z przejściami pod ciekiem wodnym wykonanym metodą bezwykopową (przewiert sterowany) włączając nową sieć do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PVC Przydroże Małe – Jegielnica na gruntach wsi Ścinawa Mała w kierunku ul. Jagielnickiej w Ścinawie Nyskiej,
˜ hydranty nadziemne DN80 – 4 szt.,
˜ zespół napowietrzająco-odpowietrzający Ø 80 do bezpośredniej zabudowy w ziemi, który będzie służył do automatycznego napowietrzania i odpowietrzania sieci wodociągowej wody pitnej;
˜ istniejące przyłącza wodociągowe w ul. Jagielnickiej w Ścinawie Nyskiej należy przepiąć do nowej sieci wodociągowej za pomocą rur Ø 32 PE, Ø 40 PE i Ø 63 PE oraz część przyłączy z projektowanej sieci wprowadzić na posesje zachowując ciągłość funkcjonalno-użytkową z zakresem przewidzianym w pkt 2.
˜ przejście pod dnem cieku Ścinawa Niemodlińska metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego – dł. ok. 30,50 m,
˜ trwałe odłączenie istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Jagielnickiej po uruchomieniu nowo wybudowanego odcinka sieci;
˜ demontaż 2 istniejących hydrantów (demontaż pełnego osprzętu);
˜ miejsca po przeprowadzonych pracach należy doprowadzić do stanu poprzedniego (w tym m.in. odtworzenie nawierzchni drogi),
˜ wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy;
2) przyłącza wodociągowe (objęte odrębnym projektem budowlanym):
˜ należy włączyć do budowanej sieci wodociągowej tranzytowej Ø 160 PE 100 SDR 17 – 6 szt. - o długości około 65,5 m w tym Ø 32 PE – 5 szt. o długości 63,0 m i Ø 63 PE – 1 szt. o długości 2,5 m – zachowując ciągłość funkcjonalno-użytkową z zakresem w pkt 1 tiret 4,
˜ przewiert sterowany o długości około 21,0 m,
˜ miejsca po przeprowadzonych pracach należy doprowadzić do stanu poprzedniego,
˜ wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.

Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w przedmiarach robót, dokumentacji budowlanej, STWIOR oraz SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1203802,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1203802,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1203802,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7543191172

7.3.3) Ulica: ul. Kępska 10

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-129

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek – Janicka
Wykonanie robót związanych z budową tranzytu wodociągowego (wg zakresu umowy na podwykonawstwo) o wartości min. 610.000,00 zł brutto.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1203802,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy