Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa agregatów prądotwórczych i grzejników elektrycznych (2 części).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690260330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szopena 51

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rarr.rzeszow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/842826

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa agregatów prądotwórczych i grzejników elektrycznych (2 części).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0551d1d-7ca2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530088

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Podkarpacki Inkubator Wspierania Ukraińskich Inicjatyw

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480535

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.

275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BS.2611.54.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 733560,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I
Przedmiotem zamówienia dla części I jest dostawa trzech rodzajów agregatów prądotwórczych, których minimalne parametry techniczne zostały wskazane poniżej.

1) Agregaty jednofazowe - wersja na ramie - silnik z prądnicą na ramie – 50 szt.

1. Wymagania ogólne
• agregat fabrycznie nowy rok produkcji min. 2023 r.,
• gwarancja min. 48 miesięcy,
• moc (zgodnie z ISO8528):
o praca nominalna P.R.P ¬-nie mniej niż 5,6 kW,
o praca awaryjna L.T. P. – nie mniej niż 6,2 kW,
• napięcie : 230, 50 Hz,
• prąd znamionowy min. 24,3 A,
• stopień ochrony prądnicy: IP23,
• wymiary zewnętrzne maksymalne 790 x 590x 505 (długość x szerokość x wysokość) mm,
• waga 69 kg (+/- 1 kg),
• rozruch manualny na linkę rewersyjną ,
• gniazda 16A 3P typu Schuko 1 szt., Gniazdo 32A 3P IP 44 -1 szt.,
• wyłącznik termiczny,
• zbiornik paliwa zintegrowany z ramą pozwalający na min. 2,25 h pracy z obciążeniem 75% bez uzupełniania paliwa,
• wersja na ramie,
• dostarczony z płynami eksploatacyjnymi (prócz paliwa)
• moc akustyczna Lwa – max 97 dB(A)
2. Dane ogólne silnika zespołu prądotwórczego
• nominalna prędkość obrotowa: min. 3000 obr/min,
• silnik benzynowy, 1cylindrowy,
• pojemność min. 389 cm3,
• pojemność zbiornika na paliwo: min. 6,1 litra,
• średnica x skok: 88 x 64 mm,
• moc maximum 11 KM,
• zużycie paliwa max. 2,7 l/h przy 75% obciążenia,
• układ paliwowy: gaźnik ,
• silnik zabezpieczony przed niskim poziomem oleju,
• serwis na terenie Polski.

3. Dane ogólne prądnicy zespołu prądotwórczego
• konstrukcja: Szczotkowa, synchroniczna, samowzbudna,
• stopień ochrony co najmniej IP23,
• miedziane uzwojenie,
• elektroniczny regulator napięcia Analog,
• stabilizacja napięcia: +/- 2%,
• prąd startowy 3,
• klasa izolacji: H.

2) Agregaty trójfazowe (400 V/230V) – Wersja na ramie – silnik z prądnicą na ramie – 16 szt.

1. Wymagania ogólne
• agregat fabrycznie nowy rok produkcji min. 2023 r.,
• gwarancja min. 48 miesięcy.
• moc (zgodnie z ISO8528):
o Praca nominalna P.R.P ¬3F - nie mniej niż 12,5 kW
o Praca awaryjna L.T. P. –¬3F nie mniej niż 14,5 kW

o Praca nominalna P.R.P ¬1F -nie mniej niż 5,4 kW
o Praca awaryjna L.T. P. –¬1F nie mniej niż 6 kW
o Napięcie : 230/400V, 50 Hz
o Prąd znamionowy 3F min. 18,1 A
o Prąd znamionowy F min. 23, 5A
• stopień ochrony prądnicy: IP23,
• wymiary zewnętrzne maksymalne 790 x 580x 748 (długość x szerokość x wysokość) mm,
• waga: do 131 kg,
• rozruch elektryczny i na linkę rewersyjną,
• zintegrowany wyłącznik główny prądnicy,
• gniazda 16A 3P, 23A typu Schuko oraz 32A 5P IP 44,
• licznik czasu pracy: TAK,
• zbiornik paliwa zintegrowany z ramą pozwalający na min. 9,15 h pracy z obciążeniem 75% bez uzupełniania paliwa,
• wersja na ramie,
• dostarczony z płynami eksploatacyjnymi (prócz paliwa),
• moc akustyczna Lwa – max. 97 dB(A),

2. Dane ogólne silnika zespołu prądotwórczego
• nominalna prędkość obrotowa: 3000 obr/min,
• silnik benzynowy, 2 cylindrowy,
• pojemność min. 627 cm3,
• moc maximum 21 HP,
• zużycie paliwa max. 4,5 l/h przy 75% obciążenia,
• układ paliwowy: gaźnik,
• silnik zabezpieczony przed niskim poziomem oleju,
• serwis na terenie Polski.

3. Dane ogólne prądnicy zespołu prądotwórczego
• konstrukcja: Szczotkowa, synchroniczna, samowzbudna,
• stopień ochrony co najmniej IP23,
• miedziane uzwojenie,
• elektroniczny regulator napięcia Analog,
• stabilizacja napięcia: +/- 1,5%,
• prąd startowy 3,
• klasa izolacji: H.

3) Agregaty trójfazowe (400 V/230V) – Wersja obudowana wyciszona przystosowana do pracy na zewnątrz – 8 szt.

1. Wymagania ogólne
• agregat fabrycznie nowy rok produkcji min. 2023 r.,
• gwarancja min. 48 miesięcy,
• moc (zgodnie z ISO8528):
o Praca nominalna P.R.P ¬-nie mniej niż 17,5 kVA , 14 kW
o Praca awaryjna L.T. P. – nie mniej niż 19 kVA, 15,2 kW
o Praca nominalna P.R.P ¬1F -nie mniej niż 9 kW
o Praca awaryjna L.T. P. –¬1F nie mniej niż 9,9 kW
• napięcie : 230/400 V, 50 Hz,
• prąd znamionowy 3f min. 25 A,
• prąd znamionowy 1f min. 39,1 A,
• stopień ochrony prądnicy: IP23,
• wymiary zewnętrzne maksymalne 1197 x 795 x 1209 (długość x szerokość x wysokość) mm,
• waga do 247 kg,
• rozruch elektryczny + dodatkowo agregat przygotowany do podłączenia układu SZR,
• zintegrowany wyłącznik główny prądnicy,
• wyłącznik awaryjny,
• zbiornik paliwa zintegrowany z ramą pozwalający na min. 6,92 h pracy z obciążeniem 75% bez uzupełniania paliwa,
• wersja w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne,
• dostarczony z płynami eksploatacyjnymi (prócz paliwa),
• agregat w obudowie wyciszonej Moc akustyczna Lwa – max 96 dB(A),

2. Dane ogólne silnika zespołu prądotwórczego
• nominalna prędkość obrotowa: 3000 obr/min,
• silnik benzynowy, 2 cylindrowy, widlasty,
• pojemność min. 896 cm3,
• moc maximum 31 HP,
• instalacja 12 V DC,

• zużycie paliwa max. 6,5 l/h przy 75% obciążenia,
• układ paliwowy: gaźnik ,
• silnik zabezpieczony przed niskim poziomem oleju,
• serwis na terenie Polski.

3. Dane ogólne prądnicy zespołu prądotwórczego
• konstrukcja: szczotkowa, synchroniczna, samowzbudna,
• stopień ochrony co najmniej IP23,
• miedziane uzwojenie,
• elektroniczny regulator napięcia DIGITAL,
• stabilizacja napięcia: +/- 1%,
• klasa izolacji: H.

UWAGA! Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, musi posiadać stosowne doświadczenie, które potwierdzi zdolności do należytego wykonania umowy, wskazujące, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zadanie/dostawę odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa agregatów prądotwórczych o wartości minimum 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania posiadanego doświadczenia przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wówczas, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, musi obligatoryjnie przedłożyć dokumenty, które potwierdzą posiadanie wskazanego doświadczenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 694560,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II
Przedmiotem zamówienia dla części II jest dostawa 100 szt. grzejników elektrycznych, których minimalne parametry techniczne zostały wskazane poniżej.

1) Grzejniki elektryczne – 100 szt.

1. Wymagania ogólne
• elektryczny grzejnik konwektorowy o mocy min. 2000W
• blokada ustawień termostatu, np. przed dziećmi,
• niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
• elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem i z płynną regulacją temperatury w zakresie co najmniej od 7 do 30°C,
• 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C),
• wymiary: 76,1x46,1x9,2cm (szerokość x wysokość x głębokość), z tolerancją +/- 15%,
• przewód elektryczny zakończony wtyczką typu Euro,
• kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester),
• zasilanie ~230 V/50 Hz,
• komplet nóżek w opakowaniu,
• możliwość manualnej nastawy temperatury przy pomocy pokrętła termostatu lub za pomocą elektronicznego panelu sterowania.

UWAGA! Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, musi posiadać stosowne doświadczenie, które potwierdzi zdolności do należytego wykonania umowy, wskazujące, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zadanie/dostawę odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa grzejników elektrycznych o wartości minimum 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania posiadanego doświadczenia przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wówczas, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, musi obligatoryjnie przedłożyć dokumenty, które potwierdzą posiadanie wskazanego doświadczenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39715200-9 - Urządzenia grzewcze

4.5.5.) Wartość części: 39000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 842099,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 842099,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 842099,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Akmel Agregaty Prądotwórcze sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8172150273

7.3.4) Miejscowość: Wola Mielecka 369c

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 842099,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AxOn Electric Bartłomiej Petejko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8141686966

7.3.4) Miejscowość: Cmolas 616

7.3.5) Kod pocztowy: 36-105

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I oraz części II:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia stosownie do art. 242 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.). Wybrana oferta uzyskała najwięcej punktów w łącznej ocenie ofert. Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Cena wybranej oferty, nie przewyższa wartości, którą Zamawiający może przeznaczyć na jego sfinansowanie.