Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Wielowsi obejmującą budowę instalacji do usuwania azotanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELOWIEŚ

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Wielowieś

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257676

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 1

1.5.2.) Miejscowość: Wielowieś

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-187

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ekologia@wielowies.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielowies.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,23185,os271142021-modernizacja-stacji-uzdatniania-wody-w-wielowsi-obejmujaca-budowe-instalacji-do-usuwania.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Wielowsi obejmującą budowę instalacji do usuwania azotanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a56fe2b-67ad-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00082777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003005/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Wielowsi obejmującą budowę instalacji do usuwania azotanów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00332735/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OŚ.271.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 609105,69 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 300000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie obejmuje budowę Stacji Uzdatniania Wody uwzględniającą usuwanie azotanów z wody o wydajności 25m3/h na terenie istniejącej hydroforni w Wielowsi na działce 328/110. W istniejącym budynku hydroforni będącym w dobrym stanie technicznym są wolne przestrzenie wystarczające do zainstalowania kolumn z żywicą jonowymienną w celu wprowadzenia procesu uzdatniania wody pod względem zawartości azotanów w wodzie. Proces technologiczny zakłada usuwanie azotanów na etapie pompowania wody surowej z studni głębinowych do zbiornika wody zapasowej. Uzdatnianiu będzie poddawana tylko część wody wydobywanej z studni, co będzie regulowane poprzez układ w studni rozdziału wody, która jest już wyposażona w odpowiednie urządzenia: zasuwy, wodomierze i elektrozawór, który należy włączyć do sterowania systemem uzdatniania wody. Na strumieniu wody poddawanej uzdatnianiu należy zamontować zgodnie z projektem odpowiednie filtry mechaniczne, a następnie 3 kolumny z żywicą jonowymienną, gdzie będzie zachodzić podstawowy proces usuwania azotanów sterowany przy pomocy głowic sterujących na każdej z kolumn. Kolumny należy wypełnić w odpowiedniej ilości i jakości żywicę jonowymienną selektywnie usuwającą azotany. Dla każdej kolumny zamontować zbiornik na solankę potrzebny do regeneracji systemu wyposażony w zawory pływakowe i przelewowe. Całość procesu należy tak zaprogramować aby system funkcjonował bezobsługowo tzn. bez stałego nadzoru obsługi. Powstające na etapie płukania żywicy w wymiennikach popłuczyny należy odprowadzić do odstojnika wyposażonego w system pompowo pływakowy w celu cyklicznego zrzutu do kanalizacji sanitarnej. Całość układu należy wyposażyć zgodnie z projektem w niezbędne reduktory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa, rurociągi wraz z armaturą. W zakresie branży elektrycznej należy wykonać zasilanie do urządzeń sterujących i automatykę zapewniającą odpowiednie sterowanie przepływami wody i popłuczyn.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 4, 5, 6 i 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232151-5 - Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229670,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 553500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229670,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROMAT – WODA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 190479601

7.3.3) Ulica: ul. Hutnicza 40

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-061

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229670,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące