Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż chłodni wody oraz dodatkowego wyposażenia dla Wydziału Mechanicznego UMG w Gdyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Morska 81-87

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-225

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 55-86-421

1.5.8.) Numer faksu: 7412250

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umg.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.umg.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż chłodni wody oraz dodatkowego wyposażenia dla Wydziału Mechanicznego UMG w Gdyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f2026ba-b59c-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00141554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010973/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 stanowiska dydaktyczno i naukowo-badawcze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00114187/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CRZP/46/2022/AZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 432845,4 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 125500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż chłodni wody oraz dodatkowego wyposażenia dla Wydziału Mechanicznego.
Chłodnie będą zamontowane na postumencie znajdującym się przy budynku H przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni.
Dostawa i montaż chłodni wody
Specyfikacja chłodni:

1. Chłodnie wody wentylatorowe - 2 sztuki
a) Parametry pracy:
- obciążenie hydrauliczne nominalne 110-130 m3/h
- ilość odebranego ciepła 600-750 kW
- moc zainstalowana w zakresie 10-12 kW
- Straty przez parowanie i unos nie większe jak 2 m3/h
- chłodnia wyposażona w zbiornik wody o pojemności około 1,5 m3
- Chłodnia powinna być wyposażona w przyłącza takie jak: Zasilanie DN100, Powrót DN150, Uzupełnienie wody G 1", Przelew G 1 1/2", spust G 1" oraz dodatkowe przyłącza do podłączenia czujnika pływakowego poziomu minimalnego
b) Opis chłodni:
- obudowa wykonana z lekkich konstrukcji poliestrowych
- wymiennik (zraszalnik/wkład) według rozwiązań producenta
- odkraplacz (eliminator kropel wody) według rozwiązań producenta
c) Układ wentylatorowy:
- Chłodnia wyposażona w wirnik oraz silnik wykonany wg rozwiązań producenta o mocy do 5,5 kW
d) Układ zraszania:
- rury kolektorowe oraz dysze wg rozwiązań producenta
e) Układ okien wlotowych:
- wg rozwiązań producenta
f) Pozostałe elementy konstrukcyjne:
- chłodnia wyposażona we właz inspekcyjny oraz drabinę obsługową
- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie lub systemy malarskie.

g) Wymiary konstrukcyjne:
- chłodnia nie może przekraczać wymiarów zewnętrznych powyżej 2200x2200 mm, wysokość do 5000 mm
h) Środowisko pracy oraz posadowienie chłodni:
- chłodnie będą zmontowane na zewnątrz budynku
- montaż chłodni na dachu nowoprojektowanej studni ujęciowej wody.

2. Pompa recyrkulacyjna wirnikowa układu chłodzenia - 1 sztuka
3.
- wydajność pompy do 150 l/min
- wysokość podnoszenia do 50 m
- maksymalna głębokość ssania do 6 m
- ilość wirników : 2
- moc silnika do 3 kW
- Napięcie 400V
- średnica króćców tłocznego i ssawnego DN40 1 1/2"
- pompa będzie pracować na wodzie wodociągowej
- materiał wykonania wg producenta
- pompa zabezpieczona antykorozyjnie
- środowisko pracy pompy: budynek zamknięty o dużej wilgotności powietrza.

4. Czujnik pływakowy- sygnalizator poziomu minimalnego w chłodni wody - 3 sztuki, sygnalizator poziomu maksymalnego w chłodni wody - 1 sztuki,
5.
6.
Parametry:
- zasilanie uniwersalne : 230 VAC
- wyjście: 15A, 230 VAC
- długość elektrody : L= 190-220 mm
- przyłącze czujnika : wg producenta
- materiał czujnika : 1.4404
- materiał obudowy : 1.4301
- temperatura medium : 0 ÷ 100°C
- temperatura otoczenia : -40 ÷ +70°C
- ciśnienie : do 2 MPa
- stopień ochrony obudowy : IP66

4.5.3.) Główny kod CPV: 31141000-6 - Chłodnice wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 171904,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 171904,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 171904,8 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lav-Pol F.H. Z.Wieczorek & P. de Laval

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881883248

7.3.3) Ulica: Rogaczewskiego

7.3.4) Miejscowość: Wejherowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-200

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 171904 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-30