Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj"
w Choroszczy – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHOROSZCZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Choroszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dominikańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Choroszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-070

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@choroszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://choroszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-017f9542-f71b-11ee-b016-82aaee56c84c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj"
w Choroszczy – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-017f9542-f71b-11ee-b016-82aaee56c84c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00374215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00049508/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj" w Choroszczy – etap I.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00278847

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI – III.271.11.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200mm, tłocznej fi 110mm wraz z pompownią ścieków oraz sieci wodociągowej o średnicy 160mm i 110mm na Osiedlu Gaj w Choroszczy w ulicach: Torfowa, Kol. Gaj, Zielona, Żwirowa, Bociania, Bobrowa zgodnie z projektami w zakresie nr 1 i 2.
Teren objęty inwestycją to pasy drogowe dróg gminnych oraz działki ZECWiK w Choroszczy Spółka z o.o. (teren oczyszczalni ścieków). W rejonie projektowanej inwestycji występuje podziemne uzbrojenie techniczne w postaci – kable doziemne (energetyczne i teletechniczne), kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna - zakres zgodny z plikiem graficznym (plik graficzny stanowi część składową sumy części zakresów projektów zagospodarowania terenu nr 1 i 2 opracowanych w oparciu o warunki techniczne wydane przez ZECWiK w Choroszczy stanowiące załączniki do SWZ) oraz przedmiarem robót stanowiącym również załącznik do SWZ.

1) Sieć wodociągowa
Należy wykonać sieć wodociągowa rozdzielczą z rur PE dwuściennych RC o średnicy Ø160mm i Ø110mm oraz Ø90mm (podejścia do hydrantów). Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 2476 mb.
Na projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowano 6 hydrantów przeciwpożarowych w odległości między nimi nie przekraczającej 150 m. Hydranty z możliwością odcięcia od wodociągu zasuwami dn80, które winny pozostawać w stanie otwartym. Miejsce usytuowania hydrantu należy odpowiednio oznakować zgodnie z Polskimi Normami.
Lokalizacja włączeń projektowanej sieci wodociągowej do sieci istniejącej zgodnie z załącznikiem graficznym.
UWAGA:
Warunkiem przekazania wodociągu do eksploatacji jest próbne uzyskanie wydajności i ciśnienia w projektowanym hydrancie. Próba wodociągu w zakresie wydatku hydrantu winna być przeprowadzona przez uprawniony do tego podmiot, którego badania akceptowane są przez PSP.

2) Kanalizacja sanitarna
Należy wykonać układ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z pompownią ścieków z komorą zasuw i rurociągiem tłocznym. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 PVC o długości ok. 1 285,5 mb, rurociąg tłoczny o średnicy Ø110PE i długości ok. 806 mb wraz z komorami rewizyjnymi w studniach betonowych o średnicy Ø1500 bet.
Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:
- zrzut ścieków na oczyszczalnię ścieków poprzez istniejącą komorę rozprężną – miejsce oznaczone na PZT – „Włączenie do istn. komory rozprężnej wg rys. szczegółowego”.
Usytuowanie poziome sieci wodno-kanalizacyjnej przedstawione zostało na projekcie zagospodarowania terenu w zakresie nr 1 i 2.
Do celów budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane mogą być istniejące w jej sąsiedztwie drogi i dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy dróg tymczasowych.
Uwaga:
Wykonanie robót oraz użycie materiałów powinno być zgodne z wytycznymi ZECWiK w Choroszczy z którymi można zapoznać się na stronie:
https://www.zec-choroszcz.pl/do-pobrania/

Strefa projektanta i wykonawcy
Standardy Techniczne Zamawiającego

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania oraz wykonania sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i ciepłowniczej: (wymagania techniczne, materiałowe i dla urządzeń, stosowanych w systemach wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych dla których Operatorem jest Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy):
• Standardy Zamawiającego
• Wytyczne techniczne –woda

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w:
1) Projekty, SST i warunki techniczne stanowiące Załącznik Nr 9 do SWZ,

2) Przedmiarach robót (stanowiących Załącznik Nr 10 do SWZ).
Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2306501,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4885786,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2306501,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Infra Instal Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5432181732

7.3.3) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 226

7.3.4) Miejscowość: Bielsk Podlaski,

7.3.5) Kod pocztowy: 17-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2306501,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy