Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Montaż pompy ciepła w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWA ZIELONA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 31

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Zielona

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-265

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343555018

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@dabrowazielona.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowazielona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gwdabrowazielona.e-zp.finn.pl/procurements

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Montaż pompy ciepła w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aebf8e9f-624e-4763-b55c-29ca24dacb11

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00518672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053198/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Montaż pompy ciepła w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00490815

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OŚIIP.271.I.4.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest demontaż starego kotła węglowego oraz montaż nowego źródła ciepła stanowiącego kaskadę 3 pomp ciepła z hydromodułem z jednostkami zewnętrznymi o mocy grzewczej A2/W35 20 kW COP 4,7 A7W35 zakres pracy -20 oC, klasa efektywności energetycznej A++, Waga 120 kg jednostki zewnętrznej napięcie 3f 400V 50Hz pobór prądu 9 kW max nom 5,5 kW, maksymalna temp zasilania 50 oC kompletną automatyką.. Jednowski w zamontowane będą obok pom istniejącej kotłowni na gruncie na konstrukcji firmowej wsporczej zgodnie z częścią rysunkową, instalacja freonowa wykonana z rur miedzianych izolowanych doprowadzać będzie czynnik do jednostek wewnętrznych zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni. Pompy ciepła pracować będzie na potrzeby budynku do prawidłowej pracy Pompy ciepła muszą posiadać źródło szczytowe o minimalnej mocy 75 kW , Zbiorniki buforowe wyposażyć w wężownicę o min pow 7.5 m2 oddzielające źródło ciepła od układu PC. Pompę ciepła należy wyposażyć w sterownik centralny który podłączony będzie do głównej szafy sterowniczej będącej jednocześnie systemem zarządzania energii obsługującej schemat. Ciepło z bufora dostarczane będzie na układ rozdzielaczowi istniejący wpięcie w powrót kotła zgodnie z schematem. Układ zabezpieczony będzie przed wzrostem ciśnienia naczyniem zbiorczymi o poj 200 l zaworami bezpieczeństwa dostarczanymi w powietrznych pompach ciepła oraz zaworem zabudowanym na zbiornikach buforowych, ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa dobrano na 3 bary. Wodą w stacji uzdatniona wody.. Armatura w kotłowni przy średnicach powyżej Dn50 montować jako kołnierzową, zawory jako klapy między kołnierzowe z przekładnią. Instalację wymiennikowni wykonać z rur stalowych lub PP stabilizowanych. Demontowane elementy metalowe są własnością zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

44621000-9 - Grzejniki i kotły grzewcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
brak ofert