

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa nowego i rozbudowa istniejącego poletka osadowego w zakładzie produkcji wody w Cmolasie na działce ewidencyjnej nr 3505/2 położonej w miejscowości Cmolas w gminie Cmolas

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166798

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lasowiacka 215

1.5.2.) Miejscowość: Cmolas

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-105

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgkimkolbuszowa@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.pgkim.kolbuszowa.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2747794c-062b-43eb-b476-1f22f3ca9896>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa nowego i rozbudowa istniejącego poletka osadowego w zakładzie produkcji wody w Cmolasie na działce ewidencyjnej nr 3505/2 położonej w miejscowości Cmolas w gminie Cmolas

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2747794c-062b-43eb-b476-1f22f3ca9896

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00572780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00492775

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.02/09/2024**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 475822,06 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Teren inwestycji: działka nr ewid.: 3505/2 – obręb: Cmolas, jednostka ewidencyjna: 180601_2 Cmolas – gmina Cmolas, powiat kolbuszowski.

Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa poletek osadowych w Zakładzie Produkcji Wody w Cmolasie.

Zakres prac obejmuje rozbudowę istniejącego 3 -sekcyjnego poletka osadowego oraz budowę nowego poletka osadowego o wymiarach 10,5 x 25,2 m w związku z rozbudową poletek konieczna jest również rozbudowa rurociągów technologicznych obsługujących projektowane obiekty.

Rozbudowa sekcji 1 istniejącego poletka osadowego wymaga demontażu północnej ścianki poletka. Wskutek rozbudowy sekcja 1 zostanie powiększona o powierzchnię o wymiarach 6,30 x 12,60 m istniejący wjazd na sekcję 1 zostanie niezmieniony i będzie obsługiwał rozbudowane poletko. Dopływ osadu na sekcję 1 pozostanie bez zmian. Dobudowany zostanie drenaż pod rozbudowywaną nową częścią poletka. Drenaż zostanie włączony do kanalizacji ogólnospławnej o średnicy $\varnothing 300$ przyłączem o średnicy PVC 110 poprzez istniejącą studnię $\varnothing 1000$.

Nowe poletko osadowe o wymiarach 10,50 x 25,20 m zostanie wybudowane po wschodniej stronie poletka istniejącego. W celu doprowadzenia osadu konieczna jest rozbudowa istniejącego rurociągu tłoczego. Dobudowany zostanie odcinek o długości 73,4 m i średnicy PE200 i 160. Na połączeniu z istniejącym rurociągiem zamontowane będą zasuwki odcinające na nowym i istniejącym przewodzie. Odprowadzenie filtratu z drenażu odbywać się będzie poprzez projektowane przyłącze kanalizacji o średnicy PVC 160 do kanalizacji ogólnospławnej poprzez istniejącą studnię $\varnothing 1000$.

I. Zakres rzeczowy poletka osadowe:

1. Poletko rozbudowywane o wymiarach 12,6 x 6,3 m

- rozebranie ściany istniejącego poletka o długości 12,6 m
- wykonanie podbudowy z piasku o grubości 35 cm
- wykonanie warstwy z betonu podkładowego o grubości 15 cm C8/10
- 2 x folia PE grubości 0,2 mm
- wykonanie płyty dennej o grubości 20 cm z betonu C25/30
- wykonanie drenażu z rur drenarskich typu ciężkiego min. SN10 perforowane na całym obwodzie DN110 mm – długość 12,5 m
- warstwa filtracyjna żwir o uziarnieniu $8 \div 16$ mm - warstwa 10 cm
- warstwa filtracyjna żwir o uziarnieniu $2 \div 8$ mm – warstwa 10 cm
- warstwa filtracyjna piasek o uziarnieniu $0,1 \div 2,0$ mm – warstwa 35 cm
- wykonanie ścian poletka z prefabrykowanych elementów żelbetowych o długości 25,2 m, wraz z uszczelnieniem połączeń,
- wykonanie nawierzchni z płyt YOMB typu ciężkiego o wymiarach 12,5x100x75 cm

2. Poletko nowo budowane o wymiarach 25,2 x 10,5 m

- wykonanie podbudowy z piasku o grubości 35 cm
- wykonanie warstwy z betonu podkładowego o grubości 15 cm C8/10
- 2 x folia PE grubości 0,2 mm
- wykonanie płyty dennej o grubości 20 cm z betonu C25/30
- wykonanie drenażu z rur drenarskich typu ciężkiego min. SN10 perforowane na całym obwodzie DN160 mm – długość 25,2 m
- warstwa filtracyjna żwir o uziarnieniu $8 \div 16$ mm - warstwa 10 cm
- warstwa filtracyjna żwir o uziarnieniu $2 \div 8$ mm – warstwa 10 cm
- warstwa filtracyjna piasek o uziarnieniu $0,1 \div 2,0$ mm – warstwa 35 cm
- wykonanie ścian poletka z prefabrykowanych elementów żelbetowych o długości 67,4 m, wraz z uszczelnieniem połączeń,
- wykonanie bramy wjazdowej demontowanej o długości 4 m
- wykonanie nawierzchni z płyt YOMB typu ciężkiego o wymiarach 12,5x100x75 cm
- wykonanie dwóch płyty betonowych pod wlewami osadu o wymiarach 12,5x 200x160 cm

Zakres robót:

- wytyczenie lokalizacji obiektów
- wykonanie wykopów
- wykonanie podbudowy
- wykonanie płyty dolnej
- montaż słupków i desek żelbetowych ścian poletek
- montaż bramy wjazdowej
- montaż drenażu
- zasyp warstw filtracyjnych z zagęszczeniem

- ułożenie płyt YOMBA
- wykonanie płyt betonowych pod wlewami osadu
- uporządkowanie terenu
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

II. Zakres rzeczowy rurociągi:

1. Rurociąg tłoczny osadu

- kanały ciśnieniowe z rur PE HD PE 200 SDR17 długość 55 m
- kanały ciśnieniowe z rur PE HD PE 160 SDR 17 długość 18,4 m
- wpięcie w istniejący rurociąg stalowy DN200 - 1 szt.
- montaż zasuwy odcinającej DN200 – 2 szt.
- montaż zasuwy odcinającej DN150 – 2 szt.
- ocieplenie rurociągu DN150 (izolacja termiczna 10cm zabezpieczona blachą ocynkowaną) długość 10 m.

2. Rurociągi odprowadzające filtrat z drenażu

- kanały grawitacyjne z rur PVC 160 SN8 długość 23,5 m
- kanały grawitacyjne z rur PVC 110 SN8 długość 11,2 m
- wpięcie w istniejącą studnię kanalizacyjną betonową $\varnothing$ 1000 – 2 szt.
- studnia kanalizacyjna DN425 – 2 szt.

Zakres robót:

- wytyczenie trasy projektowanych rurociągów
- wykonanie wykopów
- roboty montażowe
- próby szczelności przewodów
- odbiór robót montażowych
- zasypka wykopów, uporządkowanie terenu
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegółowy zakres robót precyzują: dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót który ma charakter pomocniczy.

UWAGA: Jeżeli SWZ lub załączniki do SWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust 5 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwania Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności z:

- a) Dokumentacją techniczną (Rozdział III),
- b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział IV),
- c) Przedmiarami robót (Rozdział II) – przedmiar ma charakter pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 475822,06 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 514321,03 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 475822,06 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych Admar A. Orzech, A. Orzech Sp. j.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141558501
- 7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa
- 7.3.5) Kod pocztowy: 36-100
- 7.3.6.) Województwo: podkarpackie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-28
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 475822,06 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni