

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

Wybór Operatora infrastruktury Kotłowni w Świątkach oraz dostawy ciepła oraz ciepłej wody do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, Żłobka oraz pozostałych odbiorców od 01-11-2024 do 31-10-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIĄTKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 87

1.5.2.) Miejscowość: Świątki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-008

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swiatki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiatki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-736f8827-ef2d-44f4-afd6-c8a270c44b45>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wybór Operatora infrastruktury Kotłowni w Świątkach oraz dostawy ciepła oraz ciepłej wody do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, Żłobka oraz pozostałych odbiorców od 01-11-2024 do 31-10-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-736f8827-ef2d-44f4-afd6-c8a270c44b45

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00573974

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00055462/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Wybór Operatora infrastruktury Kotłowni w Świątkach oraz dostawy ciepła oraz ciepłej wody do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, Żłobka oraz pozostałych odbiorców od 01-11-2024 do 31-10-2025

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00539026

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROS.271.12.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Wybór Operatora infrastruktury Kotłowni w Świątkach oraz dostawy ciepła oraz ciepłej wody do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, Żłobka oraz pozostałych odbiorców od 01-11-2024 do 31-10-2025 utrzymanie i eksploatacja urządzeń Kotłowni i instalacji ciepłowniczej
Właścicielem infrastruktury ciepłowniczej będącej przedmiotem zamówienia jest Gmina Świątki.
Łączne szacunkowe zapotrzebowanie mocy z uwzględnieniem strat

obiekt / zapotrzebowanie ciepła CO / zapotrzebowanie Q_{cwu} średnie / zapotrzebowanie Q_{cwu} maksymalne / Razem CO i Q_{cwu} średnie

1 (kw) / (kw) / (kw) / (kw)

2 Przedszkole / 74,60 / 3,5 / 23,7 / 78,1

3 Budynek szkolny nr 1 / 263,50 / 16,2 / 76,1 / 279,7

4 Budynek szkolny nr 2 / 39,40 / 6,9 / 40,1 / 46,3

Razem Zespół Szkolno-Przedszkolny / 377,5 / 26,6 / 139,9 / 404,1

Przewidywana roczna łączna produkcja ciepła na podstawie danych z ubiegłych lat wynosi około 5 500 GJ (w okresie obowiązywania umowy). Zamówienie obejmuje zapotrzebowanie na ogrzanie Zespołu Szkolno Przedszkolnego i Żłobka w ilości 1 496 GJ. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie mocy dla wszystkich odbiorców z uwzględnieniem strat wynosi 918,4 kw Przewidywane łączne roczne zużycie biomasy od 650 t do 800 t. Wymagania w stosunku do stosowanego paliwa:

- odpady drewna świeżego nieimpregnowane i niepolewane żadną substancją, o granulometrii od 0 do 30 mm (zrębki, trociny, rozdrobnione drewno, brykiet, itp.);

- paliwo o wilgotność bezwzględnej od 10% do 30% w suchej masie.

Biomasa nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych tj.: kamienie, metal, mogących zakłócić pracę instalacji Zamawiającego. Wykonawca odpowiada materialnie za uszkodzenia urządzeń kotłowni wynikłe z niedotrzymania norm jakościowych. Wykonawca odpowiada finansowo za awarie wynikłe wskutek niestosowania się do norm i zaleceń producenta urządzeń. Naprawy nie gwarancyjne pokrywa z własnych pieniędzy.

Zamawiający oddaje w użytkowanie kotłownię wraz z urządzeniami takimi jak.

1.Kocioł stalowy wodny typu UNI-COM 980 z kompletną automatyką oraz wyposażony w multicyklon – 1 szt.

2.Wymiennik typu JADx9,88 FF.STA.CS – 4 szt.

3.Pompa obiegu kotłowego KSB ETL 065-065-160 – 1 szt.

4.Pompa pomieszczenia kotłowego typ. Magna 40-40 – 1 szt.

5.Pompa wody sieciowej KSB ETL 065-065-160 – 1 szt.

6.Zasobnik buforowy o pojemności 2500 dm³ – 2 szt.

7.Termometr techniczny 0-120 C – 4 szt.

8.Manometr cieczowy 0-6 bar z rurą syfonową i kurkiem manometrycznym – szt. 1

9.Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o poj. Całkowitej 350 dm³ – 1 szt.

Specyfikacja Warunków Zamówienia Strona 5 z 22

10.Stacja demineralizacji wody SYR model 3200 z butlą 30 dm³ – 1 szt.

11.System podawania paliwa z kontenerem o wymiarach 2,0m x 6,0m x 2,0m – 1 szt.

12.Kocioł wodny Global F wielkość 60 z kompletem automatyki sterującej i zabezpieczeniowej Moc wyjściowa 696 kW – szt. 1 (nieczynny)

13.Kocioł wodny Global F wielkość 30 z kompletem automatyki sterującej i zabezpieczeniowej Moc wyjściowa 348 kW – szt. 1 (nieczynny)

14.Magneto-odmulacz typu FOM, 508/125 – szt. 1

15.Refleksomat typ GG 2000 VS 150 – szt. 1

16.Pompa obiegu Kotła Global F 60 firmy grundfos typu UPS 65-120 F 3 stopniowa - szt. 2

17.Pompa obiegu Kotła Global F 30 firmy grundfos typu UPS 65-120 F 3 stopniowa - szt. 1

18.pompa obiegowa instalacji co w budynku kotłowni UPS 25-20 180 - szt. 1

19.Blok energetyczny c.w.u. 5 zbiorników z osprzętem o łącznej objętości V=4,25 m³ - kpl. 1

20.Zmiękcacz wody typu TW-OB.-035 - szt. 1

21.Wodomierz JS 1,5 do pomiaru wody uzupełniającej - szt. 1

22.Naczynie wzbiorcze typu B o pojemności użytkowej 400 dm³ - szt. 1

23.Filtr Mechaniczny BB10/1AKF - szt. 1

24.pompa wody uzupełniającej 65 PM - szt. 1
 25.zbiornik wody uzdatnionej: zbiornik kondensatu typu A-1 wlk. 3 pojemności użytkowej 0,6 m3 – szt. 1
 26.monitoring wizyjny składający się z:
 1)Kamera HikVision DS-2CD1041-I - szt. 2
 2)Rejestrator HIKVISION – szt. 1
 3)Dysk 4TB Seagate - szt. 1
 4)Rura do montażu kamer - szt. 1
 5)okablowanie
 oraz wiele pomniejszych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania kotłowni
 Urządzenia i przedmioty zamontowane w kotłowni w Świątkach w okresie do 2020 r.: Naczynie wzbiorcze o pojemności 0,4 m3 szt. 1
 Blok energetyczny zbiorników c.w.u. szt. 7
 Blok 100 – Buderus – 750L (właściciel wspólnota blok 100) szt. 1 Blok 104 – Buderus – 750L szt. 1 Przedszkole – Buderus – 750L (właściciel Urz. Gm.) szt. 1 Blok 102 – typ HSR-500 – 500L szt. 2 Blok 98 – typ HSR-500 – 500L szt. 2
 Szczegóły w rozdziale V SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na to że cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył w budżecie gminy na realizację zamówienia, która wynosi: Brutto 224 223,38 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tys. dwieście dwadzieścia trzy zł i 38/100),

Netto 172 652,00 zł, za całość zamówienia.

Ilości 1 496 GJ. X 215,74 zł=322 747,04 zł netto co znacznie przekracza możliwości budżetu gminy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0