Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Montaż pompy ciepła w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWA ZIELONA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 31

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Zielona

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-265

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343555018

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@dabrowazielona.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowazielona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gwdabrowazielona.e-zp.finn.pl/procurements

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Montaż pompy ciepła w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-914d7fb1-cbbc-4c71-bb16-f04e6a1eff89

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00630679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053198/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Montaż pompy ciepła w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00518753

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OŚIIP.271.I.7.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 185836,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Demontaż starego kotła węglowego oraz montaż nowego źródła ciepła stanowiącego kaskadę 3 pomp ciepła z hydromodułem z jednostkami zewnętrznymi o mocy grzewczej A7/W35 20 kW COP 3,95 A7W35 zakres pracy -20 oC, klasa efektywności energetycznej A++, Waga 120 kg jednostki zewnętrznej, waga nie jest kluczowym parametrem, ale ogólny gabaryt urządzenia musi zmieścić się w proponowanej lokalizacji, napięcie 3f 400V 50Hz oraz moc kaskady A-15W45 min 38 kW, pobór prądu 9 kW max nom 5,5 kW, maksymalna temp zasilania 50 oC kompletną automatyką. Jednowski w zamontowane będą obok pom istniejącej kotłowni na gruncie na konstrukcji firmowej wsporczej zgodnie z częścią rysunkową, instalacja freonowa wykonana z rur miedzianych izolowanych doprowadzać będzie czynnik do jednostek wewnętrznych zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni. Pompy ciepła pracować będzie na potrzeby budynku do prawidłowej pracy Pompy ciepła muszą posiadać źródło szczytowe o minimalnej mocy 75 kW , Zbiorniki buforowe wyposażyć w wężownicę o min pow 7.5 m2 oddzielające źródło ciepła od układu PC. Pompę ciepła należy wyposażyć w sterownik centralny który podłączony będzie do głównej szafy sterowniczej będącej jednocześnie systemem zarządzania energii obsługującej schemat. Ciepło z bufora dostarczane będzie na układ rozdzielaczowi istniejący wpięcie w powrót kotła zgodnie z schematem. Układ zabezpieczony będzie przed wzrostem ciśnienia naczyniem zbiorczymi o poj 200 l zaworami bezpieczeństwa dostarczanymi w powietrznych pompach ciepła oraz zaworem zabudowanym na zbiornikach buforowych, ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa dobrano na 3 bary. Wodą w stacji uzdatniona wody. Armatura w kotłowni przy średnicach powyżej Dn50 montować jako kołnierzową, zawory jako klapy między kołnierzowe z przekładnią. Instalację wymiennikowni wykonać z rur stalowych lub PP stabilizowanych. Demontowane elementy metalowe są własnością zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

44621000-9 - Grzejniki i kotły grzewcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 233589,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 487581,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 246775,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowa GER-BUD Grzegorz Kucharek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 949156502

7.3.3) Ulica: ul. Struga 1A/6

7.3.4) Miejscowość: Secemin

7.3.5) Kod pocztowy: 29-145

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246775,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca z najniższą ceną uchylił się od zawarcia umowy.