Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wymiana pieca w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Morzeszczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MORZESZCZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kociewska 12

1.5.2.) Miejscowość: Morzeszczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-132

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@morzeszczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.morzeszczyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8882d659-0f36-4bcb-b016-4baa173b4cd5

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana pieca w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Morzeszczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8882d659-0f36-4bcb-b016-4baa173b4cd5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00155159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00052232/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wymiena pieca w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Morzeszczynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00053023

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego kotła na paliwo stałe PELLET z certyfikatem ECODESIGN (rok produkcji minimum 2023 r.) wraz z wszystkimi elementami oprzyrządowania do ogrzania Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Morzeszczynie.
3.1.1. Zadanie obejmuje m.in.:
1. Demontaż istniejącego kotła węglowego o mocy 13KW wraz z czopuchem i odcięcie go od obiegu ładowania istniejącego zasobnika c.w.u,
2. Montaż nowego kotła na pellet z zasypem ręcznym o mocy 300 KW – zgodnie z parametrami urządzenia:
- moc znamionowa: 300 kW,
- zakres mocy: 90 - 300 kW,
- wymiary kotła: Szer./ Dług. / Wys.[mm] -> 1470 / 2320 + 760 / 2060, w projekcie przewidziano kocioł o wymiarach j.w. z uwagi na ograniczenia przestrzenne w kotłowni. Dopuszcza się zastosowanie kotła o innych wymiarach, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących montażu oraz serwisowania urządzenia.
- współczynnik sprawności dla mocy minimalnej: min. 90 %,
- ciśnienie robocze: 2 bar,
- spełniony wymóg ekoprojektu (Ecodesign)
- klasa energetyczna: A+
- klasa kotła: 5
- Kocioł stalowy, trójciągowy, z wymiennikiem o konstrukcji płomieniówkowej w układzie poziomym, (z poziomym przepływem spalin).
- Kocioł musi być przystosowany do pracy w układzie otwartym oraz zamkniętym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Kocioł wyposażony w dwa niezależne pelletowe palniki wrzutkowe, modulowane w zakresie 30 % - 100 % mocy, do automatycznego spalania pelletu o średnicy 6 – 8 mm.
- Każdy palnik wyposażony w element do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. - Kocioł ma mieć możliwość opcjonalnego montażu automatycznego systemu czyszczenia wymiennika w celu zachowania wysokiej sprawności urządzenia oraz minimalizacji pracy obsługi kotłowni.
- Wspólny zbiornik przykotłowy na pellet o pojemności nie mniejszej niż 2000dm3
3. Montaż instalacji i urządzeń towarzyszących wewnątrz kotłowni w skład których wchodzi m.in.: armatura, pompy, zasobnik pelletu o pojemności nie mniejszej niż 2000dm3, komin (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem przedstawiono w załączniku nr 9 do SWZ).
4. Przeszkolenie pracowników szkoły z obsługi kotła oraz zainstalowanych urządzeń,
5. Wykonanie wkładu kominiarskiego z protokolarnym odbiorem przez kominiarza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 278700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 354324,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 278700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "TRAWNIK" Sławomir Hildebrandt

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5932297159

7.3.4) Miejscowość: Rzeżęcin 33

7.3.5) Kod pocztowy: 83-132

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 278700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące