Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa przydomowych przepompowni ścieków na potrzeby rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Brzeszcze”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272203933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 7

1.5.2.) Miejscowość: Brzeszcze

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-620

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ak@akbrzeszcze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.akbrzeszcze.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4bde4ac-9d4b-4f11-883f-cdf65effa427

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa przydomowych przepompowni ścieków na potrzeby rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Brzeszcze”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4bde4ac-9d4b-4f11-883f-cdf65effa427

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00209478

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00155734

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 02/ZP/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 300000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pompownia przydomowa jednopompowa 24 sztuki
• zbiornik pompowni o średnicy 800 mm z dnem soczewkowym wykonany z PEHD (jako lity lub łączony kielichowo),
• właz DN 600 wykonany z PEHD z zamknięciem,
• kołnierz przeciwwyporowy,
• wysokość pompowni 2200mm,
• podłączenie dopływu DN 160 uszczelnione kształtką „in-situ”,
• przepust kablowy i odpowietrzający DN 110 uszczelniony kształtką „in-situ”,
• instalacja wentylacji grawitacyjnej zakończona kominkiem ø110mm,
• przejście szczelne dla rury tłocznej DN 40,
• pion tłoczny DN 50 wykonany ze stali nierdzewnej, połączenia gwintowane z czyszczakiem,

Pompownie mają być wyposażone w pion tłoczny DN 50 wykonany ze stali nierdzewnej z zaworem zwrotnym DN 40 i zasuwa odcinająca DN 40, z czyszczakiem i zawiesiem. Uchwyt do demontażu pompy wraz z prowadnicą pompy wykonaną z rury ze stali nierdzewnej.

• króciec tłoczny DN 50 zakończony gwintem 1½” oraz złączem PEHD ø63 z gwintem 1½”,
• zawór zwrotny DN 40,
• prowadnica pompy wykonana z rury ze stali nierdzewnej,
• zasuwa odcinająca DN 40,
• obudowa teleskopowa do zasuwy wraz ze skrzynką zasuwową,

Jeśli pompownia wyposażona jest w zasuwę odcinającą wewnątrz pompowni to nie ma konieczności montownia dodatkowej zasuwy przed pompownią.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednej zasuwy odcinającej wewnątrz zbiornika pompowni, umożliwiającej jej obsługę z terenu pompowni.

• uchwyt do demontażu pompy,
• zaczep sprzęgający DN 40,
• uchwyt na pływaki,
• trzy wyłączniki pływakowe,
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji pomiaru poziomu ścieków przy pomocy wyłączników pływakowych.
• łańcuch do demontażu i montażu pompy,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rękojeści do wyciągania pomp

Wymagane parametry pojedynczej pompy:

• zatapialna pompa jednostopniowa odśrodkowa przeznaczone do tłoczenia ścieków zawierających m.in. fekalia,
• wirnik żeliwny z systemem rozdrabniacza przeznaczony do pompowania ścieków,
• korpus pompy wykonany z żeliwa szarego,
• maksymalny przepływ Qmax = 4,1 - 5,0 l/s,
• wysokość podnoszenia Hmax = 20 m (+10%, - 2%),
• maksymalne ciśnienie pracy 6 bar,
• maksymalna głębokość montażu 7 m,
• przyłącze kołnierzowe DN 40/50,

Dane elektryczne:
• nominalna moc silnika - P2 = 1,2 - 1.5 kW,
• napięcie zasilania 230V lub 3 x 400 V,
• częstotliwość podstawowa 50 Hz,
• maksymalna ilość załączeń na godzinę = 20,
• prąd znamionowy 4 A,
• prąd uruchomienia 21 A,
• prąd znamionowy przy braku obciążenia 2.1 A,
• liczba biegunów 2,
• rodzaj ochrony (IEC 34-5) IP68,
• klasa izolacji (IEC 85) F,

• wbudowane termiczne zabezpieczenie silnika,
• pompa wyposażona w kabel z odłączalna wtyczką nierdzewną,
• pompa przeznaczona do pracy ciągłej S1 (całkowite zanurzenie),
• pompa przeznaczona do pracy przerywanej S3 (częściowe zanurzenie),

Podane parametry pompy określają minimalne wymagania jakościowe Zamawiającego.
Wykonawca może zastosować urządzenia równoważne, obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy, przed zamówieniem materiału. Wykonawca bezwzględnie musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

Sterowanie:
• obudowa z tworzywa IP65 klasa izolacji II z podwójnym zamkiem montowana w dodatkowej obudowie przy przepompowni,
• drzwi wewnętrzne z zamkiem patentowym,
• sygnalizator zewnętrzny optyczny IP65 (sygnalizacja impulsowa lub ciągła);
• sterownik mikroprocesorowy z podświetlanym wyświetlaczem z zegarem czasu rzeczywistego, z przyciskiem pracy ręcznej do montażu na listwie za pomocą złącza wielostykowego,
• menu sterownika w języku polskim (przejrzysta i łatwa obsługa),
• kompletna szafa sterownicza wraz z przesyłem danych do oczyszczalni,

Pompownie są projektowane jako gotowe zestawy z szafami sterowniczymi i zasilającymi z kompletnym oprzyrządowaniem i sterowaniem dostarczanym jako kompletne urządzenie przez producenta. Zamawiający rezygnuje z przystosowania szafek do przesyłu danych na oczyszczalnię za pomocą infrastruktury Control System. Pompownia może być wyposażona w alternatywny- równoważny system monitoringu umożliwiający zdalny odczyt parametrów poprzez Wifi oraz winna być wyposażona w sygnalizator optyczny oraz dźwiękowy.

System monitorowania jest obligatoryjny, pompownia powinna być wyposażona w system umożliwiający zdalny odczyt parametrów.

• wyłącznik nadmiarowo prądowy 3 polowy,
• wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1 polowy B6,
• stycznik pracy do 4 kW,
• wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA,
• czujnik kolejności i zaniku fazy CKF,
• wkładka bezpiecznikowa 1A (zabezpieczenie sterownika),
• wkładka warystorowa 275V (max),
• porty komunikacyjne RS232,
• wejścia i wyjścia analogowe i binarne,
• przekładnik prądowy niezależny - ciągły pomiar prądu pompy,
• sygnalizator dźwiękowy 80 dB,
• gniazdko 230V/10A.

Zamawiający rezygnuje z zastosowania złącza do zasilania agregatu.

Przepompownie przydomowe muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z PN-EN 12050-1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42122220-8 - Pompy ściekowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38820000-9 - Urządzenia zdalnie sterowane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 376734,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 376734,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 376734,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKO-SYSTEM POLSKA Sp. z .o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170421074

7.3.3) Ulica: ul. Świlcza 706A

7.3.4) Miejscowość: Świlcza

7.3.5) Kod pocztowy: 36-072

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 376734,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia - ofertę Wykonawcy:
EKO SYSTEM POLSKA Sp. z o.o.
36-072 Świlcza 706AK
Cena ofertowa brutto: 376 734,24 PLN
Cena ofertowa netto: 306 288,00 PLN
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.