Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zwiększenie dostępności i unowocześnienie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kowala - Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Kowala Kolonia gm. Kowala

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOWALA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223818

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Walewskiej 7

1.5.2.) Miejscowość: Kowala-Stępocina

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-624

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486101760

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kowala@kowala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowala.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kowala.ezamawiajacy.pl/app/login

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zwiększenie dostępności i unowocześnienie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kowala - Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Kowala Kolonia gm. Kowala

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73394ce4-b4f5-4d18-a9f3-016738c2287b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00261439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00049246/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zwiększenie dostępności i unowocześnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kowala- Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Kowala Kolonia gm. Kowala

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz UZPPR z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r poz. 225 z późn. zm.).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00196466

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce nr 1864 w m. Kowala-Kolonia, gm. Kowala. Kategoria obiektu – XXV l. Projektowana sieć wodociągowa będzie dostarczała wodę do celów bytowo-gospodarczych do posesji zlokalizowanych na przedmiotowym terenie oraz umożliwi zasilenie w wodę budynków realizowanych w przyszłości i będzie zabezpieczała potrzeby przeciwpożarowe. Dokumentacja obejmuje swym zakresem budowę sieci wodociągowej od punktu W - włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 90mm zlokalizowanej na działce nr ewid. 1984 do punktu HP7 tj. projektowanego hydrantu przeciwpożarowego oraz cztery odgałęzienia od sieci (W1, W2, W3 i W4) umożliwiające wykonanie przyłączy. Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi: l = 967,0m, sieć wodociągową projektuje się z rur wodociągowych PE100 PN10 o średnicy 160 * 9,5mm, SDR17 - łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. W projekcie zastosowano kształtki z PE oraz żeliwne. Kształtki z PE należy łączyć poprzez zgrzewanie natomiast kształtki żeliwne należy łączyć kołnierzowo z innymi elementami sieci. Połączenie projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą projektuje się za pomocą połączenia kołnierzowego z kołnierzem nieprzesuwnym. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy odcinające i hydranty przeciwpożarowe. Zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe zaprojektowano z miękkim uszczelnieniem klina z przedłużonym wrzecionem umieszczonym w skrzynce żeliwnej ulicznej z podstawą betonową. Hydranty przeciwpożarowe zaprojektowano nadziemne o średnicy Ø80mm z samoczynnym odwodnieniem komory zaworowej i samoczynnym zaworem napowietrzającym na ciśnienie nominalne 1 MPa wg PN-89/M-74091. Lokalizacja zasuw odcinających i hydrantu została uzgodniona z eksploratorem sieci wodociągowej. Wokół ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykonać w promieniu 40 cm, płytę z betonu B-20 o grubości 10 cm. Na włączeniu, na pierwszym załamaniu za połączeniem z istniejącym wodociągiem, na zakończeniu oraz pod armaturą odcinającą projektuje się bloki oporowe. Przy wykonywaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej przestrzegać szczegółowych wymagań producenta systemu rur.
Roboty ziemne.
Budowę sieci wodociągowej projektuje się realizować w wykopie otwartym, który należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN-1610. Natomiast budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym należy realizować zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji znak:BI.7230.103.2022.PN wydanej przez Wójta Gminy Kowala z dnia 15.12.2022r. (kopia załączona do projektu). Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacją robót, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny w założeniu ciągu reperów roboczych. W projekcie przyjęto wykopy wąskoprzestrzenne. Wykopy głębsze niż 1,0m należy obudować. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5cm., a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wszelkie prace związane z głębieniem wykopów należy poprzedzić wytyczeniem wszelkich skrzyżowań i zbliżeń do istniejących przewodów uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne w tych miejscach należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem służb eksploatujących. W miejscach nie zagrożonych, oddalonych od przewodów uzbrojenia podziemnego, prace ziemne mogą być wykonywane sposobem mechanicznym. Przy zbliżeniach mniejszych od 80cm, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczać rurami ochronnymi Arota PS 160 (równoważność dla rur Arota PS 160 -rury ochronne dwudzielne z PVC o średnicy 160 mm) i podwiesić. Wszystkie odkryte na czas wykonywanych robót przewody należy starannie zabezpieczać przed uszkodzeniem. Wykopy powinny być zabezpieczone ogrodzeniem i w nocy oświetlone. Przewody należy układać na podłożu wzmocnionym wykonanym w formie podsypki z piasku o grubości 10 cm. W trakcie układania przewodów przewiduje się wypompowanie wody zbieranej (spod 10cm warstwy podsypki piaskowej w dnie wykopu przewodem drenarskim Ø 100mm przebiegającym wzdłuż jednej z umocnionych ścian wykopu w 10 cm obsypce piaskowej do studzienek (typowych z PVC) rozstawionych co ok. 50m. Po montażu przewodu należy dokonać jego obsypki i zasypki z

jednoczesnym ręcznym zagęszczeniem do wysokości 30cm ponad górną krawędź. Następnie dokonać zasypki. W pasie drogowym należy wykop zasypać piaskiem, a poza pasem drogowym gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt ten powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03-020. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% w skali Proctora, poza tymi terenami – wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85%. Nad przewodami wodociągowymi wykonanymi z PE należy umieścić taśmę ostrzegawczą i taśmę impulsową dla ochrony rur przed przypadkowym uszkodzeniem i w celu jej lokalizacji. Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.
Próba szczelności., płukanie i dezynfekcja.
Po dokonaniu montażu wodociągu (bez uzbrojenia w armaturę), po odpowiednim zaślepieniu końców i odgałęzień, zabezpieczeniu zaślepień – nowo wykonany przewód wypełnić wodą , odpowietrzyć i wykonać próbę szczelności (na ciśnienie próbne min. 1,0 MPa) zgodnie z wymogami określonymi PN B-10725, PN-EN 805 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" – opracowania COBRTI INSTAL (2001r.) Po uzyskaniu wyniku pozytywnego próby szczelności dokonać montażu armatury po czym przewód zasypać i poddać dokładnemu płukaniu czysta wodą. W przypadku stwierdzenia, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada fizykochemicznym i bakteriologicznym warunkom jakim powinna odpowiadać woda do picia, konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji przewodu wodą chlorowaną lub roztworem podchlorynu wapnia (lub sodu) przy zawartości minimum 50 mg CL2/m3 w czasie kontaktu 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód ponownie przepłukać wodą wodociągową i przeprowadzić analizę bakteriologiczną i fizykochemiczną wody. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody wykonywany przewód połączyć z funkcjonującą siecią wodociągową.
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności i unowocześnienie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kowala" w ramach Inwestycji B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Zadanie współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz UZPPR z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r poz. 225 z późn. zm.)
1.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 11 DO SWZ. SKŁADAJĄ SIĘ NA NIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1) projekt architektoniczno-budowlany
2) projekt techniczny
3) projekt zagospodarowania terenu
4) mapy z profilem i zagospodarowaniem terenu,
5) STWiOR
6) przedmiar (pomocniczo)
7) decyzja nr 103/2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 237000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 300120 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 237000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dariusz Iwański Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DAREX”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7961523719

7.3.3) Ulica: Radomska 76

7.3.4) Miejscowość: GÓZD

7.3.5) Kod pocztowy: 26-634

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 237000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy