Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie nowych chłodnic dla istniejących central wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Ładach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1110846

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie nowych chłodnic dla istniejących central wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Ładach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e775d4c-7b26-44d6-8bb4-bdfa3aebb4b4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00299379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00232689

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPiFZ.271.1.11.2025.IW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych chłodnic freonowych dla istniejących central wentylacyjnych NW1 , NW3 oraz NW8 w budynku Szkoły Podstawowej w Ładach, w zakresie:
1. Instalacje sanitarne:
1) Dla centrali NW1 przyjęto zabudowę chłodnicy wraz z odkraplaczem w istniejącej sekcji centrali wentylacyjnej za nagrzewnicą glikolową. W istniejącej sekcji należy wykonać odpływ skroplin z tacy ociekowej na połać dachu.
2) Dla centrali NW3 oraz NW8 należy dostarczyć chłodnicę zabudowaną w nowej sekcji wykonanej na istniejącej instalacji, zgodnie z częścią rysunkową. Ze względu na konieczną ingerencję w układ kanałów wentylacyjnych na dachu przyjęto przebudowę części instalacji kanałowej nawiewnej na dachu dla układów NW3 i NW8.
Ze względu na konieczność rozbudowy układów automatyki należy założyć wymianę układu automatyki wraz z sterownikiem istniejących central NW1, NW3 oraz NW8 dostosowując czujniki oraz sterownik do nowej sekcji centrali. Nowy sterownik ma mieć możliwość wysyłania parametrów centrali do Web serwera z podglądem poprzez przeglądarkę internetową.
2. Instalacje elektryczne i teletechniczne:
1) Istniejącą rozdzielnicę główną RG rozbudować o rozłączniki bezpiecznikowe D02 63A 3P zgodnie z schematem E-04.
2) Zasilanie projektowanych agregatów chłodniczych central wentylacyjnych wykonać z istniejącej rozdzielnicy RG kablami YKY 5x10 lub YKY 5x16 zgodnie z rysunkami E-01…E-04. Kable na poziomie parteru prowadzić w projektowanym korycie kablowym 50H60, a następnie istniejącemu szachtem kablowych z wykorzystaniem istniejącej drabiny kablowej. Na poziome dachu kable prowadzić w korycie kablowym zewnętrznym 100H50.
3) Z istniejącej szafy GPD (pom. serwerowni na 2 piętrze) należy wyprowadzić 5 linii kablowych U/UTP 250MHz kat.6 z czego trzy do central wentylacyjnych na dachu zgodnie rysunkiem E-03. Kabel połączyć z sterownikiem centrali wentylacyjnej. Po podłączeniu kabla LAN należy uruchomić funkcje monitoringu centrali z Internet. Natomiast dwie linie kablowe należy wyprowadzić na dach z zapasem i pozostawić.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 392437,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 487849,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 392437,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: R&R Termotechnika sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5342492598

7.3.3) Ulica: Szkolna 9/7

7.3.4) Miejscowość: Raszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 05-090

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 392437,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-08-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy