**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Modernizacja instalacji oświetlenia boiska i trybun Stadionu Miejskiego w Bielsku – Białej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego (...)– w systemie zaprojektuj i buduj.**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO BIELSKO-BIAŁA, BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 002402151

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Marii Konopnickiej 5

**1.5.2.) Miejscowość:** Bielsko-Biała

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 43-300

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** bbosir.bielsko.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

działalność obiektów sportowych

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja instalacji oświetlenia boiska i trybun Stadionu Miejskiego w Bielsku – Białej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego (...)– w systemie zaprojektuj i buduj.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-361874ab-a5af-4125-b849-1b8437671c6b

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00299778

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-06-30

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00166721

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** BBOSiR/25/04/TZ

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z Szczegółową Specyfikacja Techniczną (SST), kosztorysem inwestorskim oraz realizacja robót budowlanych na podstawie tego projektu dla zadania pn.: „Modernizacja instalacji oświetlenia boiska i trybun Stadionu Miejskiego w Bielsku – Białej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej”, w systemie zaprojektuj i wybuduj, związaną z modernizacją instalacji:
− oświetlenia areny głównej boiska,
− oświetlenia trybun widowni,
− oświetlenia komunikacji dla publiczności na antresoli.
Program Funkcyjno Użytkowy stanowi wytyczne do projektowania i realizacji robót budowlanych oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Program funkcjonalno – użytkowy określa zakres, wymagania oraz warunki realizacji poszczególnych robót przedmiotowego zadania;
Zamawiający załącza również zdjęcia przedstawiające istniejące rozwiązania montażowe dachowych konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych;
ADRES OBIEKTU: Stadion Miejski ul. Tadeusza Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała Działka 6886/6 obręb Lipnik Kw BB1B/00059676/4

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ oraz:
a) Załącznik nr 3 do SWZ – Dokumentacja projektowa tj.:
Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) wraz załącznikami:
- Plan instalacji oświetlenia murawy Poziom P2;
- Plan instalacji oświetlenia trybun oraz zasilania wpustów dachowych Poziom P2;
- Plan instalacji oświetlenia trybun P2;
- Schemat sterowania oświetleniem boiska;
- Zdjęcia konstrukcji wsporczych – Dach zachód;
- Zdjęcia konstrukcji wsporczych – Dach wschód;
- Rys. Oświetlenie_poziom P1+antresola;
- Przekrój stadionu.

UWAGA !! Zamawiający na stronie 7 Programu Funkcjonalno-Użytkowego – Wymagania oświetleniowe, wprowadza następującą zmianę:
Przed zmianą:
Oświetlenie płyty boiska musi spełniać wymagania PZPN jak dla klubów Ekstraklasy, tj. należy osiągnąć średnie natężenia pionowe (mierzone na wys. 1,5m) Ev śr > 1600 lx w kierunku zainstalowanych kamer, przy równomiernościach Ev min/Ev śr ≥ 0,6; Ev min/Ev max ≥ 0,4 z podwyższeniem pionowego natężenia do kamery głównej (Kam. Nr 1) do 2000lx, przy równomiernościach Ev min/Ev śr ≥ 0,7; Ev min/Ev max ≥ 0,6, a także zagwarantować średnie natężenie poziome na płycie boiska Eh śr ≥ 2500lx, przy równomiernościach Eh min /Eh śr ≥ 0,8; Eh min / Eh max ≥ 0,7. Współczynnik olśnienia GR max nie może przekraczać wartości 50. Współczynnik oddawania barw CRI ≥ 80, Współczynnik spójności oświetlenia TLCI ≥ 80, Temperatura barwowa 5700K+/-400 K.
Po zmianie:
Oświetlenie płyty boiska musi spełniać wymagania PZPN jak dla klubów Ekstraklasy, tj. należy osiągnąć średnie natężenia pionowe (mierzone na wys. 1,5m) Ev śr > 1600 lx w kierunku zainstalowanych kamer, przy równomiernościach Ev min/Ev śr ≥ 0,6; Ev min/Ev max ≥ 0,4, z podwyższeniem pionowego natężenia do kamery głównej (Kam. Nr 1) do 2000lx, przy równomiernościach Ev min/Ev śr ≥ 0,7; Ev min/Ev max ≥ 0,6, a także zagwarantować średnie natężenie poziome na płycie boiska (mierzone na wys. 0,0 m oraz na wys. 1,0 m płyty boiska) Eh śr ≥ 2500lx, przy równomiernościach Eh min /Eh śr ≥ 0,8; Eh min / Eh max ≥0,7. Współczynnik olśnienia GR max nie może przekraczać wartości 50. Współczynnik oddawania barw CRI ≥ 80, Współczynnik spójności oświetlenia TLCI ≥ 80, Temperatura barwowa 5700K+/-400 K.

b) Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy);

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 8

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 8

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 4

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 5

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1682640,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 3295170,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1732947,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Elmax Żywicki Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 1732947,00

**7.3.3) Ulica:** Oświęcimska 83

**7.3.4) Miejscowość:** Tychy

**7.3.5) Kod pocztowy:** 43-100

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-06-11

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1732947,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2025-09-30

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy