Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa silników SN do zespołów pompowych głównego odwadniania Kopalni Soli "Wieliczka".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa silników SN do zespołów pompowych głównego odwadniania Kopalni Soli "Wieliczka".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c97e5656-df76-4df8-9c12-d578ef198f8b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00303595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00207459

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2025/TE/29

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie, montaż w miejscu docelowym, prace rozruchowe - dwóch sztuk fabrycznie nowych jednostek napędowych (silników elektrycznych) o mocy 400kW i napięciu nominalnym 3kV przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach kopalni w polach „a" zagrożenia metanowego, zwanych dalej „przedmiotem zamówienia"
3.2. Jednostki napędowe powinny charakteryzować się następującymi parametrami:
a) obudowa o stopniu ochrony min IP 54,
b) kadłub spawany
c) skrzynka przyłączeniowa z możliwością zmiany położenia(zmiana kierunku wlotu kabla zasilającego)
d) chłodzenie powietrzne,
e) moc 400 kW,
f) napięcie 3 000V,
g) do pracy w sieci IT,
h) wyposażona w rezerwowane zabezpieczenia termiczne typu PTC lub NC w uzwojeniach i węzłach łożyskowych,
i) czujnik drgań wału
j) wyposażona w rezystory termometryczne do kontroli temperatury łożysk i uzwojeń,
k) urządzenia zabezpieczające powinny znajdować się w osobnej skrzynce przyłączeniowej
l) rozruch bezpośredni
ł) być przystosowane do montażu na łapach - jednostki zostaną wykorzystane do montażu na postumentach w miejsce starych silników wykorzystanych do napędu pomp głównego odwadniania dlatego łapy powinny posiadać rozstaw 1060x970mm, obecna wysokość wału od postumentu wynosi 520mm. (przypadku innego rozstawu łap jak i wysokości należy przewidzieć rozwiązanie umożliwiające montaż w istniejącym zespole pompowym)
m) dla umożliwienia transportu do miejsca zabudowy, szerokość całkowita jednostek napędowych nie może przekraczać 970 mm, wysokość nie może przekroczyć 1 600 mm, natomiast długość największego elementu nie może przekroczyć 1 800 mm, ciężar jednego elementu nie może być większy od 1800kg
n) jednostki napędowe należy wyposażyć w dedykowany zewnętrzny układ monitorowania temperatury
3.3. Ponadto jednostki napędowe powinny:
a) posiadać dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych, w drodze decyzji, wydanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z wymogami art. 113 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze,
b) być przeznaczona do stosowania w wyrobiskach w polach metanowych podziemnych zakładów górniczych zaliczonych do wyrobisk niezagrożonych wybuchem metanu, ze stopniem „a" niebezpieczeństwa wybuchu metanu, w przypadku gdy nagromadzenie metanu w powietrzu większe niż 0,5% jest wykluczone (§ 271 pkt 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych),
c) posiadać deklarację dotyczącą spełnienia wymagań technicznych przez wyrób na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w podziemnych zakładach górniczych,
d) posiadać dokumentację techniczno-ruchową (DTR)

4.5.3.) Główny kod CPV: 31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31110000-0 - Silniki elektryczne

42000000-6 - Maszyny przemysłowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 799500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 799500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 799500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH DAMEL S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6290011824

7.3.3) Ulica: Aleja Józefa Piłsudskiego 2

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

7.3.5) Kod pocztowy: 41-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 799500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące