Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ceków-Kolonia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cekow-Kolonia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ceków-Kolonia 51

1.5.2.) Miejscowość: Ceków

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-834

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627631082

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarka@cekow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cekow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip-ugcekow.2clicks.pl/98-zamowienia-publiczne.html; https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ceków-Kolonia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2336e3bb-4bc6-4a99-b3aa-05a3a4b818ed

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00323888

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00029680/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kamień, Beznatka , Przespolew Pański

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00247382

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPRiOŚ.271.2.5.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1528947,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ceków-Kolonia obejmuje:
I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy.
Zakres zadania przewiduje budowę sieci wodociągowej (roboty ziemne, roboty montażowe) z rur PEHD o średnicy 90 mm i długości 153,0 mb, wyposażoną w 2 hydranty Hp80 oraz zasuwę Z80 w miejscu włączenia w istniejącą sieć, inwentaryzację geodezyjną, badania wody pod względem bakteriologicznym.
II. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański
Zakres zadania przewiduje budowę sieci wodociągowej (roboty ziemne, montażowe) z rur PEHD o średnicy 110 mm i długości 329,4 mb, uzbrojonej w nadziemne hydranty przeciwpożarowe DN 80 w ilości 2 sztuk, inwentaryzację geodezyjną, badania wody pod względem bakteriologicznym.
III. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (działka nr 404/4, 404/8)
Zakres zadania przewiduje rozbudowę sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 89,0 mb, wyposażoną w zasuwę Z80 w miejscu wpięcia w istniejącą sieć oraz jeden hydrant Hp 80, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o kolektor kanalizacji PVC o średnicy 200 mm o długości 84,0 mb. W celu kontroli i eksploatacji na kanałach przewidziano studzienki rewizyjne, jako systemowe, tworzywowe o średnicy studzienki wynoszącej 425 mm, w miejscu włączenia przewidziano studnię betonową o średnicy 1000 mm z betonu, z prefabrykowaną kinetą uzbrojoną w przejścia szczelne dla rurociągów, inwentaryzację geodezyjną, badania wody pod względem bakteriologicznym.
IV. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień (dz. nr 41, 205/6, 105/2)
Zakres zadania obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej (element w pasie drogi wojewódzkiej i element poza pasem drogi) z rur PEHD o średnicy 110 mm i łącznej długości 57,0 mb wyposażoną w zasuwę oraz hydrant p.poż. Hp80, inwentaryzację geodezyjną, badania wody pod względem bakteriologicznym.
V. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plewnia, Nowa Plewnia
Zakres zadania przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej - kolektory grawitacyjne z rur PVC o średnicy 200 mm i długości 752,6 mb, rurociąg tłoczny PEHD o średnicy 90 mm i długości 585,4 mb, rurociąg tłoczny PEHD o średnicy 50 mm i długości 161,9 mb, sieciowe przepompownie ścieków PS - 2 szt. przydomowe przepompownie ścieków PPS - 2 szt., inwentaryzację geodezyjną. Dobrano 2 pompownie ścieków ze zbiornikiem z betonu C45, w systemie dwupompowym o naprzemiennej pracy pomp, wyposażone w pompy zatapialne, kwasoodporny osprzęt i instalację hydrauliczną oraz automatyczne sterowanie pracy pomp z sygnalizacją alarmową i możliwością awaryjnego zasilania agregatem prądotwórczym. Oprócz pompowni sieciowych przewidziano 2 przepompownie przydomowe. Dobrano po jednej pompie do każdej przepompowni - pompę wirową z rozdrabniaczem. W celu kontroli i eksploatacji sieci na kanałach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne max. 50 m. w odstępach max co 300 m oraz w miejscach węzłowych przewidziano studnie betonowe, włazowe o średnicy 1000 mm z prefabrykowaną kinetą uzbrojoną w przejścia szczelne dla rurociągów. Wyloty rurociągów tłocznych zaprojektowane zostały w studniach rozprężnych, betonowych o średnicy 1000 mm. Dla każdej sieciowej przepompowni ścieków przewidziano zajęcie powierzchni o wymiarach projektowych, z umocnieniem terenu za pomocą kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej, ograniczonej obrzeżem betonowym na ławie. Teren jednej przepompowni sieciowej zostanie ogrodzony panelami siatkowymi wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z wbudowaną bramą wjazdową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót.
Uwaga: dołączony do SWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej, STWiORB oraz zapisów SWZ.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób, powiadomienia właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i ich zakończeniu zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.
Wykonawca na własny koszt musi wykonać inwentaryzację geodezyjno-powykonawczą.
Jeżeli w SWZ, na rysunkach, w STWiORB oraz w przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym

europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Okres rękojmi 60 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1072830,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2607886,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1072830,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6681784341

7.3.3) Ulica: Zaremby 16/9 ,

7.3.4) Miejscowość: Tuliszków

7.3.5) Kod pocztowy: 62-740

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1072830,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy