Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i wdrożenie systemu awaryjnego zasilania serwerowni w energię elektryczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ŁOMŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stary Rynek 14

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 86 2156795

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.stankiewicz@um.lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lomza.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1130638

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i wdrożenie systemu awaryjnego zasilania serwerowni w energię elektryczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1213a38-b6c9-446a-81c7-ed317d8039ec

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00360026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00038939/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sprzętu elektrycznego (agregatu oraz UPS-ów)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00295896

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIT.271.3.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 228874,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
• dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 55 kVA/ 44 kW na potrzeby zasilania rezerwowego serwerowni Urzędu Miejskiego w Łomży przy Pl. Stary Rynek 14,
• dostawa i montaż zasilacza UPS o minimalnej mocy znamionowej 30 kVA/30 kW do serwerowni Urzędu Miejskiego w Łomży przy Pl. Stary Rynek 14,
• dostawa i montaż zasilacza UPS o minimalnej mocy znamionowej 10 kVA/10 kW do serwerowni wydziałów Urzędu Miejskiego zlokalizowanych w Łomży przy ul. Nowej 2,
wraz z wykonaniem kompleksowych prac projektowych ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem agregatu i zasilaczy UPS.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) wydzielenie i przygotowanie miejsca pod agregat zasilania awaryjnego serwerowni na działce ewidencyjnej numer 10404 bądź 10406;
2) montaż i podłączenie agregatu do rozdzielnicy wraz z dostosowaniem jej do sprawnego i bezawaryjnego działania. Wymagane jest aby dopuszczalny czas przerwy między przełączaniem zasilania spełniał klasę niezawodności typu A;
3) przebudowę wewnętrznej linii zasilającej relacji rozdzielnica serwerowni - rozdzielnica główna Urzędu Miasta;
4) wykonanie wewnątrz serwerowni modernizacji rozdzielnicy serwerowni w celu zapewnienia równego obciążenia na każdej fazie oraz prawidłowego zabezpieczenia obwodów. Zasilanie rezerwowe serwerowni musi być wyposażone w układ SZR pozwalający na automatyczne przełączenie agregatu do instalacji przy zaniku zasilania podstawowego z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.;
5) dostawę i montaż oraz dostosowanie do sprawnego i bezawaryjnego działania dwóch zasilaczy awaryjnych typu UPS o minimalnej mocy 30 kW oraz 10 kW;
6) wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej kompletny projekt wielobranżowy z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych uzgodnień min. uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnienie projektu z PGE Dystrybucja, uzgodnienie projektu z konserwatorem zabytków. Dokumentacja projektowa musi zawierać:
• adaptację miejsca pod montaż agregatu prądotwórczego wraz z doprowadzeniem zasilania do rozdzielni głównej,
• przebudowę rozdzielnicy głównej,
• przebudowę rozdzielnicy serwerowni wraz z równomiernym obciążeniem faz odbiorów serwerowni,
• dostosowanie pod względem przepisów przeciwpożarowych,
• inwentaryzację elektryczną oraz szczegółowe schematy elektryczne projektowanych zmian.
7) dokonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z montażem i przyłączeniem agregatu do układu zasilania obiektu, poprzez:
• montaż agregatu prądotwórczego z układem zasilania elektrycznego, paliwowego i odprowadzenia spalin,
• przebudowę rozdzielni głównej,
• przebudowę rozdzielni serwerowni,
• wykonanie niezbędnych połączeń kablowych w celu dołączenia agregatu do układu zasilania serwerowni,
• wykonanie instalacji tymczasowej zapewniającej utrzymanie pracy obiektu na czas realizacji prac związanych z przebudową.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314310-7 - Układanie kabli

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Zamawiający po dogłębnej analizie całości dokumentów zamówienia i wyjaśnień złożonych przez Wykonawców i producentów uznał, iż opisując przedmiot zamówienia tj. agregat prądotwórczy oraz zasilacze UPS (do serwerowni UM w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 oraz do serwerowni UM w Łomży, ul. Nowa 2) naruszył przepisy ustawy Pzp.
W załączniku nr 7 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający szczegółowo określił wymagania techniczne, jakie powinny spełniać oferowane urządzenia tj. agregat prądotwórczy i zasilacze UPS. W ust. 4.1 w/w załącznika Zamawiający określił wymagania techniczne jakie powinien spełniać oferowany agregat prądotwórczy. Analizując treść dokumentu Zamawiający stwierdził, iż w pkt 6 i 13 niewłaściwe opisano parametry urządzenia. W pkt 6 wskazano, iż spalanie agregatu przy 100% obciążeniu winno być na poziomie 10,5 l paliwa na godzinę. W odniesieniu do powyższego parametru Zamawiający nie określił przedziału wartości, a wskazał jedną konkretną wartość. Zamawiający w dokumentach zamówienia nie określił także granicy tolerancji parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia tj. spalania.
W pkt 13 ust. 4.1 załącznika nr 7 do SWZ Zamawiający określił wymagania dotyczące maksymalnych wymiarów i wagi agregatu. Wymogi określone pierwotnie w SWZ zmieniono w ramach wyjaśnienia i zmiany SWZ w dniu 04.07.2025 r. Powyższe parametry określono poprzez wskazanie wartości maksymalnych. Jednak jak się okazało nawet taki zapis nie uchronił Zamawiającego przed błędem. Na podstawie informacji pozyskanej od producentów Zamawiający dysponuje wiedzą, iż tak określone wymiary agregatu wraz z obudową dla urządzenia o tak dużej mocy są niewystarczające. Dodatkowo należy podkreślić, iż Zamawiający w dokumentach zamówienia wskazał wyłącznie wymiary agregatu nie uściślając, czy dotyczą one agregatu wraz z obudową. Taki zapis mógł okazać się mylący dla Wykonawców, którzy zamierzali złożyć ofertę. Skutkuje to nieporównywalnością ofert.
Także określone w załączniku nr 7 do SWZ w ust. 4.2 wymagania techniczne dla zasilacza UPS do serwerowni budynku Urzędu Miejskiego w Łomży przy Pl. Stary Rynek 14, nie spełniają wymagań określonych w przepisach ustawy Pzp, w szczególności wymagania określone w pkt 4, 16, 21, 22, 23, 44 i 50 , natomiast w stosunku do zasilacza UPS do serwerowni budynku przy ul. Nowej 2 wymagania techniczne określone w ust. 4.3 w pkt 4, 16, 21, 22, 23, 44 i 50. W odniesieniu do wszystkich powyższych parametrów Zamawiający nie określił przedziału wartości, a wskazał jedną, konkretną wartość. Zamawiający w dokumentach zamówienia nie określił także granicy tolerancji parametrów wskazanych w w/w punktach opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zidentyfikował wady postępowania, a konkretnie zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, które na obecnym etapie postępowania mają charakter nieusuwalny. Zamawiający po otwarciu ofert nie jest w stanie, w żaden sposób zmienić wadliwych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, powodujących iż postępowanie jest niekonkurencyjne, nieprzejrzyste i nieproporcjonalne w stosunku do celów, które Zamawiający chciał osiągnąć.
Tak więc określenie nieodpowiednich parametrów technicznych, których na obecnym etapie postępowania nie da się zmienić (skorygować) skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania na podstawie w art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, gdyż postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 269739,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 587878,50 PLN