Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Płużnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płużnica, 60

1.5.2.) Miejscowość: Płużnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-214

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: (56) 6875200

1.5.8.) Numer faksu: n/d

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pluznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pluznica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1155442

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-549d1e57-7e74-49f3-b387-73c100c7376c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00385315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00009440/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00364294

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pompowni ścieków sanitarnych P1 zlokalizowana na działce o nr ewid. 150/2 obręb Płużnica. Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. Armatura zamontowana w zbiorniku pompowni ze względu na silnie korozyjne środowisko oraz długi okres eksploatacji, uległa znacznemu zużyciu, a pracujący układ sterowania nie realizuje obecnie przyjętych standardów w tego typu obiektach. Modernizacja polegała będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i wyrobów, co przyczyni się do oszczędności na rachunkach za energię elektryczną i zmniejszy awaryjność urządzeń. Przeznaczenie i funkcja obiektu nie ulegają zmianie. Wykonawca musi zapewnić i utrzymać przerzut ścieków podczas prac modernizacyjnych pompowni.
W zakres modernizacji zalicza się:
~ wymianę modułu tłoczni ścieków, demontaż istniejącej tłoczni i posadowienie i podłączenie nowej tłoczni (zdemontowane elementy będą unieszkodliwiane przez Zamawiającego),
~ wymianę instalacji grawitacyjnej i tłocznej w obrębie wewnętrznym przepompowni wraz z armaturą,
~ wymianę odpowietrzenia zbiornika tłoczni wewnątrz komory,
~ dostawę nowej rozdzielnicy sterowniczej z rozruchem pomp za pomocą falowników i podłączenie jej z zamontowanymi urządzeniami. Szafa ma być posadowiona w istniejącym miejscu ze względów BHP,
~ rozdzielnia musi zawierać modem telemetryczny umożliwiający włączenie do istniejącego systemu Scada – działającego w Wodociągach Płużnica,
~ sprawdzenie poprawności spadku rury grawitacyjnej do komory przepompowni.
Na czas modernizacji przepompowni należy zapewnić odcięcie dopływu ścieków poprzez wykonania by-passa instalacji pompowania ścieków lub odcięcie dopływu ścieków do tłoczni za pomocą korka (balona) pneumatycznego.

Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z Załącznika nr 1 i Załącznika nr 10 do SWZ, przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologie ich wykonania określają następujące dokumenty stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31213300-5 - Szafy kablowe

31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

42122220-8 - Pompy ściekowe

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, że wystąpiły okoliczności powodujące, że
dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. W związku z tym zamawiający, zgodnie z art. 256 p.z.p., unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, mając na uwadze, że unieważnienie to następuje przed upływem terminu składania ofert.

Po ogłoszeniu postępowania pojawiły się okoliczności (m.in. w wyniku analizy pytań wykonawców) uzasadniające

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia. W związku z nieuwzględnieniem w opisie przedmiotu zamówienia planowanych inwestycji mających wpływ na zwiększenie przepływu ścieku w przewidzianej do modernizacji tłoczni ścieków, Zamawiający unieważnia postępowanie.