Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa instalacji odpylającej dla podziemnej części Kopalni Soli "Wieliczka"”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa instalacji odpylającej dla podziemnej części Kopalni Soli "Wieliczka"”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd74c975-3640-4815-b38f-6db38cf4bc78

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00400845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00311777

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2025/TW/97

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 199750,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
1.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę za wynagrodzeniem instalacji odpylającej do usuwania i transportu (przetłaczania zapylonego powietrza) pyłu w wyrobiskach górniczych w tym: pyłów z zawartością soli, pyłów węglowo-kamiennych i kamiennych zwaną dalej „instalacją odpylającą" lub „przedmiotem zamówienia".
1.2 Podstawowym założeniem instalacji odpylającej jest skuteczne usuwanie pyłów suchych w miejscach lokowania urobku, tzw. Wysypkach zlokalizowanych w wyrobiskach podziemnych, gdzie w skutek przesypywania/przemieszczania urobku dochodzi do zapylenia powietrza. W kopalni soli głównymi rodzajami pyłów są pyły solne (chlorek sodu), pyły mineralne (np. gips, wapienie, dolomit), pyły zawierające siarczany, a także pyły zawierające krzemionkę i pyły ilaste. Zainstalowanie odpowiedniego systemy odpylającego ma na celu poprawę jakości powietrza w wyrobiskach podziemnych oraz poprawę warunków pracy pracowników Kopalni Soli „Wieliczka"
1.3 Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi urządzeń budowy przeciwwybuchowej i być przystosowane do eksploatacji w wyrobiskach zaliczonych do kategorii I zagrożenia metanowego, w rozumieniu § 10 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych oraz w wyrobiskach górniczych o stopniach „a", „b" lub „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu, w rozumieniu § 271 rozporządzenia z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych o następujących parametrach:
1) Instalacja winna być w stanie obsłużyć zapylenie wytwarzane w procesie lokowania urobku o wydajności minimalnej 4320 m3/h, wydajność maksymalna nie powinna przekraczać 7000 m3/h. Po podłączeniu zasilania kompletna instalacja musi skutecznie pracować bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń w tym elementów sterujących, filtrów, pulpitów sterowniczych,
2) Instalacja winna być przystosowana do usuwania pyłów: pyły solne (chlorek sodu), pyły mineralne (np. gips, wapienie, dolomit), pyły zawierających siarczany, pyły zawierające krzemionkę, pyły ilaste,
3) Instalacja winna być odporna na korozyjne oddziaływanie środowiska kopalni,
4) Instalacja winna być wyposażona w energooszczędne urządzenie (np. wentylator) zapewniające zużycie energii elektrycznej – poniżej 4 kW,
5) Instalacja winna posiadać napięcie zasilania 500V,
6) Elementy składowe instalacji winny umożliwiać ich transport w naczyniu wyciągowym, wymiary maksymalne wynoszą: szerokość 800mm, głębokość 1800 mm oraz wysokość 1800mm, oraz transport ręczny w wyrobiskach podziemnych z zabudowanym torowiskiem przy pomocy wozów kopalnianych lub ręcznie wózkami oponowymi,
7) Konstrukcja instalacji winna umożliwiać odpylanie na długości 30-80 m wzdłuż trasy zgarniacza oraz być wyposażona w konfuzor dla efektywnego odpylania miejsca lokowania urobku z klapą regulacyjną,
8) Z uwagi na specyfikę miejsc pracy instalacji winna ona umożliwiać transport i usuwanie zapylonego powietrza z odległości 30-80m od stanowiska pracy,
9) Konstrukcja instalacji winna zapewniać łatwe czyszczenie i konserwację elementów składowych bez wykorzystywania specjalistycznego sprzętu oraz bez wymiennych zużywalnych części zamiennych w tym zwłaszcza filtrów i separatorów pyłu) przez przeszkolonych przez producenta personel Zamawiającego.
1.4 Dostarczany przedmiot zamówienia winien:
a) spełniać wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, implementowanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 544 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 817),
b) należeć do grupy I i co najmniej kategorii M2 w rozumieniu przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt a (urządzenia przeznaczone do stosowania w wyrobiskach podziemnych kopalń, zagrożonych występowaniem gazu kopalnianego),
c) posiadać dokumentację techniczno – ruchową (lub instrukcję użytkowania) potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji.
1.5 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązany będzie do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z obsługi i konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia.
2. Warunki dostawy.
2.1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
2.2. O przygotowaniu dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na jeden dzień przed wymaganym terminem dostarczenia.

2.3. Jeżeli termin dostawy przypada na dzień wolny od pracy (niedziela, święto) lub dzień objęty zakazem poruszania się samochodów ciężarowych, dostawa winna zostać wykonana następnego dnia roboczego.
2.4. Miejsce dostawy – magazyn Kopalni Soli „Wieliczka" S.A., 32 – 020 Wieliczka, Park Kingi 1.
2.5. Godziny dostawy ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00.
2.6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania i rozładunku przedmiotu zamówienia na swój koszt i we własnym zakresie.
2.7. Z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany załączyć:
a) dowód wydania na zewnątrz WZ,
b) dokumentację techniczno – ruchową urządzenia lub instrukcje użytkowania,
c) deklarację zgodności UE,
d) dokument gwarancji.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji, który dostępny jest pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237252-0 - Odpylacze powietrza pod ciśnieniem

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 245692,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 245692,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 245692,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CONFRAX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121862478

7.3.3) Ulica: ul. Nadbrzeżna 9

7.3.4) Miejscowość: Oława

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 245692,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące