

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku odwiertu ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Wolumen

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Żeromskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-882

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zamowienia.um.warszawa.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku odwiertu ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Wolumen

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c778053-e88a-4c95-bdd1-556900a7b193

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00444814

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00018143/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie Budżet Obywatelski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00358455

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.35.2025.PMA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku odwiertu ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Wolumen, zgodnie dokumentacją projektową (Projektem robót geologicznych) pod nazwą „PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na rekonstrukcję otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów oligoceńskich, zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Wolumen” opracowaną przez firmę Hydroconsult Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, iż posiada :

- 1) Decyzję Wód Polskich z dnia 29.10.2024 r. – pozwolenie wodnoprawne na odbudowę urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej;
- 2) Decyzję Nr 381/OŚ/2024 z dnia 27.08.2024 r. – zatwierdzenie projektu robót geologicznych na rekonstrukcję otworu studziennego ujmującego wody podziemne z otworów oligoceńskich;
- 3) Operat wodnoprawny na rekonstrukcję urządzenia wodnego wraz z załącznikami;
- 4) Umowę z MPWiK na odbiór wód popłucznych z otworu studziennego.

2. Lokalizacja (adres inwestycji):

Otwór studzienny zlokalizowany jest w m. st. Warszawie (gm. m. st. Warszawa, pow. m. st. Warszawa, woj. mazowieckie), przy ul. Wolumen, na terenie nieruchomości nr ew. 10, obręb 7-08-05. Otwór studzienny znajduje się na wygradzonym terenie, obejmującym fragmenty 3 nieruchomości nr ew. 10, 9/6 i 159/3 obręb 7-08-05.

3. Przedmiot zamówienia

Zakres prac do wykonania:

- 1) Opracowanie planu ruchu zakładu górniczego i uzyskanie jego zatwierdzenia w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie;
- 2) Demontaż głowicy studziennej, pompy głębinowej z przewodem tłocznym oraz okablowania;
- 3) Czyszczenie hydrodynamiczne studni - usunięcie zasypu w strefie głębokości od ok. 170,0 m p.p.t do 252 m p.p.t;
- 4) Inspekcja otworu kamerą TV w celu ustalenia potencjalnych przyczyn samozasypu, w tym szczelności rury osłonowej ø 323,9 mm i stanu obecnie zainstalowanej kolumny filtracyjnej;
- 5) Usunięcie (zwiercenie) kolumny filtracyjnej PVC o średnicy ø 125 mm;
- 6) Dokonanie przewiertu otworu wraz z poszerzeniem do średnicy ø 350 mm w strefie głębokości 212,0 m p.p.t do 252 m;
- 7) Wykonanie podsypki żwirowej o miąższości ok. 1 m (o granulacji 3-5 mm);
- 8) Instalację nowej kolumny filtrowej traconej o średnicy DN 125 i o łącznej długości 59 m.
- 9) Wykonanie wokół kolumny filtrowej , obsybki i przybitki żwirowej;
- 10) Przeprowadzenie pompowań badawczych- pompowania oczyszczającego otworu, oraz pompowania pomiarowego otworu;
- 11) Instalacja szczelnej obudowy studni wraz z armaturą spełniającą wymogi sanitarne i eksploatacyjne;
- 12) Zamontowanie w otworze studziennym elektrycznej pompy głębinowej umożliwiającej pobór wód w ilości nieprzekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęcia;
- 13) Wymiana złoża filtracyjnego w Stacji Uzdatniania Wody;
- 14) Płukanie sieci w obrębie Stacji Uzdatniania Wody /dalej SUW/. Praca SUW przez min 2 h w ruchu ciągłym.

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny być: nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm. Badanie wody należy przeprowadzić w Akredytowanym Laboratorium. Zakres prac należy wykonać na podstawie specyfikacji technicznej.

4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Z uwagi na przedmiot zamówienia – nie ma zastosowania.

5. Klauzule społeczne

Zamawiający przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

- 1) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści – stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ;
- 2) Dokumentacja projektowa (Projekt robót geologicznych) – stanowiąca Załącznik nr 9a do SWZ;
- 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) - stanowiąca Załącznik nr 9b do SWZ;
- 4) Przedmiar robót (będący dokumentem pomocniczym przy wycenie Oferty) – stanowiący Załącznik nr 9c do SWZ.

UWAGA !

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, tj. Dokumentacji projektowej (Projektem robót geologicznych) oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR), odniósł się do norm. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w ww. Dokumentacji projektowej (Projekcie robót geologicznych) lub STWiOR, wówczas na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia w Ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Dokumentacji projektowej (Projekcie robót geologicznych) lub STWiOR.

W takim przypadku dokumenty przedmiotowe, o których mowa w pkt 26.2.2 lit. a) SWZ Wykonawca składa wraz z Ofertą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 2) ustawy Pzp

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożona została jedna oferta. W toku czynności badania i oceny ofert ustalono, iż oferta ta podlega odrzuceniu.

W konsekwencji ziszcza się przesłanka, o której mowa w art. 255 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu.

Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0