

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pomp ściekowych na potrzeby ZWiK**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390558659

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pgm-polkowice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-polkowice.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://bip.pgm-polkowice.com.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomp ściekowych na potrzeby ZWiK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cc810d2-f9d3-445f-88b5-f2417b392d35

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00448074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00380325

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 18/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: POMPY ŚCIEKOWE – 18 sztuk

Dane pompy:

- całkowicie zatapialna pompa kompaktowo zintegrowana z silnikiem

Dane pompy:

- całkowicie zatapialna pompa kompaktowo zintegrowana z silnikiem,
- medium tłoczne: ścieki komunalne,
- temperatura cieczy max. 35° C,
- cykl pracy - stały
- punkty pracy: H = 10 m przy Q = 3 l/s, H=16 m przy Q=1 l/s,

Budowa:

- jednostopniowa pompa odśrodkowa z poziomym króćcem wylotowym o średnicy 50 mm,
- wirnik otwarty wielokanałowy wykonany z żeliwa,
- system rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej o twardości nie gorszej niż 1.4122, 55HRC,
- system tnący składający się z obrotowego noża i stałego pierścienia,
- całkowicie zatapialny silnik elektryczny trójfazowy,
- moc silnika na wejściu P1=1,3 kW,
- moc silnika na wyjściu P2=0,9 kW,
- obroty – 2900 obr/min
- czujniki termiczne w uzwojeniach stojana,
- klasa izolacji H,
- stopień zabezpieczenia IP68,
- wał wykonany ze stali nierdzewnej,
- łożyska fabrycznie nasmarowane,
- kombinacja uszczelnień mechanicznych (SiC/SiC) i uszczelnienia wargowego w komorze olejowej,
- kabel zasilający o długości 10 metrów,
- masa pompy do 30 kg.

Wymagania instalacyjne:

- pompa przystosowana do adaptacji do istniejącej instalacji bez konieczności jej przerabiania, pompa opuszczana po przewodnicy dwururowej o średnicy 15 mm.

Zadanie nr 2: POMPY ŚCIEKOWE– 10 sztuk

Dane pompy:

- całkowicie zatapialna pompa kompaktowo zintegrowana z silnikiem,
- medium tłoczne: ścieki komunalne,
- temperatura cieczy max. 35° C,
- cykl pracy - stały
- punkty pracy: H = 32 m przy Q = 5 l/s, H = 50 m przy Q = 0,5 l/s,

Budowa:

- jednostopniowa pompa odśrodkowa z poziomym króćcem wylotowym o średnicy 50 mm,
- wirnik otwarty wielokanałowy wykonany z żeliwa,
- system rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej o twardości nie gorszej niż 1.4122, 55HRC,
- system tnący składający się z obrotowego noża i stałego pierścienia,
- całkowicie zatapialny silnik elektryczny trójfazowy,
- moc silnika na wejściu P1=5,2 kW,
- moc silnika na wyjściu P2=4,4 kW,
- obroty – 2840 obr/min
- czujniki termiczne w uzwojeniach stojana,
- klasa izolacji H,
- stopień zabezpieczenia IP68,
- wał wykonany ze stali nierdzewnej,
- łożyska fabrycznie nasmarowane,
- dwa uszczelnienia mechaniczne (SiC/SiC),
- elektroniczna sonda uszczelnienia zamontowana w komorze olejowej,
- kabel zasilający o długości 10 metrów,
- masa pompy do 60 kg.

Wymagania instalacyjne:

- pompa przystosowana do adaptacji do istniejącej instalacji bez konieczności jej przerabiania, pompa opuszczana po przewodnicy dwururowej o średnicy 15 mm.

Zadanie nr 3: POMPY ŚCIEKOWE – 5 sztuk**Dane pompy:**

- całkowicie zatapialna pompa kompaktowo zintegrowana z silnikiem,
- medium tłoczne: ścieki komunalne,
- temperatura cieczy max. 35° C,
- cykl pracy – stały,
- punkty pracy: H = 8 m przy Q = 12 l/s, H = 12m przy Q = 2 l/s,

Budowa:

- jednostopniowa pompa odśrodkowa z poziomym króćcem wylotowym o 80 mm średnicy swobodnego przepływu kuli,
- wirnik o swobodnym przepływie typu vortex wykonany z żeliwa,
- całkowicie zatapialny silnik elektryczny trójfazowy,
- moc silnika na wejściu P1=3,4 kW,
- moc silnika na wyjściu P2=2,6 kW,
- obroty – 1450 obr/min
- czujniki termiczne w uzwojeniach stojana,
- klasa izolacji H,
- stopień zabezpieczenia IP68,
- wał wykonany ze stali nierdzewnej,
- łożyska wałeczkowe fabrycznie trwale nasmarowane,
- dwa uszczelnienia mechaniczne (SiC/SiC),
- elektroniczna sonda uszczelnienia zamontowana w komorze olejowej,
- kabel zasilający o długości 10 metrów,
- masa pompy do 70 kg.

Wymagania instalacyjne:

- pompa przystosowana do adaptacji do istniejącej instalacji bez konieczności jej przerabiania, pompa opuszczana po przewodnicy dwururowej o średnicy 40 mm.

Obowiązki Wykonawcy:

- 1) Dostawa do siedziby Zamawiającego, PGM Sp. z o.o., ul. Henryka Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.
- 2) Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt oraz ryzyko.
- 3) Przyjęcie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Do protokołu zostaną załączone instrukcje obsługi, certyfikaty, gwarancje.
- 4) Podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
- 5) Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku, kiedy przedmiot umowy nie odpowiada treści zamówienia oraz nie posiada wymaganych dokumentów.
- 6) W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z treścią zamówienia, Wykonawca dostarczy przedmiot umowy odpowiadający zamówieniu w terminie 3 dni od protokolarnego stwierdzenia powyższych faktów. W takim przypadku za termin dostawy uznany będzie termin dostawy przedmiotu umowy zgodnego z zamówieniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42122000-0 - Pompy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42122220-8 - Pompy ściekowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 319677,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 319677,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 319677,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAFMAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773414664

7.3.3) Ulica: ul. Skryta 8

7.3.4) Miejscowość: Swarzędz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-020

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 319677,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni