Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa istniejącej instalacji technologicznej w SUW Jeleń Gmina Lidzbark poprzez dostawienie II stopnia filtracji oraz modernizację systemu napowietrzania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lidzbark

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sądowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Lidzbark

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-230

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 696 15 05

1.5.8.) Numer faksu: 23 696 21 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lidzbark.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7345442-39c6-48df-bd55-73be01adad75

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa istniejącej instalacji technologicznej w SUW Jeleń Gmina Lidzbark poprzez dostawienie II stopnia filtracji oraz modernizację systemu napowietrzania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7345442-39c6-48df-bd55-73be01adad75

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00452750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00022295/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00330036

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BiGK.271.1.5.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 525000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej instalacji technologicznej w SUW Jeleń Gmina Lidzbark poprzez dostawienie II stopnia filtracji oraz modernizację systemu napowietrzania. Inwestycja ma na celu poprawę jakości uzdatnianej wody z uwagi na występujące okresowe przekroczenia żelaza i manganu z uwagi na zbyt dużą prędkość filtracji przy I stopniowym układzie filtracji uzdatniania wody oraz niepoprawny system napowietrzania wody. Inwestycja zlokalizowana na dz. nr: 69/1 - obręb nr 0010 Jeleń - jedn. ewid. 280304_5 Lidzbark.
Zadanie swym zakresem obejmuje:
- dostawienie drugiego stopnia filtracji poprzez montaż dwóch filtrów fi 1600 mm ze złożem filtracyjnym i złożem katalitycznym G1 oraz orurowaniem ze stali nierdzewnej wraz z armaturą ręczną;
- montaż pięciu mieszaczy rurowych wodno-powietrznych DN 100;
- montaż hydroforu o poj. 3900 l o średnicy fi 1400 z orurowaniem ze stali nierdzewnej i armaturą;
- montaż 5 odpowietrzników ze stali nierdzewnej na 5 zbiornikach filtracyjnych;
- montaż 5 szt. zaworów do opalania do poboru wody przy każdym filtrze;
- montaż sprężarki śrubowej wraz z rozdzielaczem sprężonego powietrza;
- wymiana 2 istniejących wyłączników ciśnieniowych do sterowania pompami głębinowymi;
-wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na likwidacji pomieszczenia WC i sterowni;
- wykonanie robót elektrycznych po wykonanych robotach ogólnobudowlanych;
- należy sporządzić dokumentację powykonawczą dla całości inwestycji oraz załączyć instrukcje obsługi SUW oraz poszczególnych urządzeń;
- po wykonaniu projektu Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację po wykonaniu zadania.
UWAGA! Wszystkie prace należy prowadzić tak by zachować ciągłość dostawy wody do odbiorców oraz we współpracy z PGK Lidzbark - eksploatatorem obiektu. Również wszelkie przerwy w dostawie wody uzgadniać z Eksploatatorem obiektu PGK Lidzbark.
■ Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji technologicznej SUW mające kontakt z wodą muszą posiadać aktualny atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej oceny higienicznej zastosowanych materiałów, urządzeń i armatury przez PSSE w Działdowie

Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej, stanowiących załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową jak również z ustaleniami z Zamawiającym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 645750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 883140,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 645750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elektrotermex Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7580000611

7.3.3) Ulica: Bohaterów Westerplatte 5

7.3.4) Miejscowość: Ostrołęka

7.3.5) Kod pocztowy: 07-410

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 645750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy