Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup agregatów prądotwórczych oraz wyposażenia ewakuacyjnego na potrzeby Gminy Wiązownica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązownica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Wiązownica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-522

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SEKRETARIAT@WIAZOWNICA.COM

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wiazownica.com/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/wiazownica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup agregatów prądotwórczych oraz wyposażenia ewakuacyjnego na potrzeby Gminy Wiązownica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc581a5b-ea2e-4861-a671-e860d39ab432

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00489422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00029294/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup agregatów prądotwórczych oraz wyposażenia ewakuacyjnego na potrzeby Gminy Wiązownica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00421601

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG3.271.37.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1
Dostawa agregatów prądotwórczych o mocy do 250 kW

Przedmiotem dostawy w zakresie części nr 1 są:
1) Agregat prądotwórczy o mocy 100 kW na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy
– 1 szt.
2) Agregat prądotwórczy o mocy 250 kW na potrzeby funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków – 1 szt.
3) Agregat prądotwórczy o mocy 150 kW na potrzeby funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody – 1 szt.

4.4.1. Agregaty muszą być przystosowane do pracy w trybie ciągłym.
4.4.2. Elementy składowe agregatów muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej
4.4.3. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków co do wagi agregatu.
4.4.4. Obudowa agregatu powinna być metalowa, dźwiękochłonna, wykończona lakierem proszkowym.
4.4.5. Zespół silnik-prądnica posadowiony na wibroizolatorach drgań.
4.4.6. Agregaty powinny posiadać własne oświetlenie typu LED zapewniające możliwość obsługi agregatu w warunkach ograniczonej widoczności, oświetlenie tablicy przyrządów oraz serwisowe wewnątrz komory silnika.
4.4.7. Wyposażony w szpilkę umożliwiającą uziemienie w zestawie z linką do uziemienia.
4.4.8. Układ elektryczny:
˜ Moc znamionowa zgodnie z PN -ISO 8528 P.R.P.
˜ Sterowania manualne
˜ Możliwość przeciążenia: co najmniej 10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy
˜ Napięcie znamionowe wyjściowe: 400V/230V
˜ Częstotliwość znamionowa: 50 Hz +/- 0,25%
˜ Klasa wykonania zgodnie z ISO 8528-5
˜ Układ ładowania akumulatorów zasilany z sieci jak i z agregatu, dostosowany do pojemności elektrycznej baterii akumulatorów, wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe.
4.4.9. Prądnica:
˜ Typ: synchroniczna
˜ Systemy wzbudzania: bezszczotkowy
˜ Regulacja napięcia: elektroniczna DVR
˜ Samokontrola i stabilizacja napięcia AVR
˜ Uzwojenie: odporne na środowisko wilgotne i słone
˜ Izolacja uzwojenia wirnika i stojana: co najmniej klasy H
˜ Mechaniczny stopień ochrony prądnicy: co najmniej IP23
4.4.10 Silnik:
˜ Rodzaj: wysokoprężny Diesla. Zakres pracy, co najmniej od -30 °C do +50 °C
˜ Ilość i układ cylindrów: 4 lub 6 rzędowy
˜ Regulator obrotów: elektroniczny
˜ Chłodzenie: cieczą
˜ Emisja spalania: spełnia normę emisji spalin min. Stage III (Dyrektywa 97/68/WE, norma PN-ISO 8528-5:2013)
˜ Zbiornik paliwa: o pojemności zapewniającej pracę agregatu prądotwórczego co najmniej przez 10 godzin przy obciążeniu 100% mocy znamionowej
˜ Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą i posiadający komory do zabezpieczenia wycieku paliwa w przypadku uszkodzenia mechanicznego, uniemożliwiające przedostanie się do środowiska płynów eksploatacyjnych, wyposażony w zawór umożliwiający łatwe i sprawne opróżnienie zbiornika.
˜ Możliwość tankowania podczas pracy
˜ Wlew paliwa: na zewnątrz obudowy, zamykany na kluczyk
˜ Filtr paliwa z funkcją separacji wody
˜ Misa olejowa z ręczną pompą oleju
˜ Poziom hałasu generowany przez agregat nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2025 r., sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie

emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 ze zmianami określonymi w Dz.U.06.32.223)
4.4.11. Inne:
˜ Odłącznik akumulatora
˜ Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia temperatury silnika
˜ Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia założonej prędkości pracy silnika
˜ Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku
˜ Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku niskiego płynu chłodzącego
˜ Zintegrowany układ podgrzewania bloku silnika umożliwiający łatwy rozruch w niskich temperaturach, w okresie zimowym.
4.4.12. Cyfrowy panel z wyświetlaczem LCD umożliwiający:
˜ Rozruch ręczny i automatyczny
˜ Przegląd parametrów: co najmniej prędkość obrotów silnika, czas pracy, napięcie baterii, ciśnienie oleju wraz z kontrolą niskiego ciśnienia oleju, temperatura silnika, poziom paliwa,
˜ Wyświetlanie stanów alarmowych (agregat nie znajduje się w trybie pracy automatycznej, wysoka temperatura cieczy chłodzącej, niska temperatura cieczy chłodzącej, niski poziom cieczy chłodzącej, wysoka temperatura oleju silnikowego, przekroczona nominalna prędkość obrotowa)
˜ Informacje na wyświetlaczu: zwarcie/przeciążenie, zbyt niska/wysoka częstotliwość, niskie/wysokie napięcie agregatu, zbyt niskie obroty, awaria alternatora ładowarki akumulatora, nieudany start.
˜ Pomiar AC – napięcie (L1L2, L2L3, L3L1, L1N. L2N, L3N, natężenie (L1, L2, L3), częstotliwość, współczynnik mocy, pomiar mocy czynnej i mocy biernej.
˜ Dziennik zdarzeń
˜ Licznik czasu pracy
4.4.13. Sygnał akustyczny: alarm
4.4.14. Wyłącznik główny 4 polowy, wyłącznik awaryjny.
4.4.15 Możliwość programowania okresów przeglądów po motogodzinach lub upływie określonego czasu.
4.4.16 Trwale zamontowane tabliczki z opisami w języku polskim dotyczące: tablicy sterowniczej, zabezpieczenia agregatu i wyłącznika głównego prądnicy.
4.4.17 Menu sterownika w języku polskim.
4.4.18. Dokumenty i znaki CE:
˜ Deklaracja zgodności
˜ Znak CE
˜ Dokumentacja techniczno-ruchowa agregatu (dla silnika i prądnicy), zawierająca m.in. schematy automatyki agregatu.
˜ Instrukcja obsługi agregatu, określająca warunki jego konserwacji i okresowego uruchamiania po przepracowaniu określonej ilości motogodzin lub po upływie określonego czasu pracy w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej
˜ Protokoły właściwych pomiarów elektrycznych uzyskanych przy próbnym rozruchu
˜ Skrócona instrukcja obsługi umieszczona w trwały sposób na agregacie.
4.4.19. Przegląd i konserwacje agregatu (razem z przyczepą):
˜ Na terenie Polski znajdują się jednostki organizacyjne wykonujące serwis agregatów lub autoryzowane jednostki organizacyjne wykonujące serwis producenta agregatu.
˜ W okresie gwarancji oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Zamawiającego i kolejnych wielokrotności tej liczby będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd. Zakres przeglądu i konserwacji będzie obejmował:
a) Po upływie pierwszych 12 miesięcy: co najmniej wymianę oleju silnikowego i filtra oleju silnikowego oraz filtra paliwa
b) Po upływie pierwszych 24 miesięcy: co najmniej zakres robót wymieniony wyżej oraz wymianę akumulatora
c) Po upływie 36 miesięcy: co najmniej zakres robót wymieniony wyżej oraz wymianę: płynu chłodzącego, filtra powietrza i pasków klinowych lub częściej jeżeli takie będą zalecenia producentów materiałów i części
d) Dalej w kolejnych latach według powyższej zasady.
4.4.20. Gwarancja na agregat
˜ Minimalny okres gwarancji na agregat prądotwórczy:
˜ Okres 60 miesięcy pod warunkiem, że czas pracy agregatu w tym okresie nie przekroczy 1000 motogodzin
˜ Okres, w którym łączny czas pracy agregatu nie przekroczy 1000 motogodzin w zależności co nastąpi wcześniej
˜ Wszelkie usterki powstałe w agregacie w skutek ewentualnego pogorszenia się jakości paliwa będą usuwane przez gwaranta w ramach gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31120000-3 - Generatory

4.5.5.) Wartość części: 427443,08 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2
Dostawa agregatów prądotwórczych o mocy do 30 kW

Przedmiotem dostawy w zakresie części nr 2 są:
1) Agregat prądotwórczy o mocy 30 kW – 2 szt.
2) Agregat prądotwórczy o mocy 20 kW – 2 szt.

4.4.1. Agregaty muszą być przystosowane do pracy w trybie ciągłym.
4.4.2. Elementy składowe agregatów muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej
4.4.3. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków co do wagi agregatu.
4.4.4. Obudowa agregatu powinna być metalowa, dźwiękochłonna, wykończona lakierem proszkowym.
4.4.5. Zespół silnik-prądnica posadowiony na wibroizolatorach drgań.
4.4.6. Agregaty powinny posiadać własne oświetlenie typu LED zapewniające możliwość obsługi agregatu w warunkach ograniczonej widoczności, oświetlenie tablicy przyrządów oraz serwisowe wewnątrz komory silnika.
4.4.7. Wyposażony w szpilkę umożliwiającą uziemienie w zestawie z linką do uziemienia.
4.4.8. Układ elektryczny:
˜ Moc znamionowa zgodnie z PN -ISO 8528 P.R.P.
˜ Sterowania manualne
˜ Możliwość przeciążenia: co najmniej 10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy
˜ Napięcie znamionowe wyjściowe: 400V/230V
˜ Częstotliwość znamionowa: 50 Hz +/- 0,25%
˜ Klasa wykonania zgodnie z ISO 8528-5
˜ Układ ładowania akumulatorów zasilany z sieci jak i z agregatu, dostosowany do pojemności elektrycznej baterii akumulatorów, wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe.
4.4.9. Prądnica:
˜ Typ: synchroniczna
˜ Systemy wzbudzania: bezszczotkowy
˜ Regulacja napięcia: elektroniczna DVR
˜ Samokontrola i stabilizacja napięcia AVR
˜ Uzwojenie: odporne na środowisko wilgotne i słone
˜ Izolacja uzwojenia wirnika i stojana: co najmniej klasy H
˜ Mechaniczny stopień ochrony prądnicy: co najmniej IP23
4.4.10 Silnik:
˜ Rodzaj: wysokoprężny Diesla. Zakres pracy, co najmniej od -30 °C do +50 °C
˜ Ilość i układ cylindrów: 4 lub 6 rzędowy
˜ Regulator obrotów: elektroniczny
˜ Chłodzenie: cieczą
˜ Emisja spalania: spełnia normę emisji spalin min. Stage III (Dyrektywa 97/68/WE, norma PN-ISO 8528-5:2013)
˜ Zbiornik paliwa: o pojemności zapewniającej pracę agregatu prądotwórczego co najmniej przez 10 godzin przy obciążeniu 100% mocy znamionowej
˜ Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą i posiadający komory do zabezpieczenia wycieku paliwa w przypadku uszkodzenia mechanicznego, uniemożliwiające przedostanie się do środowiska płynów eksploatacyjnych, wyposażony w zawór umożliwiający łatwe i sprawne opróżnienie zbiornika.
˜ Możliwość tankowania podczas pracy
˜ Wlew paliwa: na zewnątrz obudowy, zamykany na kluczyk
˜ Filtr paliwa z funkcją separacji wody
˜ Misa olejowa z ręczną pompą oleju
˜ Poziom hałasu generowany przez agregat nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2025 r., sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 ze zmianami określonymi w Dz.U.06.32.223)
4.4.11. Inne:
˜ Odłącznik akumulatora
˜ Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia temperatury silnika
˜ Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia założonej prędkości pracy silnika
˜ Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku
˜ Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku niskiego płynu chłodzącego
˜ Zintegrowany układ podgrzewania bloku silnika umożliwiający łatwy rozruch w niskich temperaturach, w okresie zimowym.
4.4.12. Cyfrowy panel z wyświetlaczem LCD umożliwiający:
˜ Rozruch ręczny i automatyczny
˜ Przegląd parametrów: co najmniej prędkość obrotów silnika, czas pracy, napięcie baterii, ciśnienie oleju wraz z kontrolą niskiego ciśnienia oleju, temperatura silnika, poziom paliwa,
˜ Wyświetlanie stanów alarmowych (agregat nie znajduje się w trybie pracy automatycznej, wysoka temperatura cieczy chłodzącej, niska temperatura cieczy chłodzącej, niski poziom cieczy chłodzącej, wysoka temperatura oleju silnikowego, przekroczona nominalna prędkość obrotowa)
˜ Informacje na wyświetlaczu: zwarcie/przeciążenie, zbyt niska/wysoka częstotliwość, niskie/wysokie napięcie agregatu, zbyt niskie obroty, awaria alternatora ładowarki akumulatora, nieudany start.
˜ Pomiar AC – napięcie (L1L2, L2L3, L3L1, L1N. L2N, L3N, natężenie (L1, L2, L3), częstotliwość, współczynnik mocy, pomiar mocy czynnej i mocy biernej.
˜ Dziennik zdarzeń
˜ Licznik czasu pracy
4.4.13. Sygnał akustyczny: alarm
4.4.14. Wyłącznik główny 4 polowy, wyłącznik awaryjny.
4.4.15 Możliwość programowania okresów przeglądów po motogodzinach lub upływie określonego czasu.

4.4.16 Trwale zamontowane tabliczki z opisami w języku polskim dotyczące: tablicy sterowniczej, zabezpieczenia agregatu i wyłącznika głównego prądnicy.
4.4.17 Menu sterownika w języku polskim.
4.4.18. Dokumenty i znaki CE:
˜ Deklaracja zgodności
˜ Znak CE
˜ Dokumentacja techniczno-ruchowa agregatu (dla silnika i prądnicy), zawierająca m.in. schematy automatyki agregatu.
˜ Instrukcja obsługi agregatu, określająca warunki jego konserwacji i okresowego uruchamiania po przepracowaniu określonej ilości motogodzin lub po upływie określonego czasu pracy w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej
˜ Protokoły właściwych pomiarów elektrycznych uzyskanych przy próbnym rozruchu
˜ Skrócona instrukcja obsługi umieszczona w trwały sposób na agregacie.
4.4.19. Przegląd i konserwacje agregatu (razem z przyczepą):
˜ Na terenie Polski znajdują się jednostki organizacyjne wykonujące serwis agregatów lub autoryzowane jednostki organizacyjne wykonujące serwis producenta agregatu.
˜ W okresie gwarancji oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Zamawiającego i kolejnych wielokrotności tej liczby będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd. Zakres przeglądu i konserwacji będzie obejmował:
a) Po upływie pierwszych 12 miesięcy: co najmniej wymianę oleju silnikowego i filtra oleju silnikowego oraz filtra paliwa
b) Po upływie pierwszych 24 miesięcy: co najmniej zakres robót wymieniony wyżej oraz wymianę akumulatora
c) Po upływie 36 miesięcy: co najmniej zakres robót wymieniony wyżej oraz wymianę: płynu chłodzącego, filtra powietrza i pasków klinowych lub częściej jeżeli takie będą zalecenia producentów materiałów i części
d) Dalej w kolejnych latach według powyższej zasady.
4.4.20. Gwarancja na agregat
˜ Minimalny okres gwarancji na agregat prądotwórczy:
˜ Okres 60 miesięcy pod warunkiem, że czas pracy agregatu w tym okresie nie przekroczy 1000 motogodzin
˜ Okres, w którym łączny czas pracy agregatu nie przekroczy 1000 motogodzin w zależności co nastąpi wcześniej
˜ Wszelkie usterki powstałe w agregacie w skutek ewentualnego pogorszenia się jakości paliwa będą usuwane przez gwaranta w ramach gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31120000-3 - Generatory

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31121000-0 - Zestawy prądnicowe

4.5.5.) Wartość części: 189430,90 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 3
Dostawa agregatów prądotwórczych o mocy do 80 kW

Przedmiotem dostawy w zakresie części nr 3 są:
1) Agregat prądotwórczy o mocy 80 kW – 1 szt.
2) Agregat prądotwórczy o mocy 55 kW – 1 szt.

4.4.1. Agregaty muszą być przystosowane do pracy w trybie ciągłym.
4.4.2. Elementy składowe agregatów muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej
4.4.3. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków co do wagi agregatu.
4.4.4. Obudowa agregatu powinna być metalowa, dźwiękochłonna, wykończona lakierem proszkowym.
4.4.5. Zespół silnik-prądnica posadowiony na wibroizolatorach drgań.
4.4.6. Agregaty powinny posiadać własne oświetlenie typu LED zapewniające możliwość obsługi agregatu w warunkach ograniczonej widoczności, oświetlenie tablicy przyrządów oraz serwisowe wewnątrz komory silnika.
4.4.7. Wyposażony w szpilkę umożliwiającą uziemienie w zestawie z linką do uziemienia.
4.4.8. Układ elektryczny:
˜ Moc znamionowa zgodnie z PN -ISO 8528 P.R.P.
˜ Sterowania manualne
˜ Możliwość przeciążenia: co najmniej 10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy
˜ Napięcie znamionowe wyjściowe: 400V/230V
˜ Częstotliwość znamionowa: 50 Hz +/- 0,25%
˜ Klasa wykonania zgodnie z ISO 8528-5
˜ Układ ładowania akumulatorów zasilany z sieci jak i z agregatu, dostosowany do pojemności elektrycznej baterii akumulatorów, wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe.
4.4.9. Prądnica:
˜ Typ: synchroniczna
˜ Systemy wzbudzania: bezszczotkowy

˜ Regulacja napięcia: elektroniczna DVR
˜ Samokontrola i stabilizacja napięcia AVR
˜ Uzwojenie: odporne na środowisko wilgotne i słone
˜ Izolacja uzwojenia wirnika i stojana: co najmniej klasy H
˜ Mechaniczny stopień ochrony prądnicy: co najmniej IP23
4.4.10 Silnik:
˜ Rodzaj: wysokoprężny Diesla. Zakres pracy, co najmniej od -30 °C do +50 °C
˜ Ilość i układ cylindrów: 4 lub 6 rzędowy
˜ Regulator obrotów: elektroniczny
˜ Chłodzenie: cieczą
˜ Emisja spalania: spełnia normę emisji spalin min. Stage III (Dyrektywa 97/68/WE, norma PN-ISO 8528-5:2013)
˜ Zbiornik paliwa: o pojemności zapewniającej pracę agregatu prądotwórczego co najmniej przez 10 godzin przy obciążeniu 100% mocy znamionowej
˜ Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą i posiadający komory do zabezpieczenia wycieku paliwa w przypadku uszkodzenia mechanicznego, uniemożliwiające przedostanie się do środowiska płynów eksploatacyjnych, wyposażony w zawór umożliwiający łatwe i sprawne opróżnienie zbiornika.
˜ Możliwość tankowania podczas pracy
˜ Wlew paliwa: na zewnątrz obudowy, zamykany na kluczyk
˜ Filtr paliwa z funkcją separacji wody
˜ Misa olejowa z ręczną pompą oleju
˜ Poziom hałasu generowany przez agregat nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2025 r., sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 ze zmianami określonymi w Dz.U.06.32.223)
4.4.11. Inne:
˜ Odłącznik akumulatora
˜ Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia temperatury silnika
˜ Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia założonej prędkości pracy silnika
˜ Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku
˜ Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku niskiego płynu chłodzącego
˜ Zintegrowany układ podgrzewania bloku silnika umożliwiający łatwy rozruch w niskich temperaturach, w okresie zimowym.
4.4.12. Cyfrowy panel z wyświetlaczem LCD umożliwiający:
˜ Rozruch ręczny i automatyczny
˜ Przegląd parametrów: co najmniej prędkość obrotów silnika, czas pracy, napięcie baterii, ciśnienie oleju wraz z kontrolą niskiego ciśnienia oleju, temperatura silnika, poziom paliwa,
˜ Wyświetlanie stanów alarmowych (agregat nie znajduje się w trybie pracy automatycznej, wysoka temperatura cieczy chłodzącej, niska temperatura cieczy chłodzącej, niski poziom cieczy chłodzącej, wysoka temperatura oleju silnikowego, przekroczona nominalna prędkość obrotowa)
˜ Informacje na wyświetlaczu: zwarcie/przeciążenie, zbyt niska/wysoka częstotliwość, niskie/wysokie napięcie agregatu, zbyt niskie obroty, awaria alternatora ładowarki akumulatora, nieudany start.
˜ Pomiar AC – napięcie (L1L2, L2L3, L3L1, L1N. L2N, L3N, natężenie (L1, L2, L3), częstotliwość, współczynnik mocy, pomiar mocy czynnej i mocy biernej.
˜ Dziennik zdarzeń
˜ Licznik czasu pracy
4.4.13. Sygnał akustyczny: alarm
4.4.14. Wyłącznik główny 4 polowy, wyłącznik awaryjny.
4.4.15 Możliwość programowania okresów przeglądów po motogodzinach lub upływie określonego czasu.
4.4.16 Trwale zamontowane tabliczki z opisami w języku polskim dotyczące: tablicy sterowniczej, zabezpieczenia agregatu i wyłącznika głównego prądnicy.
4.4.17 Menu sterownika w języku polskim.
4.4.18. Dokumenty i znaki CE:
˜ Deklaracja zgodności
˜ Znak CE
˜ Dokumentacja techniczno-ruchowa agregatu (dla silnika i prądnicy), zawierająca m.in. schematy automatyki agregatu.
˜ Instrukcja obsługi agregatu, określająca warunki jego konserwacji i okresowego uruchamiania po przepracowaniu określonej ilości motogodzin lub po upływie określonego czasu pracy w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej
˜ Protokoły właściwych pomiarów elektrycznych uzyskanych przy próbnym rozruchu
˜ Skrócona instrukcja obsługi umieszczona w trwały sposób na agregacie.
4.4.19. Przegląd i konserwacje agregatu (razem z przyczepą):
˜ Na terenie Polski znajdują się jednostki organizacyjne wykonujące serwis agregatów lub autoryzowane jednostki organizacyjne wykonujące serwis producenta agregatu.
˜ W okresie gwarancji oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Zamawiającego i kolejnych wielokrotności tej liczby będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd. Zakres przeglądu i konserwacji będzie obejmował:
a) Po upływie pierwszych 12 miesięcy: co najmniej wymianę oleju silnikowego i filtra oleju silnikowego oraz filtra paliwa
b) Po upływie pierwszych 24 miesięcy: co najmniej zakres robót wymieniony wyżej oraz wymianę akumulatora

c) Po upływie 36 miesięcy: co najmniej zakres robót wymieniony wyżej oraz wymianę: płynu chłodzącego, filtra powietrza i pasków klinowych lub częściej jeżeli takie będą zalecenia producentów materiałów i części
d) Dalej w kolejnych latach według powyższej zasady.
4.4.20. Gwarancja na agregat
˜ Minimalny okres gwarancji na agregat prądotwórczy:
˜ Okres 60 miesięcy pod warunkiem, że czas pracy agregatu w tym okresie nie przekroczy 1000 motogodzin
˜ Okres, w którym łączny czas pracy agregatu nie przekroczy 1000 motogodzin w zależności co nastąpi wcześniej
˜ Wszelkie usterki powstałe w agregacie w skutek ewentualnego pogorszenia się jakości paliwa będą usuwane przez gwaranta w ramach gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31120000-3 - Generatory

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31121000-0 - Zestawy prądnicowe

4.5.5.) Wartość części: 172062 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 4
Dostawa łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem oraz dostawa silnika zaburtowego do łodzi ratunkowej

Przedmiotem zamówienia zakresie części nr 4 jest dostawa:
1) Łódź ratunkowa płaskodenna wraz z wyposażeniem spełniająca następujące wymagania:
• Minimalne wymiary: długość: 4 m, szerokość: 1,7 m.
• Masa kadłuba: do 180 kg
• Grubość poszycia (dno/burty): min. 3 mm / 3 mm
• Materiał kadłuba: stop aluminium morski AW EN 5754, kadłub spawany dwustronnie, kompletny
• Pokład: aluminiowy z blachy ryflowanej, antypoślizgowy, przystosowany do łatwego czyszczenia myjką
• 2 zamykane bakisty na dziobie z klapami wzmacnianymi
• Ławka z bakistą w części środkowej
• Zamki typu Kandahar
• Odpływ wody: zabezpieczony korkami rozprężnymi
• Relingi: aluminiowe
• Ucha do holowania i podnoszenia łodzi z wody
Dodatkowe wyposażenie montażowe:
• Dwie specjalne płyty montażowe na rufie do przetworników echosond oraz anod
• Możliwość łatwej instalacji i deinstalacji sonaru
• Wykończenie burty: specjalistyczna folia w kolorze RAL3000 z oznaczeniami dostarczonymi przez Zamawiającego
• Rejestracja: łódź z możliwością rejestracji dla 4 osób
• Knagi: 4 aluminiowe
• Koło ratunkowe: zamocowane w pozycji pionowej
• Deklaracja zgodności: CE – klasa D
Silnik zaburtowy:
• Moc maksymalna silnika: 30 KM
• Moc minimalna silnika: 20 KM
• Stopa silnika: L
• Liczba cylindrów: 2 (w rzędzie)
• Układ zasilania paliwem: 2 zawory na cylinder, pojedynczy wałek rozrządu
w głowicy (SOHC)
• Układ chłodzenia: chłodzony wodą z termostatem
• Rozruch: ręczny
• Układ biegów: F – N – R
• Sterowanie: rumpel
• Trymowanie: mechanizm zapadkowy
• Układ wydechowy: poprzez system napędowy
• Napęd do wód płytkich: 16
• Zbiornik paliwa: niezależny, pojemność 6,6 gal. / 25 l
• Systemy ostrzegawcze silnika: niskie ciśnienie oleju, nadmierne obroty
• Długość wału: ok. 20 cali (508 mm) – MLH
• Ciężar (na sucho): ok. 45 kg
• Klasyfikacja emisji spalin (CARB): 3 Star
• Przyczepa podłodziowa o konstrukcji stalowej ocynkowanej. Wyposażona w:
 Wyciągarkę
 Felgi stalowe
 Koło manewrowe

 Belka ze światłami
 Instalacja elektryczna zgodna z obowiązującymi normami
Należy dołączyć komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji łodzi z przyczepą.

2) Silnik zaburtowy do łodzi ratunkowej spełniający poniższe wymagania:

• Silnik czterosuwowy
• Rozruch ręczny i elektryczny
• Sterowanie: rumpel
• System trymowania: Power Trim
• Zakres trymowania umożliwiający pracę na wodach płytkich (min. 16°)
• System wydechowy: przez śrubę
• System chłodzenia: chłodzony wodą, z termostatem
• System paliwowy: elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
• System zapłonu: CDI z elektronicznym zapłonem
• System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika: niski poziom oleju, przegrzanie, zbyt wysokie obroty, czujnik błędów
• Pojemność skokowa: ok. 500 cm³
• Układ cylindrów: 3 cylindry w rzędzie
• Moc: 30 KM (22,4 kW)
• Maksymalna prędkość obrotowa: w przedziale 5000-6200 obr/min
• Przełożenie: w zakresie 2.08-2.20:1
• Alternator: min. 17A/204W
• Długość kolumny: 20” (508 mm)
• Waga: maks. 75kg
• Zewnętrzny zbiornik paliwa o pojemności min. 25 litrów
• Linia paliwowa w zestawie
• Zapasowa śruba napędowa
• Manetka gazu z funkcją automatycznego powrotu do pozycji neutralnej po zwolnieniu przepustnicy
• Echosonda

4.5.3.) Główny kod CPV: 34520000-8 - Łodzie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42111100-1 - Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi

34200000-9 - Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy

4.5.5.) Wartość części: 85365,85 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 5
Dostawa przyczepy do transportu poszkodowanych wraz z noszami i siedziskiem dla ratownika.

Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 5 jest:
Nowa przyczepa ratownicza, która może być ciągana quadem, utv lub innym pojazdem dla służb ratowniczych, spełniająca poniższe wymagania:
• Powłoka malowana proszkowo, odporna na zarysowania,
• Ładowność: min. 620 kg
• Masa własna: ok. 100 kg
• Liczba osi: 1
• Hamowana: NIE
• Szerokość powierzchni załadunku: min. 650 mm
• Długość powierzchni załadunku: min. 2000 mm
• Długość całkowita: min.3000 mm
• Szerokość całkowita: min. 1400 mm
• Wysokość całkowita: min. 1250 mm
• Wysokość ze złożonym pałąkiem: min. 690 mm

• Wyposażenie:
 nosze ratunkowe kubełkowe
 pasy transportowe
 pasy do spięcia rannego
 pokrowiec na nosze
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 750 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 34200000-9 - Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy

4.5.3.) Główny kod CPV: 34200000-5 - Nadwozia pojazdów; przyczepy lub naczepy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34223300-9 - Przyczepy

4.5.5.) Wartość części: 12195,12 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 587940,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 587940,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 587940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FAST GROUP SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1180001905

7.3.3) Ulica: 3 MAJA 12

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 00-391

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 587940,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 255348,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 255348,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 255348,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FAST GROUP SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1180001905

7.3.3) Ulica: 3 MAJA 12

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 00-391

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 255348,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 239997,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 239997,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239997,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FAST GROUP SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1180001905

7.3.3) Ulica: AL. 3 MAJA 12

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 00-391

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 239997,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.