Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup agregatów prądotwórczych do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w m. Gorzków-Osada oraz Oczyszczalni ścieków w m. Góry

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 9

1.5.2.) Miejscowość: Gorzków-Osada

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-315

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 84 68 38 156

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzkow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63db0e6a-ed2c-474d-8eeb-507fdb9d06d5

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup agregatów prądotwórczych do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w m. Gorzków-Osada oraz Oczyszczalni ścieków w m. Góry

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63db0e6a-ed2c-474d-8eeb-507fdb9d06d5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00502826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00017393/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup agregatów prądotwórczych do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w m. Gorzków-Osada oraz Oczyszczalni ścieków w m. Góry

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00402733

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2025.KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych, stacjonarnych agregatów prądotwórczych wraz z ich montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem obsługi w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup agregatów prądotwórczych do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w m. Gorzków-Osada oraz Oczyszczalni ścieków w m. Góry”. Agregaty będą stanowiły źródło awaryjnego zasilania dla hydroforni oraz oczyszczalni ścieków.
2. Minimalne wymagania techniczne:
1) Moc znamionowa: nie mniejsza niż [120kVA/96 kW].
2) Silnik: wysokoprężny o mocy minimalnej 95,0 kW, czterosuwowy, chłodzony cieczą, przystosowany do pracy ciągłej.
3) Prądnica: synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa z regulacją napięcia AVR.
4) Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 50 Hz, 3-fazowy układ zasilania.
5) Układ rozruchu: elektryczny z akumulatorem rozruchowym i ładowarką.
6) Automatyka: panel sterowania z możliwością automatycznego startu i zatrzymania (ATS), wizualizacja podstawowych parametrów pracy (napięcie, częstotliwości, prąd, moc, czas pracy, poziom paliwa). Możliwość zdalnej komunikacji z urządzeniem.
7) Zbiornik paliwa: zapewniający min. 8 godzin pracy przy 75% obciążeniu.
8) Poziom hałasu: nie większy niż 98 dB(A) lub poziom hałasu przy ciśnieniu akustycznym z 7 m L_Pa= 80dBA
9) Obudowa: wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne, przystosowana do ustawienia na zewnątrz.
10) Współczynnik mocy □(cos□φ) min. 0,8
11) Warunki pracy: możliwość pracy w temperaturze od -20°C do +40°C.
2. Zakres dostawy i prac:
1) Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z kompletnym wyposażeniem,
2) Wykonanie posadowienia i podłączeń elektrycznych do istniejącej instalacji,
3) Dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi oraz kart gwarancyjnych w języku polskim,
4) Uruchomienie i testy eksploatacyjne,
5) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i podstawowej konserwacji,
6) Udzielenie gwarancji na okres minimum 24 miesiące od daty odbioru.
3. Warunki dodatkowe:
1) Agregaty muszą być urządzeniami fabrycznie nowymi, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2024 r.
2) Sprzęt powinien spełniać obowiązujące normy i posiadać wymagane certyfikaty CE.
3) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
4. Dostarczone urządzenia mają zapewnić rezerwowe podtrzymanie zasilania elektrycznego, a także bezpieczną pracę urządzeń i ich ochronę przed nagłymi zakłóceniami, awariami i przerwami w dostawie prądu z sieci elektrycznej. Oferowane urządzenia muszą być nieużywane, kompletne, zmontowane, gotowe do użycia zgodnie z celem ich przeznaczenia, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia ich do obrotu i użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza produktów prototypowych oraz sprzętu wyprodukowanego przed 2024 rokiem. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z parametrami technicznymi oraz wyposażeniem wyższym (lepszym) niż opisane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 176777,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 253380,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 176777,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MACHTMANN POLSKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9282096612

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 176777,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące