Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
26/2025 Modernizacje wraz z usunięciem przerw i usterek w systemie SSP oraz zakup i wymianę systemu ostrzegawczego DSO w budynku Szpitala Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Rejonowy w Raciborzu

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamówienia Publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276225587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gamowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-raciborz.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-abbd5425-803c-4e2c-9143-3ec6b06141ae

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
26/2025 Modernizacje wraz z usunięciem przerw i usterek w systemie SSP oraz zakup i wymianę systemu ostrzegawczego DSO w budynku Szpitala Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abbd5425-803c-4e2c-9143-3ec6b06141ae

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00504475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00470512

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 26/2025 Modernizacja SSP i DSO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 System sygnalizacji pożaru (SSP)
1. Demontaż starych czujek:
Zdemontowanie starych izotopowych czujek dymu oraz optycznych czujek dymu z ich miejsc montażu. Zakres zgodnie z przedmiarem robót załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakup i Montaż nowych czujek i gniazd:
Zamontowanie nowych czujek dymu i gniazd w odpowiednich wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Zamawiający informuje, że urządzenia do wymiany nie są wyłącznie na jednej pętli dozorowej. Zakres zgodnie z przedmiarem robót załącznik nr 8 do SWZ.
3. Utylizacja starych czujek:
Przekazanie zdemontowanych izotopowych czujek dymu do specjalizowanego zakładu utylizacji odpadów promieniotwórczych (Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych). Zakres zgodnie z przedmiarem robót załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zakup i Wymiana ręcznych ostrzegaczy pożarowych:
Wymiana ręcznych ostrzegaczy pożarowych w odpowiednich wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Zamawiający informuje, że urządzenia do wymiany nie są wyłącznie na jednej pętli dozorowej. Zakres zgodnie z przedmiarem robót załącznik nr 8 do SWZ.
2.2. System DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy)
1. Demontaż istniejących szaf z urządzeniami systemu DSO
Inwentaryzacja kablowa istniejących linii nagłośnienia systemu DSO, opisanie kabli trwałymi oznacznikami, wykonanie rysunki ideowego połączeń kablowych. Zakres zgodnie z przedmiarem robót załącznik nr 8 do SWZ.
2. Montaż istniejących szaf z urządzeniami systemu DSO
Zakres dostawy i montaż szafy zgodnie z poniższym zestawieniem. W budynku szpitala w budynku „J" działa system DSO i zakres zabudowy urządzeń zgodnie z zestawieniem poniżej musi być analogiczny.

5. Zakup i Wymiana sterownika pętlowego:
Wymiana sterownika pętlowego we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu. Zakres zgodnie z przedmiarem robót załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31625100-4 - Systemy wykrywania ognia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90521300-8 - Usługi usuwania odpadów radioaktywnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

50324100-3 - Usługi w zakresie konserwacji systemu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 509220 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 509220 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 509220 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nuklid Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241978785

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 509220 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2025-10-29 do 2025-12-15