Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mobilnych agregatów prądotwórczych w ramach zadania „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji OL i OC”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lidzbark

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sądowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Lidzbark

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-230

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 696 15 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lidzbark.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-79472244-6b22-4631-8480-f073b842fa07

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mobilnych agregatów prądotwórczych w ramach zadania „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji OL i OC”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79472244-6b22-4631-8480-f073b842fa07

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00531952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00022295/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji OL i OC

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00442218

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BIGK.271.1.14.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy 110 kVA – 2 szt. oraz o moc 250 kVA – 1 szt. do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark.
Urządzenia winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w pełni sprawne, nie powystawowe, wolne od wad prawnych i faktycznych, nie obciążone prawami osób trzecich, nie stanowiące przedmiotu żadnego postępowania i zabezpieczenia, odpowiadające pod względem jakości wymaganiom polskich norm jakościowych, dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE.
Producent agregatu prądotwórczego musi posiadać certyfikat ISO 9001 AQUAP 2110.
Agregaty prądotwórcze muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku na terenie Unii Europejskiej muszą pochodzić z seryjnej produkcji,
Zamawiający wymaga aby serwis gwarancyjny przeprowadzony był przez pracownika dostawcy posiadającego autoryzację producenta oferowanych agregatów prądotwórczych,
Spełnienie punktów określających parametry przedmiotowego dokumentu wynikać powinno z przedłożonych kart katalogowych lub innych dokumentów producenta.
Zamawiający zleca dostawę agregatów prądotwórczych o minimalnych parametrach technicznych i wymaganiach określonych poniżej.
a) Przedmiot zamówienia: Agregat Prądotwórczy 110 kVA – 2 szt
Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 szt mobilnego agregatu prądotwórczego, w tym każdy agregat oddzielnie na homologowanej przyczepie 2-osiowej z hamulcem najazdowym. Każdy mobilny agregat prądotwórczy musi spełniać minimalne wymagania techniczne.
(Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach zespołu prądotwórczego wyższych lub równoważnych).
1) agregat fabrycznie nowy roku produkcji 2025;
2) obudowa dźwiękochłonna, zamykana na klucz, zaopatrzony w płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy), akumulator, paliwo w ilości niezbędnej do startu;
3) zabudowany na podwoziu jezdnym z przyczepą z podporami umożliwiającymi odciążenie osi pojazdu podczas wyprzęgnięcia z pojazdu;
4) podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie;
5) przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy zgodny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem;
6) przyczepa powinna być wyposażona w koło manewrowe oraz dyszel z mocowaniem na kulę;
7) przyczepa musi być dopuszczona do ruchu drogowego — homologacja jako pojazd specjalny (agregat + przyczepa);
8) przyczepa powinna być wyposażona w gniazdo wtykowe 7 pinowe; instalacja 12 V;
9) agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25 oC do +45 oC; przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych; wyposażony dodatkowo w podgrzewanie silnika i układ podtrzymania ładowania akumulatorów z sieci zewnętrznej;
10) Mobilny agregat prądotwórczy powinien posiadać następujące cechy:
- minimalna moc znamionowa 88 kw;
- napięcie znamionowe 400 V/230 V – 50 Hz;
- agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia);
- silnik wysokoprężny chłodzony cieczą;
- paliwo- olej napędowy;
- wyłącznik awaryjny STOP na obudowie;
- wyłącznik magnetotermiczny 4-ro torowy;
- gniazdo 125A -400V IP67; szt 2
- gniazdo 63A -400V IP67; szt 2
- gniazdo 32 A -400V IP67 szt 2
- gniazdo 230V 3 szt każde zasilane z innej fazy, gniazda należy zamontować na solidnej metalowej obudowie;
- wyprowadzone na szyny zewnętrzne tory prądowe w szafie metalowej tzw. V klemy 190 mm2;

- tłumik wydechu zabudowany w obudowie;
- stopień ochrony IP44;
- panel obsługi w języku polskim;
- uchwyty załadunkowe;
- wyposażony w przenośną szpilkę uziemiającą z zamocowanym na stałe przewodem linka 25 mm2 , 5 mb , gaśnicę proszkową 12 kg, koc gaśniczy;
- pojemność zbiornika paliwa 200 l.

b) Przedmiot zamówienia: Agregat Prądotwórczy 250 kVA – 1 szt

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. mobilnego agregatu prądotwórczego, w tym homologowanej przyczepy 2-osiowej z hamulcem najazdowym. Mobilny agregat prądotwórczy musi spełniać minimalne wymagania techniczne. (Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach zespołu prądotwórczego wyższych lub równoważnych).

1) agregat fabrycznie nowy z roku produkcji 2025;
2) obudowa dźwiękochłonna, zamykana na klucz, zaopatrzony w płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy), akumulator, paliwo w ilości niezbędnej do startu;
3) zabudowany na podwoziu jezdnym z przyczepą z podporami umożliwiającymi odciążenie osi pojazdu podczas wyprzęgnięcia z pojazdu;
4) podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie;
5) przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy zgodny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem;
6) przyczepa powinna być wyposażona w koło manewrowe oraz dyszel ze zmiennym położeniem umożliwiającym sprzęg na tzw. kulę i montaż na zaczep sworzniowy;
7) przyczepa musi być dopuszczona do ruchu drogowego — homologacja jako pojazd specjalny (agregat + przyczepa);
8) przyczepa powinna być wyposażona w gniazdo wtykowe 7 pinowe; instalacja 12 V;
9) agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25 oC do +45 oC; przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych; wyposażony dodatkowo w podgrzewanie silnika i układ podtrzymania ładowania akumulatorów z sieci zewnętrznej
10) Mobilny agregat prądotwórczy powinien posiadać następujące cechy:
- minimalna moc znamionowa 200 kw;
- napięcie znamionowe 400 V/230 V – 50 Hz;
- agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia);
- silnik wysokoprężny chłodzony cieczą;
- paliwo- olej napędowy;
- wyłącznik awaryjny STOP na obudowie;
- wyłącznik magnetotermiczny 4-ro torowy;
- gniazdo 125A -400V IP67; szt 2
- gniazdo 63A -400V IP67; szt 2
- gniazdo 32 A -400V IP67 szt 2
- gniazdo 230V 3 szt każde zasilane z innej fazy, gniazda należy zamontować na solidnej metalowej obudowie;
- wyprowadzone na szyny zewnętrzne tory prądowe w szafie metalowej tzw. V klemy min 240 mm2
- tłumik wydechu zabudowany w obudowie;
- stopień ochrony IP44;
- panel obsługi w języku polskim;
- uchwyty załadunkowe;
- wyposażony w przenośną szpilkę uziemiającą z zamocowanym na stałe przewodem linka 25 mm2, gaśnicę proszkową 12 kg, koc gaśniczy;
- pojemność zbiornika paliwa 240l.;

2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) posiadający wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie RP,
2) wszystkie niezbędne płyny eksploatacyjne (w tym paliwo niezbędne do wykonania pierwszego uruchomienia na min. 2 godziny pracy mobilnego agregatu prądotwórczego) na koszt Wykonawcy,
3) pełne zabezpieczenie silnika, prądnicy,
4) szkolenie osób wyznaczonych do obsługi mobilnego agregatu prądotwórczego w siedzibie Zamawiającego.
3. Wymagania dotyczące gwarancji:
1) minimalny okres gwarancji 24 miesiące,
2) czas reakcji serwisu Wykonawcy, mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji ma wynosić 24 godziny licząc od chwili zgłoszenia,
3) serwis Wykonawcy zobowiązany jest do usunięcia wszelkich stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia. Termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawianego na wniosek Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 422243,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 422243,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 422243,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RIELLO DELTA POWER SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5272230343

7.3.3) Ulica: Krasnowolska 82R

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-849

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 422243,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-15