**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Remont pomieszczeń Zakładu Radioterapii Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego pod instalację i montaż akceleratorów wysokoenergetycznych Evo firmy Elekta w trybie zaprojektuj i wybuduj**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 890047446

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Sokołowskiego 4

**1.5.2.) Miejscowość:** Wałbrzych

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 58-309

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL517 - Wałbrzyski

**1.5.8.) Numer faksu:** andrzej.nowinski@zdrowie.walbrzych.pl

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** andrzej.nowinski@zdrowie.walbrzych.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://www.zdrowie.walbrzych.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1168856

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Remont pomieszczeń Zakładu Radioterapii Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego pod instalację i montaż akceleratorów wysokoenergetycznych Evo firmy Elekta w trybie zaprojektuj i wybuduj

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3f3380c4-834d-4245-b866-b192bed15a48

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00535327

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-11-17

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00097935/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.7 Remont pomieszczeń Zakładu Radioterapii Specjalistycznego Szpitala im. dr A.Sokołowskiego w Wałbrzychu pod instalację i montaż akceleratorów liniowych wysokoenergetycznych Evo firmy Elekta

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00408246

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** Zp/52/TP/25

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 1615000,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

W funkcjonującym obiekcie są następujące grupy funkcjonalne:
Parter
Pomieszczenia gospodarczo-techniczne
1 piętro:
Pomieszczenia Zespołu Akceleratorów (2 bunkry)
Pomieszczenia sterowni oraz kabin
Pomieszczenia techniczne
Pomieszczenia wszystkich jednostek funkcjonalnych muszą być zgodne z obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji projektowej przepisami prawa. Zgodność z przepisami należy potwierdzić między innymi poprzez uzgodnienie z właściwymi rzeczowo Instytucjami (KM PSP, Sanepid) lub Rzeczoznawcami (jeśli będzie niezbędne). W razie konieczności dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmiany funkcjonalne dotyczące rozwiązań technologii medycznej wynikających z w/w uzgodnień oraz uzgodnień z dostawcą urządzeń i technologii medycznej
PARTER
1. Zaplecze techniczno-gospodarcze
- pomieszczenia techniczne: węzeł cieplny
2. Pomieszczenia techniczne
Pomieszczenie węzła cieplnego zostanie dostosowane do ewentualnej rozbudowy układu ciepła technologicznego (opcja wg opisu części branżowej)
1 PIĘTRO
Pracownie Akceleratorowe
Przedmiotowa Pracownia (każda) podzielona na 2 części funkcjonalne:
- część „ogólnodostępną”, w ramach której odbywać się będzie obsługa pacjenta przed zabiegiem terapeutycznym
- część „wewnętrzną”, w ramach której prowadzone będą procedury związane z przygotowaniem i naświetlaniem pacjenta.
Pomieszczenia zespołu Pracowni Akceleratorowej poprzedzone poczekalnią/komunikacją z miejscem na odzież wierzchnią oraz kabinami przelotowymi
W części „wewnętrznej” zaplanowano: sterownie
Z uwagi na dostawę akceleratorów terapeutycznych w ramach innego postepowania, wszelkie rozwiązania techniczne muszą zostać doprecyzowane na etapie projektowym i uwzględniać wymagania dla zamówionych urządzeń w tym: układ i wielkość kanałów posadzkowych, obciążenia na posadzkę, wielkość pracowni, wielkość sterowni zgodnie z wymaganiami dostarczanego urządzenia. Ponadto należy uwzględnić drogi wprowadzenia urządzeń, których gabaryty i ciężar należy uwzględnić przy projektowaniu przegród i stropu.
Z uwagi na zainstalowanie w bunkrze nr 1 aparatu Siemens istnieje konieczność usunięcia stalowej ramy zainstalowanej w posadzce oraz wykonania prac dostosowawczych obejmujących przygotowanie posadowienia oraz wycinanie w posadzce zagłębień i kanałów dla zainstalowania aparatu Elekta Evo. W bunkrze nr 2 istniejący aparat elekta będzie wymagał wykonania (wycinania) dodatkowych kanałów instalacyjnych.
Wytyczne instalacyjne dla Pomieszczenia Pracowni Akceleratorowej i pomieszczenia sterowni będą wynikały z wymagań dostarczanego akceleratora terapeutycznego.
Zespół pomieszczeń musi być zgodny z wymogami zawartymi w:
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.
Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 17.01.2022 r. ws. szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Ochrona radiologiczna
Pomieszczenia zespołu każdej Pracowni Akceleratorowej będą przedmiotem projektu ochrony radiologicznej sporządzonym na etapie Projektowania, w którym zostanie wskazany rodzaj i zakres osłon radiologicznych.
Oczekuje się, że pomieszczenie Pracowni, pomieszczenie sterowni będą wykonane z doprowadzeniem instalacji wentylacyjnych, chłodzących, elektrycznych.
W zakresie prac należy wykonać:

- demontażu istniejącego akceleratora firmy Siemens oraz wykonania pomiarów dozymetrycznych w tym spektrometrycznych potwierdzających brak elementów aktywowanych w urządzeniu (aparat nie emituje promieniowania powyżej 3 lat);
- demontażu istniejącego akceleratora Synergy firmy Elekta oraz wykonania pomiarów dozymetrycznych w tym spektrometrycznych identyfikujących typ oraz zawartość izotopów promieniotwórczych. Elementy aktywowane w tym akceleratorze, które są kwalifikowane jako odpady promieniotwórcze wymagają demontażu przez uprawnionych pracowników firmy posiadającej zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomianie akceleratorów Synergy np. firmy Elekta sp. z o.o. Zdemontowane elementy sklasyfikowane jako odpad promieniotwórczy należy przetransportować oraz przechowywać w magazynie odpadów promieniotwórczych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Atomowe oraz na podstawie wydanych zezwoleń przez Państwową Agencje Atomistyki dla danego podmiotu, który będzie świadczył usługę dla Generalnego Wykonawcy;
- dokumentację techniczną z zakresu ochrony radiologicznej na potrzeby uzyskania zezwolenia wydanego przez Państwową Agencje Atomistyki.
Wytyczne branżowe ochrony radiologicznej
Wentylacja.
Warunki środowiskowe w pracowni akceleratorowej muszą być zgodne z wymogami stawianymi przez producenta i ogólnymi normami przedmiotowymi obowiązującymi w jednostkach służby zdrowia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony radiologicznej wydajność systemu wentylacyjnego musi zapewniać w pomieszczeniu terapeutycznym nie mniej niż 6 wymian powietrza na godzinę, chyba że producent zainstalowanego źródła promieniowania jonizującego wymaga częstszej wymiany powietrza.
Instalacja wodno – kanalizacyjna.
System instalacji wodno-kanalizacyjnej związany z niezbędnym chłodzeniem akceleratora musi być zgodny z wymaganiami dostarczanego akceleratora terapeutycznego.
Systemy zabezpieczeń i sygnalizacji.
Osłonowe drzwi wejściowe do pomieszczenia terapeutycznego posiadać muszą wyłącznik krańcowy całkowitego zamknięcia drzwi, blokujący uruchomienie wysokiego napięcia akceleratora, warunkującego emisję wiązki akceleratora, co jest równoznaczne z przerwaniem emisji w momencie otworzenia drzwi.
Pomieszczenie terapeutyczne i przylegająca do niego sterownia wyposażone w system sygnalizacji świetlnej, wyłączniki awaryjne (EMERGENCY OFF I EMERGENCY STOP), system obserwacji TV oraz system interfonii pomieszczenie terapeutyczne - sterownia.
Nad drzwiami od strony sterowni jest zainstalowana ostrzegawcza sygnalizacja świetlna:
-sygnalizująca stan emisji wiązki akceleratora,
W pomieszczeniu terapeutycznym na ścianach zainstalowane wyłączniki awaryjne (EMERGENCY STOP), służące do awaryjnego ZATRZYMANIA URZĄDZENIA Oznakowanie pracowni akceleratorowej winno być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Załączniki:
1) Załącznik nr 1a do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy
2) Załącznik nr 1b do SWZ - Inwentaryzacja budynku
3) Załącznik nr 1c do SWZ - Koncepcja załącznik graficzny
4) Załącznik nr 1d do SWZ - Zestawienia wyposażenia

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

39100000-3 - Meble

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1959882,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1959882,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1959882,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Tak

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Radpro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kamil Kamiński Ochrona Radiologiczna

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7631966299

**7.3.4) Miejscowość:** Trzcianka

**7.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-10-10

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1959882,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 137 dni