Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„ Mobilna stacja uzdatniania wody o zdolności oczyszczenia 1-5m³/h w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Piechowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821612

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kryształowa 49

1.5.2.) Miejscowość: Piechowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-573

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48757548900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piechowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piechowice.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1198055

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„ Mobilna stacja uzdatniania wody o zdolności oczyszczenia 1-5m³/h w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e49690c-8c1f-40ad-bbee-e3f936973347

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00536045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00037536/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 „ Mobilna stacja uzdatniania wody o zdolności oczyszczenia 1-5m³/h w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00486436

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.6.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 237003,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej stacji uzdatniania wody o wydajności 2,5-3,5 m3 /h do uzdatniania wód powierzchniowych. Urządzenia powinny być przeznaczone do pozyskiwania wody pitnej ze źródeł powierzchniowych oraz uzdatniania zanieczyszczonej wody w sytuacjach kryzysowych, jak zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne. Woda z takiego urządzenia w warunkach normalnego użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi, powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm). Mobilna stacja uzdatniania wody powinna spełniać następujące wymagania:
1) możliwość przyłączenia do nasad typy STORZ 75 mm po stronie ssawnej urządzenia;
2) możliwość pracy urządzenia na sieci wodociągowej, a także jako urządzenie samozasysające;
3) możliwość pracy urządzenia w przedziale od 4°C do +50°C;
4) możliwość pracy i obsługi w niekorzystnych warunkach pogodowych;
5) być wyposażona w zasilanie z sieci lub agregatu prądotwórczego 230V;
6) posiadać zewnętrzny panel sterujący;
7) posiadać wydajność min. 2500-3500 l/h;
8) mobilność zabudowana na przyczepce;
9) Urządzenie przeznaczone do uzdatniania w sytuacjach kryzysowych zanieczyszczonej wody wodociągowej lub wody powierzchniowej ze źródeł powszechnie występujących w Polsce takich jak rzeki, jeziora, studnie.
10) Urządzenie badane w certyfikowanym ośrodku badawczym, w którym badana jest jakość uzdatnianej wody oraz wykazana skuteczność dezynfekcji wody ze źródeł powierzchniowych a proces badania wraz z pobraniem wody do uzdatniania jest nadzorowany w sposób niezależny od producenta.
11) Urządzenie wyposażone w sterowany elektronicznie elektrozawór, który automatycznie wyłącza przepływ wody w przypadku awarii lampy UV w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowania.
12) Urządzenie dostarczane razem ze złączem STORZ 75mm,
4. Urządzenie powinno posiadać w zestawie co najmniej 4 komplety wkładów filtrujących, narzędzia do wymiany wkładów oraz wszelkie niezbędne przewody i przyłącza do prawidłowego funkcjonowania, a także akumulator lub akumulatory zapewniające pracę urządzenia co najmniej przez 4 godziny.
5. Wykonawca w trakcie odbioru przeprowadzi instruktaż dotyczący utrzymania i eksploatacji mobilnych stacji uzdatniania wody.
Specyfikacja techniczna mobilnej stacji uzdatniania wody:
1. Przyczepa dwuosiowa przystosowana pod zabudowę stacji wraz z ramą przystosowaną do zabudowy urządzeń stacji oraz transportu paleciakiem /dźwigiem.
2. Pompa zatapialna o wydajności do 7 m3 /h podłączana za pomocą szybkozłączy hydraulicznych.
3. Wstępny filtr do mechanicznego oczyszczania wody z siatką nylonową 300µm wielokrotnego użytku o przepustowości do 12 m3 /h.
4. Filtr do usuwania żelaza oraz manganu ze złożem, pełniący również funkcję filtra sedymentacyjnego, o wydajności do 6 m3 /h, pozwalające na uzdatnianie wody bez zewnętrznego źródła powietrza do natleniania wody.
5. Odwrócona osmoza 3x8040 o wydajności ok. 3000 l/h permeatu z konduktometrami do pomiaru przewodności oraz automatycznym sterownikiem. Układ wyposażony w generator nanopęcherzyków, stanowiący dodatkowo ochronę membrany.
6. Szafa sterująca oraz instalacja elektryczna.
7. Orurowanie z połączeniami, gwarantujące odporność chemiczną na wodę i zawarte w niej związki.
8. Sterylizator (lampa) UV TMA o wydajności do 4 m3 / h do dezynfekcji wody po osmozie.
Zakres zamówienia obejmuje również:
1. dokumentację powykonawczą mobilnej stacji uzdatniania wody;
2. DTR oferowanych urządzeń;
3. szkolenie z obsługi oraz uruchomienie instalacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W postępowaniu przetargowym do zadania jw. wpłynęła jedna oferta. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację dostawy wynosiła 237 003,28 zł brutto. Zadanie jest finansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Wartość złożonej w postępowaniu oferty tj. 295 200,00 zł brutto, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków na realizacje zadania do kwoty wynikającej z przedłożonej oferty. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3) p.z.p., Zamawiający unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie