Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie kotłowni i obiektów do sezonu zimowego w podziale na trzy części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261676225

1.5.8.) Numer faksu: 261676222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1182340

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przygotowanie kotłowni i obiektów do sezonu zimowego w podziale na trzy części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11e959e2-1a14-40e3-a978-5f24ce1e2ff6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00537934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00125417/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Przygotowanie kotłowni i obiektów do sezonu zimowego w podziale na trzy części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00442572

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 85/TP/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 131810,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kotłowni i obiektów do sezonu zimowego w podziale na trzy części:
Część I: SOI Czerwieńsk,
2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
Część 1:
Kotłownia nr 13 bud nr 1/3947 - WT Zielona Góra ul. Niepodległości 34
• Czyszczenie filtrów siatkowych,
Kotłownia nr 16 bud nr 1/7898 - CWCR OZ Zielona Góra ul. Batorego 56
• przegląd i konserwacja pomp obiegowych;
Kotłownia nr 2 bud nr 13/7187 - JW1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10
• Demontaż 2 kotłów Eca IV – ocena stanu technicznego członów kotła i drzwi wsypu oraz przekazanie ich na magazyn, pozostałe elementy kotła zdanie na magazyn jako złom.

Węzeł ciepłowniczy bud nr 1/2923
• wymiana zaworu trójdrożnego fi 50 wraz z centralką sterującą oraz siłownika;
• (ARM 343) z montażem w oparciu o wykorzystanie 3 śrubunków;
• przegląd i konserwacja 3 pomp obiegowych;
• czyszczenie filtrów siatkowych,
Węzeł ciepłowniczy bud nr 9/5936
• wymiana 2 zaworów kołnierzowych typ. P16/100Z w instalacji c.o.;
Węzeł ciepłowniczy bud nr 22/2605
• wymiana zaworów kulowych 1 x DN25 i 2 x DN32 w instalacji c.o.;
• wymiana 80 cm odcinak rury fi 100 doprowadzającej cw. w instalacji c.o.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ;
b) przedmiar, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ;
c) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

4.5.5.) Wartość części: 11829,27 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kotłowni i obiektów do sezonu zimowego w podziale na trzy części:
Część II: SOI Skwierzyna,
2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
Część 2:
Budynek nr 4/2600 – należy rozebrać i zmontować kocioł typ Eca-IV – 1 szt.

• odłączenie i przyłączenie kotła od rurociągów zasilających;
• demontaż elementów kotła;

• oczyszczenie zdemontowanych członów i półczłonów;
• sprawdzenie szczelności zdemontowanych członów i półczłonów zgodnie z obowiązującymi normami;
• wymiana uszkodzonych członów i półczłonów;
• wymiana śrub ściągowych;
• wstawienie złączek w gniazda i dostawienie elementu do zespołu kotła;
• zmontowanie kotła;
• wymiana podkładki wyczystki;
• napełnienie wodą, utrzymanie ciśnienia i sprawdzenie szczelności zgodnie z DTR kotła;
• wykonanie próby szczelności kotła żeliwnego Eca-IV zgodnie z DTR .
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ;
b) przedmiar, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ;
c) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

4.5.5.) Wartość części: 68251,64 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kotłowni i obiektów do sezonu zimowego w podziale na trzy części:
Część III: SOI Wędrzyn
2. Część 3:
Kotłownia nr 4 – Naprawa kotła ACV Heat Master 210
• wymiana wyeksploatowanych naczyń przepoponowych w kotle;
• uruchomienie i kontrola pracy
Kotłownia nr 21
Wykonanie czyszczenia chemicznego dwóch kotłów parowych Viessmann Paromat ER-ND
• pobranie próbek kamienia kotłowego z płomieniówek lub dna kotła przez otwór rewizyjny;
• wykonanie analizy fizyko-chemicznej pobranej próbki kamienia kotłowego (osadu) przez Centralne Laboratorium UDT;
• opracowanie Technologii Chemicznego Płukania na podstawie analizy chemicznej osadu i uzgodnienie z Centralnym Laboratorium UDT i WDT;
• płukanie chemiczne dwóch kotłów zgodnie z zatwierdzoną technologią i przez CLDT i WDT;
• wykonanie pasywacji kotłów w celu ochrony przed dalszą korozją;
• neutralizacja roztworów poreakcyjnych i spust do kanalizacji;
• wystawienie Poświadczenia wykonania naprawy kotłów z=w zakresie chemicznego czyszczenia;
• uruchomienie kotłów i włączenie do eksploatacji.

Kotłownia nr 24
Naprawa drzwi kotła Viessmann EDO028
• wymiana wyeksploatowanej izolacji drzwi kotła Viessmann;
• uruchomienie kotła po naprawie i kontrola pracy.

Kotłownia nr 26
Naprawa palnika Weishaupt G5/2-D przy kotle Viessmann PS072
• wymiana wyeksploatowanego siłownika przepustnicy powietrza palnika Weishaupt;
• regulacja nastaw przepustnicy powietrza;
• kontrola spalania mieszanki w palniku;
• uruchomienie, regulacja palnika i kontrola pracy.

Kotłownia nr 24
Naprawa palnika Weishaupt WG30 przy kotle Viessmann EDO028
• wymiana wyeksploatowanego wyświetlacza palnika Weishaupt;
• kontrola nastaw palnika;
• uruchomienie i kontrola pracy palnika.

Kotłownia nr 5
Naprawa instalacji co w kotłowni
• zrzucenie części złądu i instalacji co;

• wymiana wyeksploatowanego zaworu bezpieczeństwa do co;
• uzupełnienie ciśnienia i odpowietrzenie instalacji co;
• uruchomienie instalacji i sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa.

Kotłownia nr 1
Naprawa automatyki dwóch kotłów Brotje L240
• wymiana wyeksploatowanych czujników temperatury zewnętrznej QAC;
• kalibracja nastaw automatyki sterującej;
• uruchomienie i kontrola pracy.

Kotłownia nr 20
Naprawa systemu detekcji gazu Alkaster
• wymiana wyeksploatowanej głowicy pomiarowej na nową skalibrowana;
• uruchomienie i kontrola pracy systemu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ;
b) przedmiar, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ;
c) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

Część 3:
Kotłownia nr 4 – Naprawa kotła ACV Heat Master 210
• wymiana wyeksploatowanych naczyń przepoponowych w kotle;
• uruchomienie i kontrola pracy
Kotłownia nr 21
Wykonanie czyszczenia chemicznego dwóch kotłów parowych Viessmann Paromat ER-ND
• pobranie próbek kamienia kotłowego z płomieniówek lub dna kotła przez otwór rewizyjny;
• wykonanie analizy fizyko-chemicznej pobranej próbki kamienia kotłowego (osadu) przez Centralne Laboratorium UDT;
• opracowanie Technologii Chemicznego Płukania na podstawie analizy chemicznej osadu i uzgodnienie z Centralnym Laboratorium UDT i WDT;
• płukanie chemiczne dwóch kotłów zgodnie z zatwierdzoną technologią i przez CLDT i WDT;
• wykonanie pasywacji kotłów w celu ochrony przed dalszą korozją;
• neutralizacja roztworów poreakcyjnych i spust do kanalizacji;
• wystawienie Poświadczenia wykonania naprawy kotłów z=w zakresie chemicznego czyszczenia;
• uruchomienie kotłów i włączenie do eksploatacji.
Kotłownia nr 24
Naprawa drzwi kotła Viessmann EDO028
• wymiana wyeksploatowanej izolacji drzwi kotła Viessmann;
• uruchomienie kotła po naprawie i kontrola pracy.
Kotłownia nr 26
Naprawa palnika Weishaupt G5/2-D przy kotle Viessmann PS072
• wymiana wyeksploatowanego siłownika przepustnicy powietrza palnika Weishaupt;
• regulacja nastaw przepustnicy powietrza;
• kontrola spalania mieszanki w palniku;
• uruchomienie, regulacja palnika i kontrola pracy.
Kotłownia nr 24
Naprawa palnika Weishaupt WG30 przy kotle Viessmann EDO028
• wymiana wyeksploatowanego wyświetlacza palnika Weishaupt;
• kontrola nastaw palnika;
• uruchomienie i kontrola pracy palnika.
Kotłownia nr 5
Naprawa instalacji co w kotłowni
• zrzucenie części zładu i instalacji co;
• wymiana wyeksploatowanego zaworu bezpieczeństwa do co;
• uzupełnienie ciśnienia i odpowietrzenie instalacji co;
• uruchomienie instalacji i sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa.

Kotłownia nr 1
Naprawa automatyki dwóch kotłów Brotje L240
• wymiana wyeksploatowanych czujników temperatury zewnętrznej QAC;
• kalibracja nastaw automatyki sterującej;
• uruchomienie i kontrola pracy.

Kotłownia nr 20
Naprawa systemu detekcji gazu Alkaster
• wymiana wyeksploatowanej głowicy pomiarowej na nową skalibrowana;

• uruchomienie i kontrola pracy systemu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ;
b) przedmiar, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ;
c) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

4.5.5.) Wartość części: 51729,78 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części 1 na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ponieważ cena jedynej oferty złożonej w ramach części 1 zamówienia (61 500,00 zł brutto), przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, tj. 14 550,00 zł brutto.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 83640,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FELIDA-PRO Wojciech Kaczmarek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5961692533

7.3.3) Ulica: Garnizonowa 15/2

7.3.4) Miejscowość: Skwierzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 66-440

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83640,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) ,ponieważ wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 263.