Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa agregatów prądotwórczych realizowana w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 obszar 2 Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzebinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Piłsudskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Trzebinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-540

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 327111045, 327111046

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.trzebinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71b556b0-6f4e-4bf3-9454-986e93b43c9d

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa agregatów prądotwórczych realizowana w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 obszar 2 Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71b556b0-6f4e-4bf3-9454-986e93b43c9d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00547642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00486968

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZK.271.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 287330,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego o mocy elektrycznej maksymalnej:
a) 250kVA -1 szt
b) 100kVA- 1 szt
c) 25kVA – 1 szt

Lokalizacja i układ instalacji
a) Ujęcie Wody „Lech” w Trzebini (32-540) ul. Leśna
- obiekt jest zasilany ze średniego napięcia 6/0,4kV
- moc umowna 210kW
- miejsce montażu agregatu – teren przy rozdzielni głównej 0,4kV
- lokalizacja: 50°12'20.19"N 19°25'6.35"E
b) Ujęcie Wody Bolęcin (32-540) ul. Wodna
- obiekt jest zasilany z niskiego napięcia 0,4kV
- moc umowna 130kW
- miejsce montażu agregatu – blaszany garaż przy budynku ujęcia wody (wymiary 4m x 6,5m),
- lokalizacja: 50° 7'21.42"N 19°28'52.70"E
c) Ujęcie Wody Lgota (32-543) ul. Klonowa
- obiekt jest zasilany z niskiego napięcia 0,4kV
- moc umowna 25kW
- miejsce montażu agregatu – blaszany garaż przy budynku ujęcia wody (wymiary 3m x 6m),
- lokalizacja: 50°12'21.03"N 19°33'32.39"E

Wymagania:
- Wykonanie kontenerowe, wyciszona obudowa, urządzenie przystosowane do warunków zewnętrznych,
- Zintegrowany zbiornik paliwa umożliwiający pracę przez minimum 4 godzin ,
- Paliwo ON
- Chłodzenie cieczą
- Stabilizacja napięcia AVR
- Częstotliwość 50 Hz
- Wyjście 400V/3f,
- Wewnętrzna instalacja elektryczna,
- Akumulatory rozruchowe z zasilaczem buforowym,
- Alternator – do ładowania akumulatorów
- Filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju,
- Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa na obudowie zewnętrznej agregatu,
- Zintegrowany tłumik
- Przystosowany do pracy ciągłej,
- Zabudowana grzałka płynu chłodzącego
- Układ SZR - dopuszczamy wykonanie w osobnej szafie,
- Pełne zabezpieczenie prądnicy, (przeciążenie, zwarcie)
- Pełne zabezpieczenie silnika (temperatura, ciśnienie oleju, stan paliwa, prędkość obrotowa)
- Cyfrowy panel zarządzania agregatem,
- Wskaźniki:
a) napięcie, prąd, częstotliwość, obciążenie
b) temperatura, ciśnienie oleju, prędkość obrotowa silnika, stan paliwa
c) licznik motogodzin, ilość wyprodukowanej energii elektrycznej
- Funkcje sygnalizacyjne:
a) Niskie ciśnienie oleju silnikowego.
b) Wysoka temperatura silnika.
c) Nieprawidłowa prędkość obrotowa silnika.
d) Załączony wyłącznik bezpieczeństwa.
- Polska Instrukcja obsługi

Oferta musi uwzględniać:
- Wykonanie wszystkich zadań związanych z odbiorem urządzeń,
- Dostawę agregatu wraz z koniecznym oprzyrządowaniem mocującym zabezpieczonym przed działaniem czynników zewnętrznych,
- Przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji z uwzględnieniem postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych i pożaru,
- Prace porządkowe po ,
- Przekazanie kompletnej dokumentacji (DTR-ki, schematy, certyfikaty urządzeń),

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, posiadać wymagane certyfikaty oraz świadectwa dopuszczające do obrotu i nie być przedmiotem praw osób trzecich.

Zamawiający wymaga udzielenia minimalnej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31120000-3 - Generatory

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 279400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 399750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 279400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRODI Marcin Gierczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 120304388

7.3.3) Ulica: Krakowska 31

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 32-540

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 279400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-15